Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 24 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 24 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 24_СЦО_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208787 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 26.07.2025 | Тхв, гр.С= 8.99

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.16	16.74	0.42	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
24.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.33	16.92	0.41	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
25.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.14	16.73	0.41	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
26.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.96	16.54	0.42	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
27.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.66	16.26	0.40	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
28.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.81	16.47	0.34	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
29.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.75	16.38	0.37	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
30.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.98	16.62	0.36	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
01.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.82	16.43	0.39	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
02.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.40	16.00	0.40	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
03.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.15	15.75	0.40	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
04.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.07	15.73	0.34	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
05.10.2023	24.00	-	17.84	18.66	-0.82	52.88	51.89	0.99	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
06.10.2023	8.00	-	55.56	55.56	0.00	67.27	58.44	8.83	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.50
07.10.2023	2.00	-	15.08	15.08	0.00	70.12	48.72	21.40	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.32
08.10.2023	17.00	-	126.30	126.30	0.00	67.50	47.43	20.07	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.54
09.10.2023	5.00	-	37.42	37.42	0.00	68.00	47.77	20.23	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.76
10.10.2023																								
11.10.2023																								
12.10.2023																								
13.10.2023																								
14.10.2023																								
15.10.2023																								
16.10.2023																								
17.10.2023																								
18.10.2023																								
19.10.2023																								
20.10.2023																								
21.10.2023																								
22.10.2023																								
Среднее	20.24	-	14.84	14.88	-0.05	31.00	26.52	4.48	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.24
Итого	344.00		252.20	253.02	-0.82							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						4.12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 03:00:00	73694.12	73701.30	-	-	-	-	1802.64	0.06	15643.00
	22.10.2023 01:00:00	73694.12	73701.30	-	-	-	-	1802.64	0.06	15643.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **376 час** **48.56 Гкалл**

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 8.99 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **52.68** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

По доверенности 19-Н от 24.08.23

А.А. Лапина

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2023г.