Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 30_СЦО_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 206177 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 8.99

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	0.00	-	-	-	-	17.97	17.71	0.26	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
24.09.2023	0.00	-	-	-	-	18.53	17.77	0.76	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
25.09.2023	0.00	-	-	-	-	17.25	16.59	0.66	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
26.09.2023	0.00	-	-	-	-	16.33	15.98	0.35	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
27.09.2023	0.00	-	-	-	-	16.69	16.28	0.41	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
28.09.2023	0.00	-	-	-	-	19.69	17.34	2.35	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
29.09.2023	0.00	-	-	-	-	21.47	17.81	3.66	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
30.09.2023	0.00	-	-	-	-	19.38	18.03	1.35	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
01.10.2023	0.00	-	-	-	-	17.39	16.80	0.59	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
02.10.2023	0.00	-	-	-	-	15.80	15.45	0.35	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
03.10.2023	0.00	-	-	-	-	27.98	19.66	8.32	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
04.10.2023	0.00	-	-	-	-	66.96	37.97	28.99	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
05.10.2023	0.00	-	-	-	-	58.92	35.06	23.86	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
06.10.2023	0.00	-	-	-	-	56.64	38.01	18.63	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
07.10.2023	0.00	-	-	-	-	68.25	44.39	23.86	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
08.10.2023	0.00	-	-	-	-	64.98	41.81	23.17	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
09.10.2023	0.00	-	-	-	-	69.42	44.10	25.32	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
10.10.2023	0.00	-	-	-	-	68.72	43.84	24.88	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
11.10.2023	0.00	-	-	-	-	69.32	44.37	24.95	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
12.10.2023	0.00	-	-	-	-	70.03	45.60	24.43	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
13.10.2023	11.00	-	60.96	60.96	0.00	69.56	45.28	24.28	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.48
14.10.2023	24.00	-	133.58	133.21	0.37	69.48	45.72	23.76	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.19
15.10.2023	24.00	-	132.12	132.12	0.00	69.14	45.45	23.69	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.13
16.10.2023	24.00	-	131.60	131.60	0.00	68.48	44.76	23.72	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.12
17.10.2023	24.00	-	131.49	131.49	0.00	69.53	44.67	24.86	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.27
18.10.2023	24.00	-	129.73	129.73	0.00	69.77	44.38	25.39	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.30
19.10.2023	24.00	-	130.58	130.58	0.00	69.35	43.98	25.37	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.32
20.10.2023	24.00	-	131.99	131.99	0.00	69.14	43.74	25.40	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.35
21.10.2023	24.00	-	131.47	131.47	0.00	69.12	43.39	25.73	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.39
22.10.2023	24.00	-	132.06	132.06	0.00	68.79	43.05	25.74	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.40
Среднее	7.57	-	124.56	124.52	0.04	49.80	33.63	16.17	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				3.09
Итого	227.00		1245.58	1245.21	0.37							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						30.95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 04:00:00	59316.82	60778.01	-	-	-	-	1887.89	11.76	12853.00
	22.10.2023 01:00:00	59431.80	60892.99	-	-	-	-	1890.85	11.76	12874.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **229 час** **29.48** **Гкалл**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8.99 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **60.43** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

ПО ДОВЕРЕННОСТИ 19-Н ОТ 24.08.23 А. А. ЛАПИНА

ГУП «ТЭК СПБ» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮЖНЫЙ РАЙОН ОТЧЕТ ПРИНЯТ Соколов Д.А. 26 10 2023г.