Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-3 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 31-3_ТЦ-2 СЦО_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 11.5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.09.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 16.68 | -0.04 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 24.09.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.74 | 16.79 | -0.05 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 25.09.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 16.61 | -0.03 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 26.09.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | 16.38 | -0.02 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 27.09.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.21 | 16.24 | -0.03 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 28.09.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 16.35 | -0.04 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 29.09.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | 16.33 | -0.05 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 30.09.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 16.45 | -0.04 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 01.10.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 16.29 | -0.04 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 02.10.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.64 | 24.90 | -1.26 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 03.10.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 36.84 | 51.49 | -14.65 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 04.10.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 38.58 | -3.58 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 05.10.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.34 | 37.02 | -0.68 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 06.10.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 33.58 | 32.19 | 1.39 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 07.10.2023 | 24.00 | - | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 26.09 | 30.36 | -4.27 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 08.10.2023 | 24.00 | - | 133.23 | 134.99 | -1.76 | 46.43 | 41.06 | 5.37 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.72 |
| 09.10.2023 | 24.00 | - | 299.01 | 299.01 | 0.00 | 46.49 | 41.71 | 4.78 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.44 |
| 10.10.2023 | 24.00 | - | 301.03 | 301.03 | 0.00 | 46.24 | 41.65 | 4.59 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.39 |
| 11.10.2023 | 24.00 | - | 300.48 | 300.48 | 0.00 | 46.28 | 41.80 | 4.48 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.35 |
| 12.10.2023 | 23.00 | - | 291.26 | 291.26 | 0.00 | 46.24 | 42.00 | 4.24 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.25 |
| 13.10.2023 | 24.00 | - | 306.81 | 306.81 | 0.00 | 46.19 | 42.04 | 4.15 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.28 |
| 14.10.2023 | 24.00 | - | 305.20 | 305.20 | 0.00 | 46.23 | 42.10 | 4.13 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.27 |
| 15.10.2023 | 24.00 | - | 305.30 | 305.30 | 0.00 | 46.06 | 41.96 | 4.10 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.26 |
| 16.10.2023 | 24.00 | - | 314.15 | 295.21 | 18.94 | 46.09 | 41.93 | 4.16 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.11 |
| 17.10.2023 | 24.00 | - | 304.16 | 304.16 | 0.00 | 46.03 | 41.70 | 4.33 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.33 |
| 18.10.2023 | 24.00 | - | 301.80 | 301.80 | 0.00 | 46.10 | 41.67 | 4.43 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.35 |
| 19.10.2023 | 19.00 | - | 240.30 | 240.30 | 0.00 | 46.12 | 41.63 | 4.49 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.09 |
| 20.10.2023 | 20.00 | - | 251.24 | 251.24 | 0.00 | 47.87 | 42.96 | 4.91 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.24 |
| 21.10.2023 | 24.00 | - | 304.58 | 304.58 | 0.00 | 50.03 | 44.70 | 5.33 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.63 |
| 22.10.2023 | 24.00 | - | 302.96 | 302.96 | 0.00 | 49.99 | 44.65 | 5.34 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.63 |
| Среднее | 23.67 | - | 142.05 | 141.53 | 0.52 | 34.72 | 33.21 | 1.51 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.68 |
| Итого | 710.00 | | 4261.51 | 4245.93 | 15.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.32 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.10.2023 01:00:00 | 160381.29 | 160356.53 | - | - | - | V4_TV1 | 907.94 | 1.17 | 17707.00 |
| | 21.10.2023 03:00:00 | 160406.55 | 160381.79 | - | - | - | V4_TV1 | 908.07 | 1.17 | 17709.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 11.5 °C = 0.00 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **20.32** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

По доверенности 19-Н от 24.08.23

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

А. А. ЛАПИНА

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.