

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 29, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 29, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **36940.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125298**

график: **95/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: 28.09.2024 | | Режим (схема): |
| Вычислитель: СПТ940 № 2088 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PC40-45 | 0,3 | 45 | КТПТР-05 | СДВ-И-1,60 |
| Обратный трубопровод (M2) | PC40-45 | 0,3 | 45 | КТПТР-05 | СДВ-И-1,60 |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,181 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср= 0 | Qгвс.ср= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 173,76 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|-------------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 02.10.2023 | 9,10 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 22,19 | 15,21 | 3,10 | 3,10 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 03.10.2023 | 24,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 27,87 | 10,79 | 3,20 | 3,20 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 04.10.2023 | 21,27 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,42 | 25,32 | -4,90 | 3,10 | 3,10 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 05.10.2023 | 16,80 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,58 | 24,48 | 1,10 | 3,10 | 3,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06.10.2023 | 13,52 | * | 121,27 | 106,24 | 15,03 | 48,86 | 42,02 | 6,84 | 4,40 | 4,00 | | | | | | | | | | | 1,46 | |
| 07.10.2023 | 23,93 | * | 315,21 | 295,58 | 19,63 | 46,78 | 42,72 | 4,06 | 4,70 | 4,20 | | | | | | | | | | | 2,12 | |
| 08.10.2023 | 24,00 | | 270,75 | 271,86 | -1,11 | 46,62 | 41,80 | 4,82 | 4,40 | 4,10 | | | | | | | | | | | 1,26 | |
| 09.10.2023 | 24,00 | | 273,62 | 275,07 | -1,45 | 46,61 | 41,61 | 5,00 | 4,40 | 4,10 | | | | | | | | | | | 1,31 | |
| 10.10.2023 | 24,00 | | 273,57 | 275,06 | -1,49 | 46,29 | 41,44 | 4,85 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,27 | |
| 11.10.2023 | 24,00 | | 278,92 | 280,46 | -1,54 | 46,41 | 41,63 | 4,78 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,27 | |
| 12.10.2023 | 24,00 | | 282,25 | 283,87 | -1,62 | 46,34 | 41,81 | 4,53 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,21 | |
| 13.10.2023 | 24,00 | | 284,25 | 285,94 | -1,69 | 46,29 | 41,80 | 4,49 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,21 | |
| 14.10.2023 | 24,00 | | 282,68 | 284,37 | -1,69 | 46,31 | 41,90 | 4,41 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,18 | |
| 15.10.2023 | 24,00 | | 283,80 | 285,64 | -1,84 | 46,17 | 41,70 | 4,47 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,19 | |
| 16.10.2023 | 24,00 | | 285,69 | 287,70 | -2,01 | 46,18 | 41,57 | 4,61 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,23 | |
| 17.10.2023 | 24,00 | | 279,55 | 281,68 | -2,13 | 46,13 | 41,37 | 4,76 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,24 | |
| 18.10.2023 | 24,00 | | 277,08 | 279,30 | -2,22 | 46,19 | 41,33 | 4,86 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,25 | |
| 19.10.2023 | 23,00 | * | 235,50 | 237,40 | -1,90 | 46,04 | 40,85 | 5,19 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,14 | |
| 20.10.2023 | 24,00 | | 276,26 | 277,97 | -1,71 | 48,03 | 42,54 | 5,49 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,44 | |
| 21.10.2023 | 24,00 | | 279,00 | 280,55 | -1,55 | 50,12 | 44,25 | 5,87 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,57 | |
| 22.10.2023 | 24,00 | | 277,58 | 279,16 | -1,58 | 50,04 | 44,10 | 5,94 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | 1,58 | |
| Среднее | 22,27 | | 234,91 | 234,44 | 0,47 | 43,88 | 38,78 | 5,10 | 4,23 | 3,97 | | | | | | | | | | | 1,18 | |
| Итого | 467,62 | | 4576,98 | 4567,85 | 9,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,93 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.09.2023 | 205741 | 206828,00 | | | | | | 1216,98 | 15838,70 |
| 23.10.2023 | 210318 | 211396,00 | | | | | | 1239,90 | 16306,30 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

25,9 час **1,3** Гкал

25,9 час **0** куб.м

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

час

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,5 °C** **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **24,23** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 03.11.2023 12:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 07.11.2023 16:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |