

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А**  
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП1**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **34973.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **112502**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ941.11 № 36490</b>	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.:
Циркуляционный ГВС (M4)			КТПТР-05
Подпиточный трубопровод (Vп)			КТПТР-05
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,864</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гв.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>259,2</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qтех.гвс.ср. <b>0</b>
			Gтех.гвс.= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
02.10.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,54	55,03	-28,49														0,00
03.10.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	25,27	39,25	-13,98														0,00
04.10.2023	23,00	*	38,51	39,26	-0,75	40,65	41,28	-0,63														0,83
05.10.2023	24,00	*	111,50	113,61	-2,11	61,64	43,29	18,35														1,96
06.10.2023	24,00	*	148,83	151,08	-2,25	65,43	48,40	17,03														2,43
07.10.2023	24,00	*	166,83	169,36	-2,53	67,90	51,30	16,60														2,65
08.10.2023	24,00	*	159,38	161,84	-2,46	66,17	49,31	16,86														2,57
09.10.2023	15,00	*	101,49	103,03	-1,54	67,04	49,67	17,37														1,68
10.10.2023		*																				
11.10.2023		*																				
12.10.2023	8,00	*	57,69	58,55	-0,86	66,68	49,11	17,57														0,97
13.10.2023	24,00	*	174,03	176,71	-2,68	66,47	49,07	17,40														2,90
14.10.2023	24,00	*	174,96	177,69	-2,73	68,57	50,68	17,89														3,00
15.10.2023	24,00	*	175,38	178,08	-2,70	68,72	50,95	17,77														2,99
16.10.2023	24,00	*	172,47	175,23	-2,76	66,36	49,07	17,29														2,85
17.10.2023	24,00	*	172,67	175,40	-2,73	69,26	50,66	18,60														3,08
18.10.2023	24,00	*	171,53	174,24	-2,71	69,70	50,59	19,11														3,15
19.10.2023	24,00	*	172,27	174,95	-2,68	69,87	50,52	19,35														3,21
20.10.2023	24,00	*	170,47	173,15	-2,68	69,67	50,12	19,55														3,21
21.10.2023	24,00	*	166,50	169,16	-2,66	68,82	49,21	19,61														3,14
22.10.2023	24,00	*	164,99	167,69	-2,70	68,47	48,64	19,83														3,15
<b>Среднее</b>	<b>22,63</b>		<b>139,51</b>	<b>141,71</b>	<b>-2,21</b>	<b>61,75</b>	<b>48,74</b>	<b>13,00</b>														<b>2,44</b>
<b>Итого</b>	<b>430,00</b>		<b>2499,50</b>	<b>2539,03</b>	<b>-39,53</b>																	<b>43,77</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **74 час**

**8,97 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **74 час**

**0 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,21 °C**

**0 Гкал**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **52,74 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:52 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа