

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 11, лит. А**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 11**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36976.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125314**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):		
Вычислитель: СПТ941.11 № 36954	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	Gmax=	Термопреобр.:		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)		0,2	30	КТПТР-05	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3421	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 103,929	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
02.10.2023		*																					
03.10.2023		*																					
04.10.2023	12,00	*	0,00	1,33	-1,33	17,32	19,47	-2,15															0,00
05.10.2023	22,00	*	55,03	56,01	-0,98	30,76	24,30	6,46															0,80
06.10.2023	24,00	*	167,53	170,42	-2,89	56,44	39,95	16,49															2,65
07.10.2023	24,00	*	185,22	188,16	-2,94	68,29	47,42	20,87															3,73
08.10.2023	24,00	*	176,31	179,19	-2,88	64,70	44,75	19,95															3,39
09.10.2023	24,00	*	180,79	183,66	-2,87	69,42	47,79	21,63															3,78
10.10.2023	24,00	*	178,52	181,21	-2,69	68,67	47,32	21,35															3,69
11.10.2023	24,00	*	181,41	184,02	-2,61	69,20	47,96	21,24															3,74
12.10.2023	24,00	*	185,25	187,93	-2,68	70,01	49,30	20,71															3,71
13.10.2023	24,00	*	183,07	185,74	-2,67	69,49	48,97	20,52															3,63
14.10.2023	24,00	*	183,49	186,21	-2,72	69,39	49,19	20,20															3,58
15.10.2023	24,00	*	182,31	185,07	-2,76	69,09	49,05	20,04															3,53
16.10.2023	24,00	*	181,43	184,20	-2,77	68,40	48,40	20,00															3,50
17.10.2023	24,00	*	181,32	184,12	-2,80	69,34	48,44	20,90															3,66
18.10.2023	24,00	*	179,14	181,92	-2,78	69,69	48,42	21,27															3,68
19.10.2023	24,00	*	179,90	182,70	-2,80	69,26	47,99	21,27															3,70
20.10.2023	24,00	*	181,95	184,76	-2,81	69,06	47,86	21,20															3,73
21.10.2023	24,00	*	181,20	184,04	-2,84	69,04	47,65	21,39															3,75
22.10.2023	24,00	*	182,10	184,97	-2,87	68,69	47,40	21,29															3,75
Среднее	23,26		169,74	172,43	-2,70	63,49	44,82	18,66															3,37
Итого	442,00		3125,97	3175,66	-49,69																		62,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **62** час

9,45 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **62** час

0 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **8,99** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **71,45** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа