Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 31502 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Ново-Александровская 30 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 30_СЦО_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207933 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2025 | Тхв, гр.С= 10.93

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.70	20.52	0.18	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
24.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.27	20.22	0.05	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
25.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.34	18.50	-0.16	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
26.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.81	18.03	-0.22	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
27.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.59	17.35	0.24	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
28.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.74	18.47	0.27	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
29.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.74	18.17	0.57	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
30.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.43	18.93	0.50	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
01.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.04	17.65	0.39	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
02.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.72	17.16	0.56	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
03.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.92	16.93	-0.01	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
04.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.50	17.69	-0.19	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
05.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.77	15.80	-0.03	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.00
06.10.2023	24.00	-	38.48	36.64	1.84	67.84	43.91	23.93	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.00
07.10.2023	24.00	-	91.36	90.00	1.36	70.15	45.02	25.13	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.36
08.10.2023	24.00	-	87.21	87.05	0.16	67.90	43.53	24.37	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.13
09.10.2023	24.00	-	90.40	90.40	0.00	68.97	44.10	24.87	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.25
10.10.2023	24.00	-	93.95	93.95	0.00	72.33	46.20	26.13	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.46
11.10.2023	24.00	-	94.94	94.94	0.00	70.35	45.82	24.53	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.33
12.10.2023	24.00	-	98.41	98.41	0.00	70.38	47.52	22.86	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.25
13.10.2023	24.00	-	97.55	97.55	0.00	68.21	46.29	21.92	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.14
14.10.2023	24.00	-	98.54	98.54	0.00	70.68	48.03	22.65	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.23
15.10.2023	24.00	-	98.55	98.55	0.00	69.87	47.82	22.05	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.18
16.10.2023	24.00	-	96.84	96.84	0.00	68.28	46.43	21.85	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.12
17.10.2023	24.00	-	97.36	97.36	0.00	71.07	47.74	23.33	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.27
18.10.2023	24.00	-	96.16	96.16	0.00	71.70	47.72	23.98	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.31
19.10.2023	24.00	-	96.08	96.08	0.00	71.90	47.62	24.28	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.34
20.10.2023	23.00	-	91.46	91.46	0.00	71.04	47.11	23.93	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.19
21.10.2023	24.00	-	93.52	93.52	0.00	70.40	46.20	24.20	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.26
22.10.2023	24.00	-	93.02	93.02	0.00	70.11	44.73	25.38	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				2.36
Среднее	23.97	-	51.79	51.68	0.11	47.63	34.04	13.58	7.00	5.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.24
Итого	719.00		1553.83	1550.47	3.36							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						37.18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.10.2023 09:00:00	48210.45	48235.24	-	-	-	-	1254.34	0.93	17820.00
	22.10.2023 01:00:00	48363.47	48388.26	-	-	-	-	1258.01	0.93	17859.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10.93 °C = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **37.18** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ПО ДОВЕРЕННОСТИ 19-Н ОТ 24.08.23 А. А. ЛАПИНА

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮЖНЫЙ РАЙОН ОТЧЕТ ПРИНЯТ Соколов Д.А. 26 10 2023г.