Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС №2 Договор: 8226.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 111 / СЦО Строит.Адрес: Обуховской Обороны 111 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06
Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 95\\\\70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 111_СЦО_октябрь_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2041 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024 Тхв, гр.С= {T_HVS}
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло Gmin= Gmax= 30 Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло Gmin= Gmax= 30 Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	-	-	-	18.08	17.89	0.19	1.11	1.21														-
24.09.2023	24.00	-	-	-	-	18.01	17.77	0.23	1.10	1.22														-
25.09.2023	24.00	-	-	-	-	17.78	17.50	0.28	1.14	1.14														-
26.09.2023	24.00	-	-	-	-	17.59	17.29	0.31	1.15	1.15														-
27.09.2023	24.00	-	-	-	-	17.66	17.44	0.22	1.14	1.23														-
28.09.2023	24.00	-	-	-	-	17.76	17.55	0.21	1.13	1.14														-
29.09.2023	24.00	-	-	-	-	17.86	17.67	0.18	1.18	1.19														-
30.09.2023	24.00	-	-	-	-	17.75	17.51	0.25	1.12	1.17														-
01.10.2023	24.00	-	-	-	-	17.36	17.04	0.32	1.16	1.21														-
02.10.2023	24.00	-	-	-	-	17.19	16.84	0.35	1.10	1.17														-
03.10.2023	24.00	-	-	-	-	17.10	16.78	0.32	1.14	1.15														-
04.10.2023	24.00	-	-	-	-	16.81	17.10	-0.28	1.12	1.15														-
05.10.2023	24.00	-	90.78	89.39	1.39	44.23	41.78	2.45	3.89	2.90														0.28
06.10.2023	24.00	-	200.42	197.11	3.32	43.77	41.79	1.98	3.72	2.69														0.54
07.10.2023	24.00	-	181.47	178.28	3.19	45.23	43.08	2.15	3.73	2.85														0.53
08.10.2023	24.00	-	182.95	179.72	3.23	45.02	42.96	2.06	3.81	2.90														0.52
09.10.2023	24.00	-	190.44	187.18	3.26	46.45	44.26	2.19	3.74	2.76														0.56
10.10.2023	24.00	-	198.12	194.84	3.28	48.61	46.19	2.42	3.78	2.78														0.63
11.10.2023	24.00	-	182.09	179.01	3.08	46.76	44.29	2.48	3.81	2.98														0.59
12.10.2023	24.00	-	205.78	201.81	3.96	47.58	45.27	2.31	3.72	2.72														0.66
13.10.2023	24.00	-	204.29	200.40	3.90	46.70	44.26	2.44	3.95	2.98														0.67
14.10.2023	24.00	-	203.92	199.94	3.98	46.79	44.42	2.37	3.88	2.91														0.66
15.10.2023	24.00	-	204.73	200.66	4.08	46.79	44.42	2.38	3.79	2.82														0.67
16.10.2023	24.00	-	203.61	199.54	4.07	46.77	44.36	2.41	3.84	2.88														0.68
17.10.2023	24.00	-	202.16	198.10	4.06	46.69	44.24	2.45	3.83	2.88														0.68
18.10.2023	24.00	-	201.17	197.07	4.10	47.36	44.75	2.60	3.81	2.88														0.71
19.10.2023	24.00	-	219.61	215.36	4.25	50.09	47.39	2.70	3.93	2.79														0.80
20.10.2023	24.00	-	205.05	201.70	3.36	51.14	48.16	2.98	3.98	3.03														0.78
21.10.2023	24.00	-	205.58	201.98	3.59	53.25	50.02	3.23	4.02	3.06														0.85
22.10.2023	24.00	-	202.57	198.85	3.72	53.21	49.92	3.29	4.07	3.14														0.85
Среднее	24.00	-	193.60	190.05	3.54	35.58	34.00	1.58	2.76	2.20														0.65
Итого	720.00		3484.74	3420.94	63.80																			11.65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды {T_HVS} °С = #ЗНАЧ! Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 11.65 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

По доверенности
19-Н от 24 0

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
А. А. Лапина
________________/ ____________/

Представитель теплоснабжающей организации
________________/ ____________/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.