Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_октябрь_Н

Вычислитель: СПТ-941.20 № 85380 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Тхв, гр.С= 10.93

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	1.78	-	1.78	68.17	27.84	40.33	6.26	3.81		1.80	-	-	1.84	-	1.84	-	65.38	-				0.12
24.09.2023	24.00	-	2.00	-	2.00	68.41	26.50	41.91	6.25	3.80		2.03	-	-	2.07	-	2.07	-	65.97	-				0.14
25.09.2023	24.00	-	2.16	-	2.16	68.61	26.33	42.28	6.27	3.78		2.19	-	-	2.24	-	2.24	-	66.16	-				0.15
26.09.2023	24.00	-	2.43	-	2.43	68.55	25.64	42.91	6.19	3.83		2.47	-	-	2.52	-	2.52	-	66.32	-				0.17
27.09.2023	24.00	-	2.30	-	2.30	69.04	26.63	42.42	6.25	3.83		2.33	-	-	2.38	-	2.38	-	66.85	-				0.16
28.09.2023	24.00	-	2.06	-	2.06	68.16	27.12	41.04	6.30	3.87		2.09	-	-	2.13	-	2.13	-	65.70	-				0.14
29.09.2023	24.00	-	2.61	-	2.61	69.06	27.69	41.37	6.22	3.79		2.64	-	-	2.70	-	2.70	-	67.01	-				0.18
30.09.2023	24.00	-	2.24	-	2.24	69.35	26.64	42.71	6.23	3.81		2.27	-	-	2.32	-	2.32	-	66.96	-				0.16
01.10.2023	24.00	-	2.44	-	2.44	68.03	25.31	42.72	6.13	3.85		2.47	-	-	2.52	-	2.52	-	65.83	-				0.17
02.10.2023	24.00	-	11.99	9.78	2.21	67.77	42.99	24.78	5.76	3.95		2.54	-	-	2.59	-	2.59	-	65.86	-				0.39
03.10.2023	24.00	-	28.53	26.40	2.14	66.80	43.16	23.64	5.78	4.00		2.29	-	-	2.34	-	2.34	-	65.50	-				0.77
04.10.2023	24.00	-	28.64	26.86	1.78	67.82	43.57	24.25	5.94	4.10		1.94	-	-	1.97	-	1.97	-	65.86	-				0.77
05.10.2023	24.00	-	27.38	25.23	2.15	63.22	40.82	22.40	5.82	4.20		2.30	-	-	2.34	-	2.34	-	62.10	-				0.70
06.10.2023	24.00	-	31.79	29.27	2.52	67.89	44.08	23.81	6.43	4.16		2.70	-	-	2.75	-	2.75	-	66.40	-				0.87
07.10.2023	24.00	-	34.52	32.78	1.74	70.11	46.44	23.67	6.92	4.18		1.92	-	-	1.96	-	1.96	-	68.07	-				0.90
08.10.2023	24.00	-	33.14	30.88	2.26	67.96	43.90	24.07	6.66	4.23		2.45	-	-	2.50	-	2.50	-	66.05	-				0.90
09.10.2023	12.21	-	18.07	16.36	1.71	68.39	44.17	24.22	6.89	4.25		1.91	-	-	1.95	-	1.95	-	67.36	-				0.51
10.10.2023	24.00	-	35.26	33.49	1.77	72.35	46.58	25.77	7.08	4.22		2.10	-	-	2.15	-	2.15	-	70.11	-				0.99
11.10.2023	24.00	-	36.01	34.01	2.00	70.25	45.80	24.44	7.15	4.18		2.34	-	-	2.39	-	2.39	-	68.42	-				0.97
12.10.2023	24.00	-	38.17	35.70	2.48	70.57	47.13	23.44	7.38	4.12		2.84	-	-	2.90	-	2.90	-	67.91	-				1.01
13.10.2023	24.00	-	37.17	34.99	2.17	68.10	45.54	22.56	7.33	4.20		2.52	-	-	2.57	-	2.57	-	66.59	-				0.94
14.10.2023	24.00	-	37.19	35.25	1.94	70.56	47.04	23.52	7.33	4.14		2.28	-	-	2.33	-	2.33	-	69.27	-				0.97
15.10.2023	24.00	-	37.75	35.50	2.26	70.06	46.91	23.15	7.34	4.11		2.63	-	-	2.68	-	2.68	-	67.93	-				0.98
16.10.2023	24.00	-	36.74	34.62	2.12	68.09	45.43	22.66	7.27	4.20		2.47	-	-	2.52	-	2.52	-	66.48	-				0.93
17.10.2023	24.00	-	36.39	34.49	1.90	71.06	46.84	24.22	7.25	4.20		2.26	-	-	2.31	-	2.31	-	69.14	-				0.97
18.10.2023	24.00	-	35.86	34.12	1.74	71.65	46.79	24.86	7.22	4.24		2.10	-	-	2.15	-	2.15	-	70.19	-				0.97
19.10.2023	24.00	-	35.95	34.26	1.69	71.77	46.64	25.13	7.29	4.29		2.05	-	-	2.10	-	2.10	-	69.89	-				0.98
20.10.2023	24.00	-	36.59	34.10	2.50	71.18	46.30	24.88	7.26	4.28		2.87	-	-	2.93	-	2.93	-	69.72	-				1.03
21.10.2023	24.00	-	34.68	33.24	1.44	70.41	45.44	24.97	7.15	4.33		1.79	-	-	1.83	-	1.83	-	68.25	-				0.93
22.10.2023	24.00	-	35.27	32.87	2.40	70.10	44.90	25.20	7.12	4.36		2.75	-	-	2.81	-	2.81	-	68.67	-				1.00
Среднее	23.61	-	23.57	30.67	2.10	69.12	39.67	29.44	6.68	4.08		2.31	-	-	2.36	-	2.36	-	67.20	-				0.66
Итого	708.21		707.10	644.17	62.92							69.33	0.00	0.00	70.77	0.00	70.77	0.00						19.86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10.93 °С = -0.76 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 19.11 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 70.77 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

По доверенности 19-Н 07 24.08.23

А.А. ЛАПИНА /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023 г.