

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 108, корп. 2, лит. П**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **8969.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28175**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318190	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45	Gвент.= 0	Gтех.= 0
		Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
		Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
02.10.2023	23,00	*	19,63	19,47	0,16	43,14	35,74	7,39	0,00	1,56											0,37	
03.10.2023	24,00	*	52,61	52,30	0,31	66,90	45,26	21,64	0,00	4,00											1,15	
04.10.2023	24,00	*	52,71	52,49	0,22	67,80	45,37	22,43	0,00	4,10											1,19	
05.10.2023	24,00	*	50,55	50,35	0,20	63,33	42,04	21,29	0,00	4,20											1,08	
06.10.2023	24,00	*	58,07	57,89	0,18	68,12	44,88	23,24	0,00	4,20											1,34	
07.10.2023	24,00	*	65,41	65,18	0,23	70,30	47,37	22,93	0,00	4,20											1,50	
08.10.2023	24,00	*	61,22	61,02	0,20	68,17	44,51	23,66	0,00	4,20											1,45	
09.10.2023	24,00	*	63,01	62,81	0,20	69,15	44,97	24,18	0,00	4,30											1,52	
10.10.2023	24,00	*	64,62	64,43	0,19	72,53	46,89	25,64	0,00	4,20											1,66	
11.10.2023	24,00	*	67,66	67,45	0,21	70,45	46,12	24,33	0,00	4,20											1,65	
12.10.2023	24,00	*	78,72	78,45	0,27	70,66	47,37	23,29	3,90	4,10											1,84	
13.10.2023	24,00	*	83,73	83,46	0,27	68,34	45,99	22,35	7,20	4,20											1,89	
14.10.2023	24,00	*	84,43	84,16	0,27	70,79	47,55	23,24	7,20	4,20											1,98	
15.10.2023	24,00	*	84,86	84,59	0,27	70,14	47,30	22,84	7,20	4,10											1,95	
16.10.2023	24,00	*	82,76	82,49	0,27	68,38	45,95	22,43	7,10	4,20											1,87	
17.10.2023	24,00	*	82,38	82,11	0,27	71,25	47,09	24,16	7,10	4,20											2,01	
18.10.2023	24,00	*	81,48	81,22	0,26	71,83	47,05	24,78	7,10	4,30											2,03	
19.10.2023	24,00	*	81,81	81,56	0,25	72,02	46,94	25,08	7,10	4,30											2,07	
20.10.2023	24,00	*	81,12	80,92	0,20	71,24	46,42	24,82	7,10	4,30											2,03	
21.10.2023	24,00	*	78,96	78,78	0,18	70,56	45,68	24,88	7,00	4,30											1,97	
22.10.2023	24,00	*	78,28	78,12	0,16	70,26	45,36	24,90	7,00	4,40											1,96	
Среднее	23,95		69,38	69,15	0,23	68,35	45,52	22,83	3,57	4,08											1,65	
Итого	503,00		1454,02	1449,25	4,77																	34,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.10.2023								2777,85	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1 час 0,07 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **1 час 0 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,21 °C** **0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **34,58 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа