

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 131, лит. В**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 131, лит. В**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133**

Договор: **32791.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **102550**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	09.09.2024	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2282	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,116	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 111,36	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2		
02.10.2023		*																						
03.10.2023		*																						
04.10.2023	10,10	*	0,00	0,00	0,00	21,90	19,06	2,84	3,70	1,70													0,00	
05.10.2023	5,08	*	55,91	54,35	1,56	34,86	32,11	2,75	4,20	3,10													0,20	
06.10.2023		*																						
07.10.2023	0,09	*	245,53	238,65	6,88	38,44	35,96	2,48	3,80	2,70													0,86	
08.10.2023	0,03	*	245,13	238,29	6,84	39,15	36,57	2,58	3,80	2,70													0,89	
09.10.2023	10,28	*	248,16	241,17	6,99	40,93	37,99	2,94	3,80	2,70													1,00	
10.10.2023	23,47	*	248,35	241,25	7,10	43,12	39,90	3,22	3,80	2,70													1,09	
11.10.2023	23,90	*	247,04	239,89	7,15	42,70	39,54	3,16	3,80	2,70													1,07	
12.10.2023	23,67	*	245,45	238,32	7,13	42,94	39,81	3,13	3,80	2,70													1,06	
13.10.2023	23,74	*	245,56	238,38	7,18	43,22	40,06	3,16	3,80	2,70													1,07	
14.10.2023	24,00		245,88	238,67	7,21	43,99	40,80	3,19	3,80	2,70													1,08	
15.10.2023	24,00		246,04	238,81	7,23	44,17	40,95	3,22	3,80	2,80													1,09	
16.10.2023	23,11	*	245,51	238,24	7,27	43,48	40,34	3,14	3,80	2,80													1,07	
17.10.2023	23,85	*	244,77	237,51	7,26	42,78	39,69	3,09	3,80	2,80													1,05	
18.10.2023	23,82	*	245,14	237,86	7,28	44,74	41,25	3,49	3,80	2,80													1,16	
19.10.2023	24,00		244,70	237,36	7,34	49,45	45,22	4,23	3,80	2,80													1,37	
20.10.2023	23,13	*	245,87	238,43	7,44	48,28	44,21	4,07	3,90	2,80													1,33	
21.10.2023	23,27	*	246,12	238,57	7,55	51,95	47,26	4,69	3,80	2,80													1,51	
22.10.2023	23,35	*	246,74	239,10	7,64	51,25	46,68	4,57	3,90	2,80													1,49	
Среднее	18,49		287,80	279,36	8,44	42,63	39,30	3,33	3,83	2,71													1,33	
Итого	332,89		3991,90	3874,85	117,05																		18,39	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2023	152270	152627,00						776,38	12407,80
23.10.2023	156523	156755,00						795,64	12740,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **171,11** час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **171,11** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **10,93** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **26,8** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа