

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 17, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 17, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

Договор: **32831.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106214**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-65-D	0,8	120	Термопреобр.:	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-65-D	0,8	120	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02
Подающий ГВС (M3)					ПДТВХ-1-02
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4506	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 432,576	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
02.10.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,53	14,79	-0,26	6,80	3,20												0,00
03.10.2023	24,00	*	0,80	0,80	0,00	14,54	16,56	-2,02	5,50	3,20												0,00
04.10.2023	24,00	*	265,95	265,95	0,00	43,97	41,92	2,05	3,60	3,40												0,55
05.10.2023	24,00		780,06	780,06	0,00	44,05	42,28	1,77	4,90	4,00												1,39
06.10.2023	24,00		682,88	682,88	0,00	49,25	46,79	2,46	4,70	4,00												1,69
07.10.2023	24,00		612,72	612,72	0,00	51,79	48,79	3,00	4,60	4,00												1,84
08.10.2023	24,00		636,78	636,78	0,00	55,67	52,26	3,41	4,60	4,00												2,18
09.10.2023	24,00		656,67	656,67	0,00	54,32	50,86	3,46	4,60	4,00												2,28
10.10.2023	24,00		650,58	650,58	0,00	54,15	50,25	3,90	4,60	4,10												2,54
11.10.2023	24,00		673,68	673,68	0,00	49,23	45,85	3,38	4,60	4,10												2,28
12.10.2023	24,00		676,88	676,88	0,00	44,19	41,31	2,88	4,60	4,10												1,95
13.10.2023	24,00		677,77	677,77	0,00	44,64	41,73	2,91	4,60	4,10												1,98
14.10.2023	24,00		671,14	671,14	0,00	44,50	41,76	2,74	4,60	4,10												1,84
15.10.2023	24,00		675,20	675,20	0,00	44,75	41,96	2,79	4,60	4,10												1,88
16.10.2023	24,00		674,24	674,24	0,00	47,68	44,42	3,26	4,60	4,10												2,20
17.10.2023	24,00		690,99	690,99	0,00	48,83	45,27	3,56	4,60	4,10												2,46
18.10.2023	24,00		722,53	722,53	0,00	50,67	46,81	3,86	4,70	4,20												2,79
19.10.2023	24,00		742,68	742,68	0,00	51,83	47,94	3,89	4,70	4,20												2,90
20.10.2023	24,00		741,94	741,94	0,00	52,03	48,05	3,98	4,70	4,20												2,96
21.10.2023	24,00		738,22	738,22	0,00	53,08	48,96	4,12	4,70	4,20												3,05
22.10.2023	24,00		741,57	741,57	0,00	53,61	49,48	4,13	4,70	4,20												3,06
Среднее	24,00		605,39	605,39	0,00	46,06	43,24	2,82	4,74	3,98												1,99
Итого	504,00		12713,30	12713,30	0,00																	41,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал
 0 час куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

час

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды **10,93 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **41,82** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа