

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 21, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

Договор: **8693.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **28899**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: <b>27.07.2025</b>		Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 207927</b>	расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)						
Циркуляционный ГВС (M4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	<b>0,438</b>	Qвент.=	<b>0</b>	Qтех.=	<b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср	<b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	<b>420,48</b>	Gвент.=	<b>0</b>	Gтех.=	<b>0</b>
					Gгвс.=	<b>0</b>
					Gгвс.ср	<b>0</b>
					Gгвс.м	<b>0</b>

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
02.10.2023	24,00	*	7,20	0,00	7,20	16,87	16,90	-0,03														0,12
03.10.2023	24,00	*	7,20	0,00	7,20	16,86	16,92	-0,06														0,13
04.10.2023	24,00	*	8,00	0,00	8,00	16,62	16,74	-0,12														0,13
05.10.2023	24,00	*	8,00	0,00	8,00	16,10	16,22	-0,12														0,13
06.10.2023	24,00	*	5,60	0,00	5,60	15,28	15,44	-0,16														0,09
07.10.2023	24,00	*	7,20	0,00	7,20	14,73	14,80	-0,07														0,11
08.10.2023	23,00	*	4,80	0,80	4,00	13,94	15,47	-1,53														0,05
09.10.2023	24,00	*	0,00	118,42	-118,42	24,37	39,97	-15,60														0,00
10.10.2023	1,00	*	0,00	17,72	-17,72	44,13	39,69	4,44														0,00
11.10.2023	10,00	*	0,00	177,08	-177,08	43,50	38,74	4,77														0,00
12.10.2023	10,00	*	0,00	176,58	-176,58	43,32	38,61	4,71														0,00
13.10.2023																						
14.10.2023																						
15.10.2023																						
16.10.2023																						
17.10.2023	12,00		213,14	213,14	0,00	50,00	44,04	5,97														1,26
18.10.2023	24,00		425,52	425,52	0,00	48,82	43,18	5,64														2,42
19.10.2023	24,00		423,96	423,96	0,00	49,88	43,90	5,98														2,55
20.10.2023	24,00		424,32	424,32	0,00	50,33	44,13	6,20														2,64
21.10.2023	24,00		424,57	424,57	0,00	51,30	44,89	6,41														2,74
22.10.2023	24,00		423,58	423,58	0,00	51,20	44,80	6,40														2,72
Среднее	20,24		166,26	197,14	-30,88	33,37	31,44	1,93														1,05
Итого	344,00		2383,09	2825,69	-442,60																	15,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **160** час **17,39** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **160** час **0** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,93** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **32,48** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа