

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **36952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126837**

график: **150/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590 | расходомер: | Gmin= | ОП: А23-12; МП: А23-12; |
| Подающий трубопровод (М1) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (М2) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | СДВ-И-2,5-1,6 |
| Подающий ГВС (М3) | ЭРСВ-440ЛВ-20 | 0,045 | СДВ-И-2,5-1,6 |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | СДВ-И-2,5-1,6 |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,279 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qот.= 83,7 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 83,7 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2023 по 01.10.2023

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|---------------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------|---------|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|------------|---------|------|-----------|-------------|---------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2023 | 24,00 | * | 67,43 | 60,53 | 6,90 | 68,42 | 68,09 | 0,33 | 5,80 | 2,80 | 6,29 | | 6,29 | 6,43 | 6,43 | 67,09 | | 5,80 | | 0,43 | | |
| 24.09.2023 | 24,00 | * | 70,51 | 62,12 | 8,39 | 69,06 | 68,76 | 0,30 | 5,90 | 2,80 | 7,81 | | 7,81 | 7,98 | 7,98 | 67,72 | | 5,90 | | 0,53 | | |
| 25.09.2023 | 24,00 | * | 68,14 | 61,17 | 6,97 | 68,30 | 68,01 | 0,29 | 5,90 | 2,70 | 6,39 | | 6,39 | 6,53 | 6,53 | 66,43 | | 5,80 | | 0,43 | | |
| 26.09.2023 | 24,00 | * | 68,98 | 61,28 | 7,70 | 68,31 | 68,00 | 0,31 | 5,80 | 2,60 | 7,14 | | 7,14 | 7,29 | 7,29 | 66,99 | | 5,80 | | 0,49 | | |
| 27.09.2023 | 24,00 | * | 68,23 | 61,52 | 6,71 | 68,87 | 68,52 | 0,35 | 5,90 | 2,60 | 6,10 | | 6,10 | 6,23 | 6,23 | 66,98 | | 5,80 | | 0,42 | | |
| 28.09.2023 | 24,00 | * | 70,57 | 62,54 | 8,03 | 68,21 | 67,89 | 0,32 | 5,90 | 2,50 | 7,44 | | 7,44 | 7,59 | 7,59 | 66,56 | | 5,90 | | 0,50 | | |
| 29.09.2023 | 24,00 | * | 68,71 | 61,55 | 7,16 | 68,41 | 68,07 | 0,34 | 5,80 | 2,50 | 6,57 | | 6,57 | 6,70 | 6,70 | 67,06 | | 5,80 | | 0,45 | | |
| 30.09.2023 | 23,80 | * | 36,12 | 28,80 | 7,32 | 65,15 | 62,38 | 2,77 | 5,90 | 3,00 | 6,60 | | 6,60 | 6,73 | 6,73 | 63,73 | | 5,90 | | 0,42 | | |
| 01.10.2023 | 24,00 | * | 69,08 | 59,95 | 9,13 | 67,17 | 66,74 | 0,43 | 5,80 | 4,50 | 8,75 | | 8,75 | 8,93 | 8,93 | 66,01 | | 5,80 | | 0,59 | | |
| Среднее | 23,98 | | 65,37 | 57,77 | 7,60 | 67,99 | 67,38 | 0,60 | 5,86 | 2,89 | 7,02 | | 7,02 | 7,16 | 7,16 | 66,51 | | 5,83 | | 0,47 | | |
| Итого | 215,80 | | 587,77 | 519,46 | 68,31 | | | | | | 63,09 | | 63,09 | 64,41 | 64,41 | | | | | 4,26 | | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 23.10.2023 | | | | | | | | 5950,35 | 24,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,2** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,2** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,21** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,71** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **3,55** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **64,47** м.куб.

0 Гкал

0,06 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **36952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

**Общий
 126837**

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): | ОП: А23-12; МП: А23-12; |
| Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590 | расходомер: | Gmin= | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | Взлет ТПС | СДВ-И-2,5-1,6 |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | Взлет ТПС | СДВ-И-2,5-1,6 |
| Подающий ГВС (M3) | ЭРСВ-440ЛВ-20 | 0,045 | Взлёт ТПС | СДВ-И-2,5-1,6 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,279 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.= 0,1155 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 83,7 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Qгвс.ср.= 0,0525 |
| | | | | Gгвс.= 21 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

| Дата | Ti час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|----|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|-----------|--------------|----|-------------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.2023 | 24,00 | * | 66,47 | 58,51 | 7,96 | 67,51 | 67,19 | 0,32 | 5,70 | 4,30 | 7,56 | | | 7,56 | 7,71 | | 7,71 | м3 | м3 | 66,00 | | 5,60 | 0,56 |
| 03.10.2023 | 24,00 | * | 64,78 | 56,62 | 8,16 | 64,89 | 64,56 | 0,33 | 5,50 | 4,20 | 7,70 | | | 7,70 | 7,85 | | 7,85 | | | 63,55 | | 5,50 | 0,55 |
| 04.10.2023 | 24,00 | * | 65,49 | 57,55 | 7,94 | 65,94 | 65,64 | 0,30 | 5,70 | 4,10 | 7,38 | | | 7,38 | 7,52 | | 7,52 | | | 64,42 | | 5,70 | 0,54 |
| 05.10.2023 | 17,98 | * | 30,77 | 26,99 | 3,78 | 46,09 | 45,93 | 0,16 | 3,69 | 3,45 | 3,64 | | | 3,64 | 3,67 | | 3,67 | | | 44,96 | | 3,68 | 0,22 |
| 06.10.2023 | 24,00 | * | 74,29 | 65,61 | 8,68 | 65,71 | 65,39 | 0,32 | 6,30 | 2,50 | 8,17 | | | 8,17 | 8,33 | | 8,33 | | | 64,21 | | 6,30 | 0,59 |
| 07.10.2023 | 24,00 | * | 78,92 | 71,33 | 7,59 | 68,38 | 68,09 | 0,29 | 6,90 | 2,50 | 7,06 | | | 7,06 | 7,21 | | 7,21 | | | 67,11 | | 6,90 | 0,55 |
| 08.10.2023 | 24,00 | * | 78,50 | 69,26 | 9,24 | 66,40 | 66,11 | 0,29 | 6,70 | 2,40 | 8,66 | | | 8,66 | 8,83 | | 8,83 | | | 64,69 | | 6,70 | 0,64 |
| 09.10.2023 | 24,00 | * | 79,98 | 71,85 | 8,13 | 67,36 | 67,08 | 0,28 | 6,90 | 2,40 | 6,78 | | | 6,78 | 6,92 | | 6,92 | | | 65,68 | | 6,90 | 1,27 |
| 10.10.2023 | 20,69 | * | 40,78 | 37,34 | 3,44 | 51,53 | 41,06 | 10,47 | 5,18 | 2,28 | 6,84 | | | 6,84 | 6,95 | | 6,95 | | | 53,79 | | 5,24 | 1,22 |
| 11.10.2023 | 24,00 | * | 87,34 | 78,07 | 9,27 | 68,95 | 43,46 | 25,49 | 7,30 | 2,30 | 7,79 | | | 7,79 | 7,95 | | 7,95 | | | 67,79 | | 7,30 | 2,64 |
| 12.10.2023 | 24,00 | * | 89,07 | 79,80 | 9,27 | 69,44 | 44,51 | 24,93 | 7,50 | 2,30 | 8,03 | | | 8,03 | 8,20 | | 8,20 | | | 67,92 | | 7,40 | 2,64 |
| 13.10.2023 | 24,00 | * | 87,90 | 79,24 | 8,66 | 66,67 | 43,39 | 23,28 | 7,50 | 2,30 | 7,42 | | | 7,42 | 7,57 | | 7,57 | | | 65,49 | | 7,40 | 2,43 |
| 14.10.2023 | 24,00 | * | 89,03 | 79,87 | 9,16 | 69,09 | 44,85 | 24,24 | 7,40 | 2,30 | 7,94 | | | 7,94 | 8,11 | | 8,11 | | | 67,85 | | 7,40 | 2,58 |
| 15.10.2023 | 24,00 | * | 88,71 | 79,98 | 8,73 | 68,72 | 44,95 | 23,77 | 7,40 | 2,30 | 7,57 | | | 7,57 | 7,73 | | 7,73 | | | 66,75 | | 7,40 | 2,50 |
| 16.10.2023 | 24,00 | * | 89,71 | 80,20 | 9,51 | 66,75 | 43,85 | 22,90 | 7,40 | 2,20 | 8,37 | | | 8,37 | 8,54 | | 8,54 | | | 65,27 | | 7,30 | 2,48 |
| 17.10.2023 | 24,00 | * | 86,89 | 78,49 | 8,40 | 69,66 | 45,23 | 24,43 | 7,40 | 2,20 | 7,21 | | | 7,21 | 7,36 | | 7,36 | | | 67,87 | | 7,40 | 2,51 |
| 18.10.2023 | 24,00 | * | 87,39 | 79,06 | 8,33 | 70,41 | 45,40 | 25,01 | 7,40 | 2,20 | 7,09 | | | 7,09 | 7,25 | | 7,25 | | | 68,87 | | 7,30 | 2,58 |
| 19.10.2023 | 24,00 | * | 87,90 | 79,11 | 8,79 | 70,62 | 45,08 | 25,54 | 7,50 | 2,20 | 7,55 | | | 7,55 | 7,72 | | 7,72 | | | 69,16 | | 7,50 | 2,65 |
| 20.10.2023 | 24,00 | * | 88,14 | 79,32 | 8,82 | 70,04 | 44,66 | 25,38 | 7,40 | 2,10 | 7,60 | | | 7,60 | 7,76 | | 7,76 | | | 68,36 | | 7,40 | 2,63 |
| 21.10.2023 | 24,00 | * | 87,22 | 78,64 | 8,58 | 69,28 | 44,03 | 25,25 | 7,40 | 2,10 | 7,35 | | | 7,35 | 7,50 | | 7,50 | | | 68,12 | | 7,40 | 2,59 |
| 22.10.2023 | 24,00 | * | 90,04 | 79,86 | 10,18 | 68,98 | 43,84 | 25,14 | 7,40 | 2,20 | 8,96 | | | 8,96 | 9,16 | | 9,16 | | | 67,61 | | 7,40 | 2,72 |
| Среднее | 23,56 | | 79,54 | 71,16 | 8,38 | 66,31 | 51,19 | 15,12 | 6,74 | 2,61 | 7,60 | | | 7,60 | 7,75 | | 7,75 | | | 65,02 | | 6,72 | 1,80 |
| Итого | 494,67 | | 1639,32 | 1466,70 | 172,62 | | | | | | 156,67 | | | 156,67 | 159,84 | | 159,84 | | | | | | 37,09 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 23.10.2023 | | | | | | | | 5950,35 | 24,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **9,33** час **0,76** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **9,33** час **3,04** куб.м
 Период расчета по договору: час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2: **11,21** °C **1,97** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации





Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **35,88** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **162,88** м.куб.

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|--|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 03.11.2023 12:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 07.11.2023 15:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |