Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8988.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 18 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ольминского 18_СЦО+ГВС_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 288205 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 30.07.2025 | Тхв, гр.С= 12.62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.311 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1848

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.084

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	9.38	0.00	9.38	67.11	21.89	45.22	7.00	5.00		9.34	-	-	9.52	-	9.52	-	66.18	-				0.63
24.09.2023	24.00	-	10.10	0.00	10.10	66.82	21.94	44.88	7.00	5.00		10.08	-	-	10.28	-	10.28	-	65.98	-				0.68
25.09.2023	24.00	-	9.47	0.00	9.47	65.98	21.03	44.95	7.00	5.00		9.35	-	-	9.55	-	9.55	-	65.18	-				0.63
26.09.2023	24.00	-	9.95	0.00	9.95	66.52	20.46	46.06	7.00	5.00		9.92	-	-	10.10	-	10.10	-	65.61	-				0.66
27.09.2023	24.00	-	5.88	8.31	-2.43	58.95	54.31	4.64	7.00	5.00		9.86	-	-	10.01	-	10.01	-	57.44	-				-0.09
28.09.2023	24.00	-	10.38	1.16	9.22	65.58	54.50	11.08	7.00	5.00		10.83	-	-	11.05	-	11.05	-	64.53	-				0.62
29.09.2023	13.00	-	4.97	0.00	4.97	66.62	21.94	44.68	7.00	5.00		5.66	-	-	5.78	-	5.78	-	65.79	-				0.33
30.09.2023	24.00	-	8.76	0.00	8.76	66.67	21.68	44.99	7.00	5.00		8.60	-	-	8.79	-	8.79	-	65.66	-				0.58
01.10.2023	24.00	-	10.27	0.00	10.27	65.83	20.13	45.70	7.00	5.00		10.22	-	-	10.42	-	10.42	-	64.77	-				0.68
02.10.2023	24.00	-	23.62	15.90	7.72	58.73	42.31	16.42	7.00	5.00		9.63	-	-	9.78	-	9.78	-	62.61	-				0.72
03.10.2023	24.00	-	9.67	0.24	9.43	65.56	28.89	36.67	7.00	5.00		9.51	-	-	9.72	-	9.72	-	64.88	-				0.63
04.10.2023	24.00	-	48.14	39.02	9.12	68.30	40.79	27.51	7.00	5.00		11.03	-	-	11.28	-	11.28	-	67.63	-				1.70
05.10.2023	24.00	-	93.09	83.91	9.18	68.19	41.51	26.68	7.00	5.00		9.05	-	-	9.23	-	9.23	-	67.88	-				2.87
06.10.2023	24.00	-	97.32	88.92	8.40	66.55	41.34	25.21	7.00	5.00		9.10	-	-	9.29	-	9.29	-	66.10	-				2.80
07.10.2023	24.00	-	107.21	97.96	9.25	67.81	42.98	24.83	7.00	5.00		9.90	-	-	10.10	-	10.10	-	67.68	-				3.06
08.10.2023	24.00	-	107.27	96.06	11.21	68.36	42.63	25.73	7.00	5.00		11.95	-	-	12.18	-	12.18	-	67.27	-				3.24
09.10.2023	24.00	-	103.36	93.22	10.14	66.71	41.48	25.23	7.00	5.00		10.38	-	-	10.60	-	10.60	-	66.11	-				3.03
10.10.2023	24.00	-	105.86	96.44	9.42	62.74	39.94	22.80	7.00	5.00		9.86	-	-	10.03	-	10.03	-	62.39	-				2.79
11.10.2023	24.00	-	114.67	105.59	9.08	66.28	42.68	23.60	7.00	5.00		9.64	-	-	9.82	-	9.82	-	65.84	-				3.10
12.10.2023	24.00	-	120.96	112.02	8.94	69.24	45.45	23.79	7.00	5.00		9.34	-	-	9.54	-	9.54	-	68.46	-				3.29
13.10.2023	24.00	-	120.17	111.63	8.54	69.15	45.50	23.65	7.00	5.00		9.01	-	-	9.19	-	9.19	-	68.58	-				3.23
14.10.2023	24.00	-	122.43	112.68	9.75	69.01	45.94	23.07	7.00	5.00		10.11	-	-	10.33	-	10.33	-	68.74	-				3.28
15.10.2023	24.00	-	122.35	111.77	10.58	68.41	45.45	22.96	7.00	5.00		10.81	-	-	11.02	-	11.02	-	68.16	-				3.29
16.10.2023	24.00	-	120.26	110.77	9.49	68.98	45.45	23.53	7.00	5.00		9.76	-	-	9.98	-	9.98	-	68.34	-				3.26
17.10.2023	24.00	-	118.83	109.72	9.11	68.43	44.94	23.49	7.00	5.00		9.29	-	-	9.51	-	9.51	-	67.98	-				3.20
18.10.2023	24.00	-	118.55	108.28	10.27	68.09	44.37	23.72	7.00	5.00		10.60	-	-	10.82	-	10.82	-	67.74	-				3.27
19.10.2023	24.00	-	117.51	106.74	10.77	67.18	43.51	23.67	7.00	5.00		10.70	-	-	10.93	-	10.93	-	66.91	-				3.25
20.10.2023	24.00	-	119.20	109.69	9.51	69.05	44.36	24.69	7.00	5.00		9.28	-	-	9.47	-	9.47	-	68.45	-				3.37
21.10.2023	24.00	-	132.53	121.00	11.53	68.66	45.37	23.29	7.00	5.00		11.26	-	-	11.49	-	11.49	-	68.29	-				3.61
22.10.2023	24.00	-	134.27	121.42	12.85	69.21	45.71	23.50	7.00	5.00		12.46	-	-	12.72	-	12.72	-	68.92	-				3.75
Среднее	23.63	-	74.55	65.42	9.13	66.82	38.62	28.21	7.00	5.00		9.88	-	-	10.08	-	10.08	-	66.34	-				2.18
Итого	709.00		2236.43	1962.45	273.98							296.53	0.00	0.00	302.53	0.00	302.53	0.00						65.44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 03:00:00	1930.38	1725.54	214.35	-	218.75	-	55.37	14.31	520.00
	22.10.2023 01:00:00	2057.76	1841.72	225.24	-	229.86	-	58.85	15.06	543.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 12.62 °С = -3.74 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 61.69 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 302.53 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /

ПО ДОВЕРЕННОСТИ 10-Н-97 24.08.23

А.А. ЛАПИНА

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.