Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ольминского 8_ТЦ-1 СЦО+ГВС_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 29.07.2025 | Тхв, гр.С= 12.62

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.154

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.7

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	0.00	-	-	-	-	57.29	25.46	31.83	7.00	5.00								-	56.22	-				-
24.09.2023	0.00	-	-	-	-	57.21	24.72	32.49	7.00	5.00								-	56.12	-				-
25.09.2023	0.00	-	-	-	-	57.06	23.20	33.86	7.00	5.00								-	55.89	-				-
26.09.2023	0.00	-	-	-	-	58.69	22.70	35.99	7.00	5.00								-	57.77	-				-
27.09.2023	0.00	-	-	-	-	56.78	22.48	34.30	7.00	5.00								-	55.71	-				-
28.09.2023	0.00	-	-	-	-	57.45	23.55	33.90	7.00	5.00								-	56.40	-				-
29.09.2023	0.00	-	-	-	-	56.59	23.54	33.05	7.00	5.00								-	55.47	-				-
30.09.2023	0.00	-	-	-	-	57.70	24.68	33.02	7.00	5.00								-	56.83	-				-
01.10.2023	0.00	-	-	-	-	56.14	22.75	33.39	7.00	5.00								-	55.20	-				-
02.10.2023	0.00	-	-	-	-	54.31	22.30	32.01	7.00	5.00								-	53.47	-				-
03.10.2023	0.00	-	-	-	-	60.08	31.77	28.31	7.00	5.00								-	58.71	-				-
04.10.2023	0.00	-	-	-	-	67.82	39.80	28.02	7.00	5.00								-	64.47	-				-
05.10.2023	0.00	-	-	-	-	66.50	40.26	26.24	7.00	5.00								-	65.64	-				-
06.10.2023	0.00	-	-	-	-	65.09	39.58	25.51	7.00	5.00								-	62.79	-				-
07.10.2023	0.00	-	-	-	-	66.25	40.43	25.82	7.00	5.00								-	64.91	-				-
08.10.2023	0.00	-	-	-	-	66.86	39.67	27.19	7.00	5.00								-	64.55	-				-
09.10.2023	0.00	-	-	-	-	65.10	38.28	26.82	7.00	5.00								-	63.44	-				-
10.10.2023	0.00	-	-	-	-	61.38	36.80	24.58	7.00	5.00								-	59.82	-				-
11.10.2023	10.00	-	35.59	31.87	3.72	68.77	41.35	27.42	7.00	5.00		3.40	-	-	3.47	-	3.47	-	68.16	-				1.13
12.10.2023	24.00	-	86.27	78.29	7.98	67.83	42.00	25.83	7.00	5.00		7.17	-	-	7.30	-	7.30	-	67.28	-				2.56
13.10.2023	24.00	-	86.13	77.84	8.29	67.76	41.92	25.84	7.00	5.00		7.54	-	-	7.70	-	7.70	-	67.65	-				2.57
14.10.2023	24.00	-	86.41	79.12	7.29	67.62	42.44	25.18	7.00	5.00		6.56	-	-	6.70	-	6.70	-	67.35	-				2.49
15.10.2023	24.00	-	85.82	78.12	7.70	67.05	42.28	24.77	7.00	5.00		7.05	-	-	7.19	-	7.19	-	66.88	-				2.45
16.10.2023	24.00	-	85.06	77.00	8.06	67.56	42.26	25.30	7.00	5.00		7.18	-	-	7.33	-	7.33	-	67.02	-				2.49
17.10.2023	24.00	-	83.78	75.78	8.00	67.03	41.53	25.50	7.00	5.00		7.23	-	-	7.39	-	7.39	-	66.61	-				2.47
18.10.2023	24.00	-	82.35	74.47	7.88	66.64	40.96	25.68	7.00	5.00		7.05	-	-	7.20	-	7.20	-	66.34	-				2.44
19.10.2023	24.00	-	80.89	73.29	7.60	65.73	40.13	25.60	7.00	5.00		6.87	-	-	6.98	-	6.98	-	65.39	-				2.38
20.10.2023	24.00	-	83.02	75.26	7.76	67.56	40.87	26.69	7.00	5.00		6.87	-	-	7.00	-	7.00	-	67.05	-				2.53
21.10.2023	24.00	-	89.20	81.46	7.74	67.28	41.66	25.62	7.00	5.00		6.76	-	-	6.87	-	6.87	-	66.75	-				2.61
22.10.2023	24.00	-	90.25	81.80	8.45	67.83	41.79	26.04	7.00	5.00		7.46	-	-	7.61	-	7.61	-	67.41	-				2.71
Среднее	9.13	-	81.23	73.69	7.54	63.23	34.71	28.53	7.00	5.00		6.76	-	-	6.90	-	6.90	-	62.24	-				2.40
Итого	274.00		974.77	884.30	90.47							81.14	0.00	0.00	82.74	0.00	82.74	0.00						28.83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 02:00:00	34007.18	29796.81	3310.45	-	3388.42	-	1244.52	239.67	11912.00
	21.10.2023 03:00:00	34010.67	29800.16	3310.53	-	3388.50	-	1244.67	239.67	11913.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 446 час. 36.83 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 128.22 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 12.62 °С = -1.02 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 64.64 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 210.96 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

А.А. ЛАЛИНА

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____

ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 24-08 от 10.01.2023

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «Энергосбыт»
Абонентское управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2023г.