Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 72 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 72_СЦО+ГВС_октябрь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 14866 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2025 | Тхв, гр.С= 8.99

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.59 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.228

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	14;	15.77	0.00	15.77	68.12	34.24	33.88	5.00	4.00		15.58	0.00	0.00	15.91	0.00	15.91	-	67.78	0.00				1.07
24.09.2023	24.00	14;	16.22	0.00	16.22	68.59	33.42	35.17	5.00	4.00		16.10	0.00	0.00	16.44	0.00	16.44	-	68.25	0.00				1.11
25.09.2023	24.00	14;	16.04	0.00	16.04	68.27	33.35	34.92	5.00	4.00		15.82	0.00	0.00	16.16	0.00	16.16	-	67.94	0.00				1.10
26.09.2023	24.00	14;	15.24	0.00	15.24	68.31	33.01	35.30	5.00	4.00		15.11	0.00	0.00	15.43	0.00	15.43	-	67.93	0.00				1.04
27.09.2023	24.00	14;	16.12	0.00	16.12	68.77	33.55	35.22	5.00	4.00		16.04	0.00	0.00	16.39	0.00	16.39	-	68.38	0.00				1.11
28.09.2023	24.00	14;	14.76	0.00	14.76	67.98	33.37	34.60	5.00	4.00		14.64	0.00	0.00	14.95	0.00	14.95	-	67.59	0.00				1.00
29.09.2023	24.00	14;	20.53	0.00	20.53	68.42	50.38	18.04	5.00	4.00		14.76	0.00	0.00	15.07	0.00	15.07	-	67.87	0.00				1.41
30.09.2023	24.00	14;	15.13	0.00	15.13	68.99	49.07	19.92	5.00	4.00		14.69	0.00	0.00	15.01	0.00	15.01	-	68.62	0.00				1.04
01.10.2023	24.00	14;	17.00	0.00	17.00	67.83	48.27	19.56	5.00	4.00		16.63	0.00	0.00	16.98	0.00	16.98	-	67.50	0.00				1.15
02.10.2023	24.00	14;	59.83	37.51	22.32	67.55	42.34	25.21	5.00	4.00		14.74	0.00	0.00	15.05	0.00	15.05	-	67.07	0.00				2.45
03.10.2023	24.00		156.14	139.70	16.44	66.31	40.83	25.48	5.00	4.00		14.41	0.00	0.00	14.70	0.00	14.70	-	66.38	0.00				4.65
04.10.2023	24.00		142.91	126.39	16.52	67.60	40.58	27.01	5.00	4.00		14.74	0.00	0.00	15.05	0.00	15.05	-	67.07	0.00				4.53
05.10.2023	24.00	16;	149.14	132.00	17.14	58.29	37.28	21.01	5.00	4.00		15.92	0.00	0.00	16.17	0.00	16.17	-	57.58	0.00				3.77
06.10.2023	24.00		208.34	192.17	16.18	56.69	39.86	16.83	5.00	4.00		15.51	0.00	0.00	15.75	0.00	15.75	-	57.15	0.00				4.15
07.10.2023	24.00		228.81	212.23	16.58	68.56	46.43	22.13	5.00	4.00		15.68	0.00	0.00	16.02	0.00	16.02	-	68.32	0.00				5.84
08.10.2023	24.00		218.03	199.34	18.69	65.13	43.30	21.84	5.00	4.00		18.15	0.00	0.00	18.52	0.00	18.52	-	66.69	0.00				5.57
09.10.2023	24.00		221.94	206.17	15.77	69.68	46.04	23.64	5.00	4.00		15.24	0.00	0.00	15.58	0.00	15.58	-	69.38	0.00				5.98
10.10.2023	24.00		218.94	202.70	16.24	68.94	45.31	23.63	5.00	4.00		15.70	0.00	0.00	16.04	0.00	16.04	-	68.74	0.00				5.91
11.10.2023	24.00		223.18	206.72	16.46	69.46	46.06	23.41	5.00	4.00		15.77	0.00	0.00	16.12	0.00	16.12	-	69.38	0.00				5.99
12.10.2023	24.00		228.53	211.91	16.61	70.24	47.26	22.98	5.00	4.00		15.82	0.00	0.00	16.18	0.00	16.18	-	69.92	0.00				6.04
13.10.2023	24.00		225.43	209.28	16.15	69.73	46.99	22.74	5.00	4.00		16.46	0.00	0.00	16.83	0.00	16.83	-	69.71	0.00				5.89
14.10.2023	24.00		226.16	209.83	16.33	69.66	47.36	22.29	5.00	4.00		15.40	0.00	0.00	15.74	0.00	15.74	-	69.69	0.00				5.82
15.10.2023	24.00		225.72	207.23	18.49	69.36	47.03	22.33	5.00	4.00		17.52	0.00	0.00	17.90	0.00	17.90	-	69.13	0.00				5.91
16.10.2023	24.00		222.42	205.03	17.38	68.69	46.10	22.59	5.00	4.00		16.40	0.00	0.00	16.75	0.00	16.75	-	68.52	0.00				5.83
17.10.2023	24.00		222.05	204.56	17.49	69.67	46.36	23.32	5.00	4.00		16.46	0.00	0.00	16.83	0.00	16.83	-	69.71	0.00				5.99
18.10.2023	24.00		218.19	201.89	16.31	70.01	46.17	23.84	5.00	4.00		15.24	0.00	0.00	15.58	0.00	15.58	-	69.84	0.00				5.96
19.10.2023	24.00		219.68	202.39	17.29	69.59	45.75	23.84	5.00	4.00		15.77	0.00	0.00	16.12	0.00	16.12	-	69.38	0.00				6.03
20.10.2023	24.00		222.13	204.95	17.18	69.37	45.58	23.78	5.00	4.00		16.07	0.00	0.00	16.43	0.00	16.43	-	69.22	0.00				6.07
21.10.2023	24.00		220.95	204.50	16.45	69.35	45.48	23.88	5.00	4.00		15.33	0.00	0.00	15.67	0.00	15.67	-	69.20	0.00				6.03
22.10.2023	24.00		226.14	205.29	20.84	69.01	45.32	23.69	5.00	4.00		19.68	0.00	0.00	20.11	0.00	20.11	-	68.92	0.00				6.31
Среднее	24.00	-	147.72	130.73	16.99	67.94	42.87	25.07	5.00	4.00		15.85	-	-	16.18	-	16.18	-	67.76	-				4.16
Итого	720.00		4431.45	3921.77	509.68							475.37	0.00	0.00	485.48	0.00	485.48	0.00						124.77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 03:00:00	212966.55	186539.82	10039.13	0.00	10310.91	0.00	5947.17	771.86	16649.38
	22.10.2023 02:00:00	213379.35	186735.70	10054.96	0.00	10327.09	0.00	5953.02	772.96	16672.38

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 8.99 °C = -4.27 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **120.50** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **485.48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

А. А. ЛАПИНА

Представитель теплоснабжающей организации

ДОВЕРЕННОСТИ 19-Н ОТ 24.08.2023

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.