

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 101**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9095.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **9858**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ943 № 6079	расходомер:	Gmin=	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	Gmax=	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	30	
Циркуляционный ГВС (M4)		0,067	
Подпиточный трубопровод (Vп)		12	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	Термопреобр.:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	КТПТР-05	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.= 0,336	КТПТР-05	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qвент.= 0	ТПТ-15-2	
	Got.= 100,8		
	Gвент.= 0		
	Gтех.=		
	Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср= 0,06
	Gтех.гвс.=		Gгвс.м= 24

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2023 по 01.10.2023

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.09.2023	24,00		100,18	85,28	14,90	70,22	69,99	0,23			16,52		16,52	16,88		16,88		68,87				1,14
24.09.2023	24,00		102,70	85,84	16,86	70,68	70,50	0,18			18,53		18,53	18,94		18,94		69,13				1,28
25.09.2023	24,00		101,29	85,50	15,79	70,12	69,89	0,23			17,52		17,52	17,90		17,90		68,76				1,21
26.09.2023	24,00		101,89	84,34	17,55	70,18	69,93	0,25			19,34		19,34	19,76		19,76		68,84				1,33
27.09.2023	24,00		101,45	85,35	16,10	70,52	70,28	0,24			17,82		17,82	18,22		18,22		69,20				1,23
28.09.2023	24,00		101,26	85,60	15,66	69,88	69,64	0,24			17,36		17,36	17,73		17,73		68,56				1,19
29.09.2023	24,00		101,56	84,62	16,94	70,21	69,95	0,26			18,58		18,58	18,99		18,99		69,06				1,28
30.09.2023	24,00		100,21	84,86	15,35	71,05	70,82	0,23			16,98		16,98	17,36		17,36		69,64				1,18
01.10.2023	24,00		102,39	84,54	17,85	69,76	69,52	0,24			19,54		19,54	19,96		19,96		68,26				1,33
Среднее	24,00		101,44	85,10	16,33	70,29	70,06	0,23			18,02		18,02	18,42		18,42		68,92				1,24
Итого	216,00		912,93	765,93	147,00						162,19		162,19	165,74		165,74						11,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,21 °C** **1,82** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **9,35** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **165,74** м.куб.

_____ / _____ /



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 101**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9095.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **9858**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 6079	расходомер:	Gmin=	Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	Термопреобр.:	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	КТПТР-05	
Циркуляционный ГВС (M4)			ТПТ-15-2	
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,336	Qвент.= 0	Qтех.=	Qтех.гвс=
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 100,8	Gвент.= 0	Gтех.=	Gтех.гвс.= 24 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ti час	НС	Учет отопление (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
						°C		°C		кгс/см2				м3		м3		°C		кгс/см2		кгс/см2	
02.10.2023	24,00	*	98,91	92,12	6,79	69,25	62,32	6,93				20,18			20,18	20,60		20,60		67,21			1,12
03.10.2023	24,00		87,86	69,75	18,11	66,74	42,92	23,82				19,17			19,17	19,55		19,55		65,21			2,88
04.10.2023	24,00		85,05	66,84	18,21	67,81	43,61	24,20				19,09			19,09	19,46		19,46		64,22			2,86
05.10.2023	24,00		84,53	63,88	20,65	62,98	40,42	22,56				21,03			21,03	21,38		21,38		59,51			2,75
06.10.2023	24,00		100,92	81,88	19,04	68,00	43,86	24,14				20,22			20,22	20,64		20,64		66,55			3,28
07.10.2023	24,00		109,57	91,60	17,97	70,24	46,16	24,08				19,22			19,22	19,64		19,64		68,63			3,48
08.10.2023	24,00		108,38	87,07	21,31	68,13	43,87	24,26				22,37			22,37	22,83		22,83		66,46			3,57
09.10.2023	24,00		109,86	90,35	19,51	68,98	43,77	25,21				20,82			20,82	21,26		21,26		67,41			3,63
10.10.2023	24,00		113,38	94,14	19,24	72,45	45,86	26,59				20,62			20,62	21,09		21,09		70,66			3,91
11.10.2023	24,00		113,34	94,63	18,71	70,38	45,64	24,74				20,07			20,07	20,50		20,50		68,65			3,67
12.10.2023	24,00		117,06	97,83	19,23	70,73	46,65	24,08				20,48			20,48	20,93		20,93		68,58			3,73
13.10.2023	24,00		115,79	96,61	19,18	68,22	45,18	23,04				20,53			20,53	20,95		20,95		66,68			3,54
14.10.2023	24,00		113,53	97,24	16,29	70,65	46,67	23,98				17,59			17,59	17,97		17,97		69,09			3,49
15.10.2023	24,00		117,27	97,26	20,01	70,17	46,61	23,56				21,34			21,34	21,80		21,80		68,18			3,71
16.10.2023	24,00		115,18	95,76	19,42	68,24	44,87	23,37				20,83			20,83	21,26		21,26		66,86			3,57
17.10.2023	24,00		113,73	95,93	17,80	71,17	46,08	25,09				19,24			19,24	19,67		19,67		69,45			3,68
18.10.2023	24,00		113,69	95,11	18,58	71,72	45,80	25,92				19,93			19,93	20,38		20,38		70,08			3,81
19.10.2023	24,00		115,56	95,76	19,80	71,88	45,68	26,20				21,31			21,31	21,79		21,79		70,32			3,94
20.10.2023	24,00		113,19	95,37	17,82	71,26	45,13	26,13				19,34			19,34	19,77		19,77		69,51			3,77
21.10.2023	24,00		110,75	93,58	17,17	70,49	44,27	26,22				18,63			18,63	19,04		19,04		68,82			3,67
22.10.2023	24,00		113,70	92,70	21,00	70,19	43,71	26,48				22,52			22,52	23,01		23,01		68,63			3,94
Среднее	24,00		108,15	89,78	18,37	69,51	45,67	23,84				20,22			20,22	20,64		20,64		67,65			3,43
Итого	504,00		2271,25	1885,41	385,84							424,53			424,53	433,52		433,52					72,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

0 час куб.м

Период расчета по договору: _____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,21** °C **4,33** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **67,67** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл. **433,52** м.куб.





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа