

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул, д. 17, корп.3, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8752.038.1**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **23500**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 204683</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,2</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>192</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
02.10.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,28	14,67	0,61														0,00
03.10.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,03	14,55	0,48														0,00
04.10.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,84	14,37	0,47														0,00
05.10.2023	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,50	13,95	0,55														0,00
06.10.2023	24,00	*	191,35	192,53	-1,18	37,51	34,60	2,91														0,56
07.10.2023	24,00		318,34	318,34	0,00	36,81	33,88	2,93														0,94
08.10.2023	24,00		316,40	316,40	0,00	39,29	35,78	3,51														1,12
09.10.2023	24,00		313,42	313,42	0,00	42,69	38,49	4,20														1,33
10.10.2023	24,00		295,32	295,32	0,00	42,10	37,82	4,28														1,27
11.10.2023	24,00		279,04	279,04	0,00	41,23	37,03	4,20														1,18
12.10.2023	24,00		279,10	279,10	0,00	42,06	37,80	4,26														1,20
13.10.2023	24,00		279,84	279,84	0,00	43,56	39,09	4,47														1,26
14.10.2023	24,00		280,44	280,44	0,00	41,97	37,99	3,98														1,13
15.10.2023	24,00		281,08	281,08	0,00	42,47	38,40	4,07														1,15
16.10.2023	24,00		280,85	280,85	0,00	42,59	38,39	4,20														1,19
17.10.2023	24,00		281,01	281,01	0,00	42,17	37,97	4,20														1,19
18.10.2023	24,00		281,31	281,31	0,00	43,02	38,54	4,48														1,27
19.10.2023	24,00		280,75	280,75	0,00	44,64	39,74	4,90														1,38
20.10.2023	24,00		279,92	279,92	0,00	46,61	41,21	5,40														1,52
21.10.2023	24,00		279,44	279,44	0,00	48,65	42,78	5,87														1,65
22.10.2023	24,00		279,68	279,68	0,00	48,34	42,56	5,78														1,63
<b>Среднее</b>	24,00		228,44	228,50	-0,06	37,40	33,79	3,61														1,00
<b>Итого</b>	<b>504,00</b>		<b>4797,29</b>	<b>4798,47</b>	<b>-1,18</b>																	<b>20,97</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час  
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,93** °C

**0** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **20,97** Гкал





Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 16:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа