

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 28, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8796.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **87302**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2187	расходомер:	03.09.2024	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC20-12	Gmin= 0,08	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC20-12	Gmax= 12	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,3684	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср.= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.ср.= 0
			Gгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
02.10.2023		*																					
03.10.2023	16,79	*	13,89	14,40	-0,51	64,84	36,17	28,67	4,90	3,60													0,38
04.10.2023	17,06	*	0,12	0,01	0,11	36,09	33,26	2,83	1,90	2,90													0,00
05.10.2023		*																					
06.10.2023	22,27	*	32,62	32,65	-0,03	63,02	34,59	28,43	5,00	3,70													0,93
07.10.2023	24,00		35,83	35,82	0,01	65,18	37,86	27,32	5,10	3,50													0,98
08.10.2023	24,00		34,73	34,72	0,01	65,77	37,81	27,96	5,20	3,80													0,97
09.10.2023	24,00		34,02	34,05	-0,03	64,18	37,03	27,15	5,10	3,70													0,92
10.10.2023	24,00		34,86	34,97	-0,11	60,46	35,75	24,71	5,30	3,80													0,86
11.10.2023	24,00		38,36	38,53	-0,17	63,74	38,16	25,58	5,50	3,60													0,97
12.10.2023	24,00		41,44	41,61	-0,17	66,95	41,21	25,74	5,60	3,50													1,06
13.10.2023	24,00		41,27	41,44	-0,17	66,76	41,26	25,50	5,60	3,50													1,05
14.10.2023	24,00		41,69	41,88	-0,19	66,66	41,66	25,00	5,70	3,50													1,03
15.10.2023	24,00		41,34	41,54	-0,20	66,14	41,56	24,58	5,60	3,50													1,01
16.10.2023	24,00		40,90	41,08	-0,18	66,66	41,29	25,37	5,60	3,50													1,03
17.10.2023	24,00		40,55	40,72	-0,17	66,10	40,83	25,27	5,50	3,50													1,02
18.10.2023	24,00		40,08	40,26	-0,18	65,72	40,17	25,55	5,40	3,50													1,02
19.10.2023	24,00		39,56	39,31	0,25	64,84	39,35	25,49	5,40	3,40													1,02
20.10.2023	24,00		40,64	39,55	1,09	66,64	39,95	26,69	5,50	3,40													1,13
21.10.2023	24,00		45,48	43,87	1,61	66,44	41,09	25,35	5,70	3,20													1,22
22.10.2023	24,00		45,67	44,87	0,80	66,99	41,41	25,58	5,70	3,10													1,20
Среднее	23,16		37,25	37,15	0,10	63,85	38,97	24,88	5,23	3,48													0,97
Итого	440,12		683,05	681,28	1,77																		17,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2023	29382,7	29522,00						898,46	15725,40
23.10.2023	30065,8	30203,30						916,25	16165,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **62,15** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **62,15** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **12,62** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **20,47** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа