

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 61, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 61**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35025.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **112518**

график: **149/70**

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: 16.06.2024 | | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 48493 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) | лето: Qгвс=M3*(h3-hxb) | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,3255 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс= 0 | Qгвс.= 0 | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср= 0 | Qгвс.ср= 0 | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 98,8861 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс= 0 | Gгвс.= 0 | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 02.10.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.10.2023 | 24,00 | * | 40,02 | 40,02 | 0,00 | 56,37 | 30,78 | 25,59 | | | | | | | | | | | | | | 1,02 |
| 04.10.2023 | 24,00 | | 56,05 | 56,05 | 0,00 | 61,24 | 33,78 | 27,46 | | | | | | | | | | | | | | 1,54 |
| 05.10.2023 | 24,00 | | 74,47 | 74,47 | 0,00 | 54,81 | 33,18 | 21,63 | | | | | | | | | | | | | | 1,61 |
| 06.10.2023 | 24,00 | | 111,78 | 111,78 | 0,00 | 54,54 | 35,90 | 18,64 | | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 07.10.2023 | 24,00 | | 106,87 | 106,87 | 0,00 | 64,80 | 40,24 | 24,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 08.10.2023 | 24,00 | | 114,68 | 114,68 | 0,00 | 62,37 | 39,00 | 23,37 | | | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 09.10.2023 | 24,00 | | 116,46 | 116,46 | 0,00 | 66,59 | 40,95 | 25,64 | | | | | | | | | | | | | | 2,98 |
| 10.10.2023 | 24,00 | | 113,72 | 113,72 | 0,00 | 65,90 | 40,10 | 25,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 11.10.2023 | 24,00 | | 96,15 | 96,15 | 0,00 | 65,92 | 38,96 | 26,96 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 12.10.2023 | 24,00 | | 77,50 | 77,50 | 0,00 | 65,91 | 36,26 | 29,65 | | | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| 13.10.2023 | 24,00 | | 80,95 | 80,95 | 0,00 | 65,63 | 36,92 | 28,71 | | | | | | | | | | | | | | 2,33 |
| 14.10.2023 | 24,00 | | 71,18 | 71,18 | 0,00 | 65,02 | 36,38 | 28,64 | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 15.10.2023 | 24,00 | | 89,92 | 89,92 | 0,00 | 65,55 | 37,80 | 27,75 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 16.10.2023 | 24,00 | | 111,69 | 111,69 | 0,00 | 65,57 | 40,04 | 25,53 | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 17.10.2023 | 24,00 | * | 96,87 | 96,87 | 0,00 | 66,50 | 40,75 | 25,75 | | | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 18.10.2023 | 24,00 | | 121,99 | 121,99 | 0,00 | 66,27 | 40,54 | 25,73 | | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 19.10.2023 | 24,00 | | 122,91 | 122,91 | 0,00 | 66,71 | 41,25 | 25,46 | | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 20.10.2023 | 24,00 | | 123,43 | 123,43 | 0,00 | 66,49 | 40,97 | 25,52 | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| 21.10.2023 | 24,00 | | 122,01 | 122,01 | 0,00 | 66,45 | 40,62 | 25,83 | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| 22.10.2023 | 24,00 | | 121,77 | 121,77 | 0,00 | 66,13 | 40,34 | 25,79 | | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| Среднее | 24,00 | | 98,52 | 98,52 | 0,00 | 63,94 | 38,24 | 25,70 | | | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| Итого | 480,00 | | 1970,42 | 1970,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,27 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24 час 2,54 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24 час 0 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **8,99 °C 0 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **52,81 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|--|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 03.11.2023 12:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 07.11.2023 15:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |