

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 73**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33095.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106228**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	01.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель:	СПТ941.11 № 24694	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$			лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3938	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,635	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
02.10.2023	24,00		4,48	4,55	-0,07	23,02	22,65	0,38														0,00
03.10.2023	24,00	*	33,45	33,33	0,12	59,70	34,25	25,45														0,86
04.10.2023	24,00		52,87	53,03	-0,16	62,98	34,14	28,84														1,52
05.10.2023	24,00	*	78,60	78,88	-0,28	56,22	34,96	21,26														1,66
06.10.2023	24,00		127,31	127,84	-0,53	55,27	37,95	17,32														2,19
07.10.2023	24,00		99,87	99,83	0,04	66,21	40,61	25,60														2,56
08.10.2023	24,00		138,94	139,41	-0,47	63,24	42,45	20,79														2,87
09.10.2023	24,00		111,15	111,50	-0,35	68,38	42,07	26,31														2,91
10.10.2023	24,00		112,50	112,52	-0,02	67,68	42,20	25,48														2,87
11.10.2023	24,00		84,09	84,19	-0,10	67,52	39,27	28,25														2,37
12.10.2023	24,00		64,79	65,05	-0,26	67,53	36,14	31,39														2,03
13.10.2023	24,00		68,57	68,87	-0,30	67,28	36,69	30,59														2,09
14.10.2023	24,00		58,41	58,65	-0,24	66,53	35,97	30,56														1,78
15.10.2023	24,00		71,47	71,82	-0,35	67,08	37,19	29,89														2,13
16.10.2023	24,00		93,88	94,31	-0,43	67,10	39,92	27,18														2,54
17.10.2023	24,00		96,26	96,68	-0,42	68,15	40,63	27,52														2,64
18.10.2023	24,00		105,95	106,41	-0,46	68,68	41,78	26,90														2,83
19.10.2023	24,00		118,73	119,04	-0,31	68,45	42,96	25,49														3,02
20.10.2023	24,00		125,54	125,91	-0,37	68,34	43,34	25,00														3,13
21.10.2023	24,00		138,02	138,32	-0,30	68,42	44,50	23,92														3,29
22.10.2023	24,00		142,34	142,77	-0,43	68,15	44,89	23,26														3,30
Среднее	24,00		91,77	92,04	-0,27	63,62	38,79	24,83														2,31
Итого	504,00		1927,22	1932,91	-5,69																	48,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **8,99** °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **48,59** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа