

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 75**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9252.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **10678**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ941.11 № 24947	расходомер:	02.08.2025	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-3-32-B	Gmin= 0,12	Термопреобр.:	КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-3-32-B	Gmax= 0,12	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3933	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.= 119,484	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,484	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
02.10.2023	24,00	*	0,00	2,79	-2,79	26,15	45,91	-19,76														0,00
03.10.2023	24,00	*	54,92	56,46	-1,54	67,65	40,05	27,60														1,44
04.10.2023	24,00		110,91	111,20	-0,29	68,23	42,07	26,16														2,89
05.10.2023	24,00	*	115,79	116,38	-0,59	58,69	38,65	20,04														2,30
06.10.2023	24,00		169,46	170,63	-1,17	56,92	41,11	15,81														2,64
07.10.2023	24,00		188,30	189,20	-0,90	68,92	48,24	20,68														3,86
08.10.2023	24,00		178,56	179,50	-0,94	65,28	45,39	19,89														3,51
09.10.2023	24,00		183,49	183,86	-0,37	70,06	48,30	21,76														3,98
10.10.2023	24,00		181,20	181,47	-0,27	69,28	47,51	21,77														3,94
11.10.2023	24,00		184,40	184,68	-0,28	69,83	47,85	21,98														4,05
12.10.2023	24,00		188,39	188,69	-0,30	70,66	49,10	21,56														4,06
13.10.2023	24,00		185,95	186,22	-0,27	70,15	48,77	21,38														3,97
14.10.2023	24,00		186,19	186,46	-0,27	70,05	49,12	20,93														3,89
15.10.2023	24,00		184,30	184,56	-0,26	69,77	48,93	20,84														3,84
16.10.2023	24,00		182,90	183,22	-0,32	69,11	48,24	20,87														3,81
17.10.2023	24,00		182,71	182,95	-0,24	70,06	48,49	21,57														3,94
18.10.2023	24,00		180,63	180,81	-0,18	70,38	48,48	21,90														3,95
19.10.2023	24,00		181,13	181,27	-0,14	69,96	48,09	21,87														3,96
20.10.2023	24,00		183,16	183,51	-0,35	69,78	47,99	21,79														3,98
21.10.2023	24,00		182,43	182,75	-0,32	69,75	47,69	22,06														4,02
22.10.2023	24,00		183,28	183,61	-0,33	69,39	47,44	21,95														4,01
Среднее	24,00		161,34	161,92	-0,58	66,19	46,54	19,65														3,43
Итого	504,00		3388,10	3400,22	-12,12																	72,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал
0 час куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

час

_____ / _____ /

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

8,99 °C **0** Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **72,04** Гкал





Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. _____ м.куб.

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа