

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП4**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33203.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105562**

график: **149/70**

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---|---|
| Установленные приборы: | Вычислитель: ВКТ-7 № 205568 | Часовые и суточн. архивы в файлах: | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Приборы УУТЭ поверены до: 09.08.2025 | Режим (схема): ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | | | 0,2 | 30 | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | | | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | | | | | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,1943 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср. 0 | Qгвс.ср.= 0 | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 59,0278 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 | Gгвс.м= | |

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|--------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 02.10.2023 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,41 | 15,33 | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 03.10.2023 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 15,22 | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 04.10.2023 | 24,00 | * | 0,00 | 1,20 | -1,20 | 15,61 | 42,91 | -27,30 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 05.10.2023 | 24,00 | * | 0,00 | 0,92 | -0,92 | 14,88 | 40,32 | -25,44 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 06.10.2023 | 18,00 | * | 22,47 | 24,43 | -1,96 | 29,63 | 25,26 | 4,37 | | | | | | | | | | | | | | 0,41 |
| 07.10.2023 | 24,00 | | 90,43 | 90,43 | 0,00 | 68,80 | 46,60 | 22,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 08.10.2023 | 24,00 | | 86,26 | 86,26 | 0,00 | 65,60 | 43,75 | 21,85 | | | | | | | | | | | | | | 1,88 |
| 09.10.2023 | 24,00 | | 88,22 | 88,00 | 0,22 | 69,89 | 46,18 | 23,71 | | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 10.10.2023 | 24,00 | | 87,03 | 87,03 | 0,00 | 69,19 | 45,72 | 23,47 | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
| 11.10.2023 | 24,00 | | 88,92 | 88,92 | 0,00 | 69,80 | 45,85 | 23,95 | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 12.10.2023 | 24,00 | | 91,21 | 91,21 | 0,00 | 70,47 | 46,17 | 24,30 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 13.10.2023 | 24,00 | | 90,07 | 90,07 | 0,00 | 69,98 | 45,99 | 23,99 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 14.10.2023 | 24,00 | | 90,45 | 90,45 | 0,00 | 69,95 | 46,45 | 23,50 | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 15.10.2023 | 24,00 | | 89,21 | 88,58 | 0,63 | 69,59 | 46,17 | 23,42 | | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 16.10.2023 | 24,00 | | 88,45 | 88,45 | 0,00 | 68,92 | 45,58 | 23,34 | | | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 17.10.2023 | 24,00 | | 88,25 | 88,25 | 0,00 | 70,02 | 46,00 | 24,02 | | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 18.10.2023 | 24,00 | | 87,14 | 87,14 | 0,00 | 70,27 | 45,82 | 24,45 | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 19.10.2023 | 24,00 | | 87,78 | 87,78 | 0,00 | 69,86 | 45,42 | 24,44 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 20.10.2023 | 24,00 | | 88,42 | 88,42 | 0,00 | 69,65 | 45,13 | 24,52 | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 21.10.2023 | 24,00 | | 87,96 | 87,96 | 0,00 | 69,65 | 44,98 | 24,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 22.10.2023 | 24,00 | | 88,29 | 88,29 | 0,00 | 69,30 | 44,79 | 24,51 | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| Среднее | 23,71 | | 69,42 | 69,58 | -0,16 | 57,23 | 41,41 | 15,82 | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| Итого | 498,00 | | 1440,56 | 1443,79 | -3,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,18 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **8,99** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **34,18** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|--|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 03.11.2023 12:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00 | 07.11.2023 15:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |