

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 30, лит. А**  
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 30, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36990.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **126852**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема): <b>ОП: А32-00;</b>
Вычислитель: <b>ТСРВ-026М № 1318865</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,183</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>55,5949</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qтех.гв.= <b>0</b>
			Qтех.гвс.ср= <b>0</b>
			Gгвс.= <b>0</b>
			Gгвс.ср= <b>0</b>
			Gгвс.м= <b>0</b>

Фактическое потребление за отчетный период с 02.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
02.10.2023	21,88	*	0,00	0,02	-0,02	15,72	16,16	-0,44														0,00
03.10.2023	22,28	*	20,69	20,91	-0,22	39,33	26,59	12,74														0,55
04.10.2023	24,00		42,05	42,42	-0,37	66,77	40,14	26,63														1,11
05.10.2023	24,00	*	45,77	46,04	-0,27	58,82	37,40	21,42														0,91
06.10.2023	24,00		67,60	67,80	-0,20	56,29	40,16	16,13														1,09
07.10.2023	24,00		74,11	74,39	-0,28	68,12	47,45	20,67														1,53
08.10.2023	24,00		70,03	70,31	-0,28	64,65	44,57	20,08														1,40
09.10.2023	24,00		72,67	73,02	-0,35	69,24	47,27	21,97														1,59
10.10.2023	24,00		72,13	72,48	-0,35	68,53	46,65	21,88														1,57
11.10.2023	24,00		74,24	74,57	-0,33	69,10	47,36	21,74														1,61
12.10.2023	24,00		75,08	75,39	-0,31	69,85	48,48	21,37														1,60
13.10.2023	24,00		72,84	73,20	-0,36	69,34	48,23	21,11														1,53
14.10.2023	24,00		73,59	73,94	-0,35	69,28	48,43	20,85														1,52
15.10.2023	24,00		71,93	72,28	-0,35	68,97	48,11	20,86														1,49
16.10.2023	24,00		71,32	71,66	-0,34	68,30	47,50	20,80														1,47
17.10.2023	24,00		72,07	72,42	-0,35	69,31	47,77	21,54														1,54
18.10.2023	24,00		71,24	71,59	-0,35	69,61	47,63	21,98														1,56
19.10.2023	24,00		70,46	70,78	-0,32	69,17	47,21	21,96														1,54
20.10.2023	24,00		72,56	72,90	-0,34	68,98	46,98	22,00														1,59
21.10.2023	24,00		70,57	70,91	-0,34	68,97	46,70	22,27														1,56
22.10.2023	24,00		71,92	72,21	-0,29	68,63	46,53	22,10														1,58
Среднее	23,82		63,96	64,26	-0,31	63,67	43,68	19,98														1,36
Итого	500,16		1332,87	1339,24	-6,37																	28,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.10.2023								2645,69	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **3,84** час

**0,24** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **3,84** час

**0** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **8,99** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **28,58** Гкал





Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	03.11.2023 12:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	07.11.2023 15:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа