Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 46 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Цимбалина 46_СЦО_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207133 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 17.08.2025 | Тхв, гр.С= 8.99

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.45	19.12	0.33	7.00	5.00														0.00
24.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.56	19.17	0.39	7.00	5.00														0.00
25.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.78	18.34	0.44	7.00	5.00														0.00
26.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.38	18.04	0.34	7.00	5.00														0.00
27.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.05	17.70	0.35	7.00	5.00														0.00
28.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.63	18.34	0.29	7.00	5.00														0.00
29.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.54	18.12	0.42	7.00	5.00														0.00
30.09.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.08	18.72	0.36	7.00	5.00														0.00
01.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.50	18.23	0.27	7.00	5.00														0.00
02.10.2023	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.86	17.58	0.28	7.00	5.00														0.00
03.10.2023	23.00	-	0.00	0.00	0.00	17.48	17.16	0.32	7.00	5.00														0.00
04.10.2023	24.00	-	38.31	36.08	2.23	66.94	41.11	25.83	7.00	5.00														1.08
05.10.2023	24.00	-	80.94	79.75	1.19	58.21	42.73	15.48	7.00	5.00														1.30
06.10.2023	24.00	-	129.26	111.25	18.01	56.51	43.77	12.74	7.00	5.00														2.44
07.10.2023	24.00	-	102.59	86.21	16.38	67.98	44.69	23.29	7.00	5.00														3.12
08.10.2023	24.00	-	122.02	121.13	0.89	64.84	44.65	20.19	7.00	5.00														2.51
09.10.2023	24.00	-	122.11	121.52	0.59	69.64	46.88	22.76	7.00	5.00														2.81
10.10.2023	24.00	-	121.69	121.31	0.38	68.94	46.27	22.67	7.00	5.00														2.78
11.10.2023	24.00	-	115.01	114.53	0.48	69.37	46.10	23.27	7.00	5.00														2.70
12.10.2023	24.00	-	98.21	98.08	0.13	70.11	45.06	25.05	7.00	5.00														2.47
13.10.2023	24.00	-	104.74	104.74	0.00	69.64	45.68	23.96	7.00	5.00														2.51
14.10.2023	24.00	-	88.36	88.20	0.16	69.32	44.69	24.63	7.00	5.00														2.19
15.10.2023	22.00	-	92.44	92.44	0.00	69.26	45.58	23.68	7.00	5.00														2.19
16.10.2023	24.00	-	120.13	120.13	0.00	68.68	46.98	21.70	7.00	5.00														2.61
17.10.2023	24.00	-	121.02	121.02	0.00	69.67	47.33	22.34	7.00	5.00														2.71
18.10.2023	24.00	-	120.52	120.30	0.22	70.02	47.20	22.82	7.00	5.00														2.76
19.10.2023	24.00	-	101.64	101.64	0.00	69.49	44.94	24.55	7.00	5.00														2.50
20.10.2023	24.00	-	75.77	75.77	0.00	69.13	40.46	28.67	7.00	5.00														2.17
21.10.2023	24.00	-	75.48	75.48	0.00	69.13	39.97	29.16	7.00	5.00														2.20
22.10.2023	24.00	-	75.57	75.57	0.00	68.79	39.64	29.15	7.00	5.00														2.20
Среднее	23.90	-	63.53	62.17	1.36	49.67	34.81	14.86	7.00	5.00														1.51
Итого	717.00		1905.81	1865.15	40.66																			45.25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	21.10.2023 03:00:00	57936.58	56718.21	-	-	-	V4_TV1	1777.30	75.16	16332.00
	22.10.2023 03:00:00	58012.05	56793.68	-	-	-	V4_TV1	1779.50	75.16	16356.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 8.99 °C = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 45.25 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

А.А. ЛАБИНА

Представитель теплоснабжающей организации

ДОВЕРЕННОСТИ 19-Н 07 24.08.23

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.