Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский э-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 6_СЦО+ГВС_октябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 03.08.2025 | Тхв, гр.С= 10.93

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1285

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0584

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.09.2023 - 23.10.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.2023	14.00	-	33.48	29.70	3.78	70.31	60.87	9.44	7.00	5.00		57.44	49.85	7.59	58.70	50.73	7.97	-	70.33	61.11				0.55
24.09.2023	20.00	-	48.14	41.73	6.41	70.48	61.14	9.34	7.00	5.00		57.46	49.13	8.33	58.76	49.98	8.78	-	70.69	61.55				0.84
25.09.2023	19.00	-	45.81	39.93	5.88	70.20	60.61	9.59	7.00	5.00		57.65	49.48	8.17	58.91	50.33	8.58	-	70.19	60.85				0.80
26.09.2023	20.00	-	47.46	41.46	6.00	69.94	60.14	9.80	7.00	5.00		56.40	47.81	8.59	57.62	48.65	8.97	-	70.13	60.46				0.83
27.09.2023	19.00	-	45.15	39.61	5.54	70.63	60.63	10.00	7.00	5.00		56.94	49.22	7.72	58.19	50.08	8.11	-	70.53	60.85				0.79
28.09.2023	20.00	-	48.52	42.71	5.81	69.78	60.33	9.45	7.00	5.00		57.85	50.22	7.63	59.07	51.10	7.97	-	69.91	60.67				0.81
29.09.2023	21.00	-	49.55	44.09	5.46	70.19	60.46	9.73	7.00	5.00		56.40	49.36	7.04	57.60	50.21	7.39	-	70.25	60.76				0.81
30.09.2023	24.00	-	55.98	50.02	5.96	71.01	61.14	9.87	7.00	5.00		55.68	48.78	6.90	56.89	49.66	7.23	-	71.09	61.42				0.92
01.10.2023	16.00	-	38.28	32.43	5.85	69.66	59.86	9.80	7.00	5.00		57.04	47.80	9.24	58.24	48.59	9.65	-	69.75	60.19				0.73
02.10.2023	20.00	-	68.50	60.79	7.71	68.70	53.42	15.28	7.00	5.00		51.78	42.57	9.21	52.89	43.27	9.62	-	69.35	59.24				1.46
03.10.2023	24.00	-	120.84	112.04	8.80	66.98	49.15	17.83	7.00	5.00		42.14	34.78	7.36	43.05	35.26	7.79	-	67.07	55.66				2.59
04.10.2023	20.00	-	100.74	92.68	8.06	67.79	49.83	17.96	7.00	5.00		41.04	32.43	8.61	41.94	32.91	9.03	-	67.92	56.06				2.21
05.10.2023	22.00	-	103.43	93.32	10.11	63.34	46.13	17.21	7.00	5.00		37.48	27.96	9.52	38.17	28.33	9.84	-	63.49	51.75				2.25
06.10.2023	23.00	-	123.29	113.83	9.46	68.01	49.70	18.31	7.00	5.00		40.37	32.03	8.34	41.21	32.49	8.72	-	68.17	55.51				2.73
07.10.2023	20.00	-	118.03	111.00	7.03	70.26	52.17	18.09	7.00	5.00		42.48	34.63	7.85	43.44	35.16	8.28	-	70.33	57.59				2.50
08.10.2023	20.00	-	112.94	102.97	9.97	67.91	49.57	18.34	7.00	5.00		41.74	32.37	9.37	42.70	32.84	9.86	-	68.15	55.51				2.57
09.10.2023	24.00	-	141.08	130.88	10.20	69.07	50.85	18.22	7.00	5.00		44.10	35.92	8.18	45.06	36.43	8.63	-	69.15	56.82				3.09
10.10.2023	23.00	-	138.69	129.60	9.09	72.47	53.33	19.14	7.00	5.00		43.77	36.02	7.75	44.75	36.64	8.11	-	72.54	59.33				3.14
11.10.2023	23.00	-	143.76	134.28	9.48	70.39	52.79	17.60	7.00	5.00		47.99	39.59	8.40	49.06	40.24	8.82	-	70.51	58.82				3.03
12.10.2023	19.00	-	126.15	117.70	8.45	71.03	54.58	16.45	7.00	5.00		52.94	43.72	9.22	54.14	44.47	9.67	-	70.56	60.19				2.54
13.10.2023	20.00	-	133.59	124.90	8.69	68.36	52.90	15.46	7.00	5.00		55.88	47.04	8.84	57.08	47.81	9.27	-	68.41	59.00				2.53
14.10.2023	23.00	-	151.55	141.55	10.00	70.81	54.28	16.53	7.00	5.00		53.02	44.24	8.78	54.22	44.96	9.26	-	70.88	60.39				3.05
15.10.2023	23.00	-	153.95	142.95	11.00	70.08	54.05	16.03	7.00	5.00		54.80	44.90	9.90	56.00	45.64	10.36	-	70.17	60.22				3.07
16.10.2023	18.00	-	119.69	112.40	7.29	67.75	52.32	15.43	7.00	5.00		55.60	46.33	9.27	56.80	47.05	9.75	-	68.42	58.73				2.23
17.10.2023	8.00	-	51.61	48.16	3.45	71.12	53.59	17.53	7.00	5.00		50.56	42.88	7.68	51.76	43.62	8.14	-	71.28	60.22				1.09
18.10.2023	18.00	-	113.67	106.31	7.36	72.06	53.91	18.15	7.00	5.00		48.92	40.06	8.86	50.12	40.73	9.39	-	71.87	60.11				2.46
19.10.2023	15.00	-	95.72	88.39	7.33	72.01	53.62	18.39	7.00	5.00		49.31	39.34	9.97	50.51	40.01	10.50	-	72.04	60.01				2.16
20.10.2023	16.00	-	101.86	94.42	7.44	71.10	52.93	18.17	7.00	5.00		49.81	41.25	8.56	51.01	41.92	9.09	-	71.21	59.69				2.25
21.10.2023	21.00	-	130.85	121.59	9.26	70.51	52.36	18.15	7.00	5.00		49.32	39.92	9.40	50.48	40.55	9.93	-	70.60	58.92				2.86
22.10.2023	22.00	-	135.29	124.11	11.18	70.20	51.89	18.31	7.00	5.00		48.51	38.42	10.09	49.68	39.05	10.63	-	70.31	58.41				3.06
Среднее	19.83	-	96.59	88.85	7.74	69.74	54.62	15.12	7.00	5.00		50.48	41.94	8.55	51.60	42.62	8.98	-	69.84	59.00				2.00
Итого	595.00		2897.60	2665.55	232.05							1514.42	1258.05	256.37	1548.05	1278.71	269.34	0.00						59.96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.10.2023 03:00:00	93116.85	87628.63	57489.73	50612.65	59033.92	51743.05	1747.72	330.92	16676.00
	22.10.2023 03:00:00	93240.49	87743.56	57538.62	50652.44	59083.97	51783.47	1750.44	331.87	16698.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10.93 °C = -2.94 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **57.02** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **269.34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / /

ПО ДОВЕРЕННОСТИ 19-Н ОТ 24.08.2023

А. А. ЛАПИНА

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2023г.