

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.09.2023 по 22.10.2023

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.20[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 48506
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.09.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.08	69.1	7	19.03	61.2	6.5	7.9	4.05	0.439	0.439
24.09.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.22	69.7	7	19.07	62	6.5	7.7	5.15	0.506	0.506
25.09.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.16	70.4	7	19.03	62.1	6.5	8.3	4.13	0.45	0.45
26.09.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.49	70.6	7	18.93	61.7	6.5	8.9	3.56	0.421	0.421
27.09.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.91	70.7	7	13.52	63.8	6.5	6.9	4.39	0.405	0.405
28.09.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.01	70	7	19.06	62.2	6.5	7.8	4.95	0.496	0.496
29.09.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.64	69.2	7	19.05	60.9	6.5	8.3	3.59	0.406	0.406
30.09.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.87	68.1	7	19.02	59.8	6.5	8.3	3.85	0.418	0.418
01.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.46	68.4	7	19.13	60.8	6.5	7.6	5.33	0.51	0.51
02.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.1	68.2	7	18.99	60.1	6.5	8.1	4.11	0.433	0.433
03.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.41	65.6	7	18.48	58.7	6.5	6.9	5.93	0.517	0.517
04.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.33	64.6	7	17.96	57.3	6.5	7.3	5.37	0.478	0.478
05.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.24	64.5	7	18.11	57.6	6.5	6.9	5.13	0.455	0.455
06.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.25	65.1	7	19.27	58.1	6.5	7	3.98	0.394	0.394
07.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.05	64.2	7	18.71	57	6.5	7.2	4.34	0.413	0.413
08.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.6	63.9	7	18.62	57.1	6.5	6.8	5.98	0.508	0.508
09.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.31	65	7	18.41	57.6	6.5	7.4	4.9	0.454	0.454
10.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.3	65	7	18.51	57.7	6.5	7.3	4.79	0.447	0.447
11.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.85	64.3	7	20.43	57.8	6.5	6.5	5.42	0.48	0.48
12.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.35	64.9	7	20.96	58	6.5	6.9	4.39	0.428	0.428
13.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.17	65.2	7	21.08	58.6	6.5	6.6	4.09	0.408	0.408
14.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.65	64.7	7	20.98	58.3	6.5	6.4	5.67	0.5	0.5
15.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.31	64.5	7	21.01	58.5	6.5	6	6.3	0.533	0.533
16.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.4	64.6	7	20.83	57.9	6.5	6.7	4.57	0.437	0.437
17.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.85	65.8	7	20.31	58.9	6.5	6.9	4.54	0.439	0.439
18.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.64	65.5	7	19.2	58.7	6.5	6.8	5.44	0.487	0.487
19.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.24	64.6	7	18.67	57.7	6.5	6.9	5.57	0.489	0.489
20.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.74	65.1	7	18.57	58	6.5	7.1	5.17	0.468	0.468
21.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.53	65.4	7	18.51	58.6	6.5	6.8	6.02	0.513	0.513
22.10.2023		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.79	65.4	7	18.44	58.7	6.5	6.7	7.35	0.604	0.604
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.998	66.3	7	19.063	59.1	6.5	7.2	4.935		
Итого		720	0			0				0	0	719.95			571.89				148.06	13.935	13.935
Досчёт			0			0				0	0	222.673			172.967				49.706	4.418	4.418
Снятие			0			0				0	0	-185.989			-153.189				-32.8	-3.673	-3.673
Сумма			0			0				0	0	756.634			591.668				164.966	14.681	14.681

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 11.50 V гвс (м3) = 164.97 W гвс (Гкал) = 12.82 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2023.10.24 13:37
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

