Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_ноябрь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 3.41

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 1	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 3	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.2023	24,00		154,57	139,20	15,37	70,03	47,90	22,13	8,00	3,00		14,52	0,00	0,00	14,84	0,00	14,84	-	69,77	0,00				4,17
24.10.2023	24,00		154,43	139,60	14,83	71,23	48,58	22,65	8,00	3,00		13,97	0,00	0,00	14,29	0,00	14,29	-	71,02	0,00				4,23
25.10.2023	24,00		154,24	140,37	13,86	74,05	49,91	24,13	8,00	3,00		12,98	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24	-	73,90	0,00				4,43
26.10.2023	24,00		151,06	137,39	13,67	74,92	49,64	25,28	8,00	3,00		13,20	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	-	74,70	0,00				4,51
27.10.2023	24,00		150,60	135,01	15,60	74,37	49,29	25,08	8,00	3,00		15,02	0,00	0,00	15,33	0,00	15,33	-	74,21	0,00				4,56
28.10.2023	24,00		151,13	136,19	14,94	74,90	49,61	25,29	8,00	3,00		13,93	0,00	0,00	14,21	0,00	14,21	-	74,81	0,00				4,58
29.10.2023	24,00		155,98	140,05	15,93	78,28	51,76	26,52	8,00	3,00		14,94	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	-	78,10	0,00				4,98
30.10.2023	24,00		155,21	141,26	13,95	78,08	52,06	26,02	8,00	3,00		12,87	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13	-	78,01	0,00				4,78
31.10.2023	24,00		151,87	138,49	13,38	76,44	50,75	25,70	8,00	3,00		12,67	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	75,91	0,00				4,60
01.11.2023	24,00		161,45	146,50	14,96	77,61	53,14	24,47	8,00	3,00		14,17	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	77,09	0,00				4,76
02.11.2023	24,00		152,50	138,52	13,98	73,53	50,21	23,32	8,00	3,00		13,28	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	73,02	0,00				4,27
03.11.2023	24,00		149,30	135,06	14,24	73,08	49,04	24,04	8,00	3,00		13,53	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	-	72,77	0,00				4,30
04.11.2023	24,00		153,87	139,53	14,35	73,96	50,30	23,66	8,00	3,00		13,53	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	-	73,63	0,00				4,38
05.11.2023	24,00		159,05	143,17	15,88	74,08	51,12	22,96	8,00	3,00		14,98	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	73,52	0,00				4,48
06.11.2023	24,00		158,81	141,24	17,57	73,69	50,90	22,78	8,00	3,00		16,71	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	73,14	0,00				4,53
07.11.2023	24,00		155,51	139,90	15,61	71,62	49,46	22,16	8,00	3,00		14,76	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10	-	71,12	0,00				4,23
08.11.2023	24,00		156,11	141,94	14,17	70,34	49,08	21,27	8,00	3,00		13,30	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	-	69,96	0,00				4,03
09.11.2023	24,00		157,14	141,19	15,94	70,08	48,82	21,26	8,00	3,00		15,03	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	69,89	0,00				4,14
10.11.2023	24,00		154,83	140,67	14,16	70,57	48,89	21,68	8,00	3,00		13,93	0,00	0,00	14,21	0,00	14,21	-	70,21	0,00				4,06
11.11.2023	24,00		154,60	139,74	14,86	70,50	48,75	21,75	8,00	3,00		14,00	0,00	0,00	14,29	0,00	14,29	-	70,25	0,00				4,10
12.11.2023	24,00		158,82	139,55	19,28	71,36	49,07	22,29	8,00	3,00		18,56	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	-	71,24	0,00				4,50
13.11.2023	24,00		153,05	136,05	17,00	70,53	48,01	22,51	8,00	3,00		16,79	0,00	0,00	17,13	0,00	17,13	-	70,37	0,00				4,28
14.11.2023	24,00		150,97	135,78	15,19	71,69	48,29	23,40	8,00	3,00		14,23	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	-	71,45	0,00				4,28
15.11.2023	24,00		149,04	134,50	14,54	71,82	48,03	23,79	8,00	3,00		13,70	0,00	0,00	14,02	0,00	14,02	-	71,60	0,00				4,26
16.11.2023	24,00		147,99	133,03	14,96	73,10	48,14	24,96	8,00	3,00		14,12	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	73,00	0,00				4,43
17.11.2023	24,00		152,00	135,69	16,31	76,66	49,72	26,94	8,00	3,00		15,42	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	76,66	0,00				4,92
18.11.2023	24,00		151,79	136,93	14,86	82,35	52,52	29,83	8,00	3,00		13,93	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	-	82,09	0,00				5,33
19.11.2023	24,00		153,77	137,26	16,51	83,82	53,52	30,30	8,00	3,00		15,40	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	-	83,16	0,00				5,56
20.11.2023	24,00		153,68	139,17	14,51	83,63	53,62	30,02	8,00	3,00		13,71	0,00	0,00	14,13	0,00	14,13	-	83,26	0,00				5,41
21.11.2023	24,00		155,65	142,81	12,84	85,72	55,16	30,55	8,00	3,00		11,93	0,00	0,00	12,31	0,00	12,31	-	85,15	0,00				5,48
22.11.2023	24,00		154,65	140,41	14,24	85,47	54,70	30,76	8,00	3,00		13,32	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	-	84,72	0,00				5,56
Среднее	24,00	-	153,99	138,91	15,08	75,08	50,32	24,76	8,00	3,00		14,27	-	-	14,61	-	14,61	-	74,77	-				4,59
Итого	744,00		4773,67	4306,18	467,48							442,43	0,00	0,00	452,98	0,00	452,98	0,00						142,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.11.2023 02:00:00	98518,63	89373,49	19019,32	0,00	19521,93	0,00	2480,52	1444,83	17458,95
	22.11.2023 09:00:00	98563,00	89415,38	19021,54	0,00	19524,22	0,00	2482,04	1445,68	17465,95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3.41 °С = -1,51 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **140,64** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **452,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮЖНЫЙ РАЙОН ОТЧЕТ ПРИНЯТ Соколов Д.А. 26 11 2023г.