

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 4, лит. А**
 Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 4, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **33936.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 109706**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Установленные приборы: | Вычислитель: ВКТ-7 № 253411 | Часовые и суточн. архивы в файлах: | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Приборы УУТЭ поверены до: | Термопреобр.: | Режим (схема): |
| Подводящий трубопровод (M1) | ПРЭМ | | ПРЭМ | 0,1 | 45 | | КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | | ПРЭМ | 0,1 | 45 | | КТСП-Н | |
| Подводящий ГВС (M3) | ПРЭМ | | ПРЭМ | 0,12 | 30 | | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | | | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,347 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0,1958 | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qот. = 104,1 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс.ср. = 0 | Qгвс.ср. = 0,089 | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 104,1 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 35,6 | Gгвс.м = | | |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------------------|----|----|----|----------------|----------------|---------------|---------|----|----|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.10.2023 | 24,00 | | 139,66 | 129,19 | 10,47 | 69,37 | 42,36 | 27,01 | | | | | | 142,77 | 130,35 | 12,42 | | | | | | 4,22 |
| 24.10.2023 | 24,00 | | 141,52 | 129,66 | 11,86 | 70,51 | 42,81 | 27,70 | | | | | | 144,74 | 130,85 | 13,89 | | | | | | 4,43 |
| 25.10.2023 | 24,00 | | 140,00 | 129,67 | 10,33 | 73,19 | 43,85 | 29,34 | | | | | | 143,44 | 130,85 | 12,59 | | | | | | 4,56 |
| 26.10.2023 | 24,00 | | 137,98 | 126,87 | 11,11 | 74,19 | 43,34 | 30,85 | | | | | | 141,42 | 128,03 | 13,39 | | | | | | 4,74 |
| 27.10.2023 | 24,00 | | 137,32 | 126,30 | 11,02 | 73,14 | 42,95 | 30,19 | | | | | | 140,66 | 127,41 | 13,25 | | | | | | 4,62 |
| 28.10.2023 | 24,00 | | 142,32 | 129,62 | 12,70 | 74,38 | 43,85 | 30,53 | | | | | | 145,90 | 130,82 | 15,08 | | | | | | 4,90 |
| 29.10.2023 | 24,00 | | 143,17 | 130,96 | 12,21 | 77,36 | 45,41 | 31,95 | | | | | | 147,03 | 132,23 | 14,80 | | | | | | 5,13 |
| 30.10.2023 | 24,00 | | 142,91 | 131,87 | 11,04 | 77,06 | 45,59 | 31,47 | | | | | | 146,76 | 133,18 | 13,58 | | | | | | 5,00 |
| 31.10.2023 | 24,00 | | 141,51 | 130,35 | 11,16 | 75,59 | 44,65 | 30,94 | | | | | | 145,17 | 131,56 | 13,61 | | | | | | 4,88 |
| 01.11.2023 | 24,00 | | 146,90 | 136,33 | 10,57 | 76,44 | 46,32 | 30,12 | | | | | | 150,77 | 137,72 | 13,05 | | | | | | 4,92 |
| 02.11.2023 | 24,00 | | 141,80 | 130,58 | 11,22 | 72,53 | 43,82 | 28,71 | | | | | | 145,17 | 131,81 | 13,36 | | | | | | 4,57 |
| 03.11.2023 | 24,00 | | 138,62 | 128,27 | 10,35 | 72,18 | 43,32 | 28,86 | | | | | | 141,89 | 129,43 | 12,46 | | | | | | 4,45 |
| 04.11.2023 | 24,00 | | 143,70 | 132,69 | 11,01 | 73,23 | 44,25 | 28,98 | | | | | | 147,20 | 133,90 | 13,30 | | | | | | 4,65 |
| 05.11.2023 | 24,00 | | 145,91 | 134,74 | 11,17 | 73,17 | 45,14 | 28,03 | | | | | | 149,48 | 136,03 | 13,45 | | | | | | 4,60 |
| 06.11.2023 | 24,00 | | 145,52 | 132,68 | 12,84 | 72,80 | 44,91 | 27,89 | | | | | | 149,02 | 133,97 | 15,05 | | | | | | 4,64 |
| 07.11.2023 | 24,00 | | 143,63 | 132,62 | 11,01 | 70,73 | 44,17 | 26,56 | | | | | | 146,91 | 133,84 | 13,07 | | | | | | 4,30 |
| 08.11.2023 | 24,00 | | 144,50 | 134,18 | 10,32 | 69,57 | 43,80 | 25,77 | | | | | | 147,72 | 135,38 | 12,34 | | | | | | 4,18 |
| 09.11.2023 | 24,00 | | 145,60 | 134,33 | 11,27 | 69,28 | 43,77 | 25,51 | | | | | | 148,83 | 135,53 | 13,30 | | | | | | 4,21 |
| 10.11.2023 | 24,00 | | 144,58 | 133,34 | 11,24 | 69,82 | 43,91 | 25,91 | | | | | | 147,82 | 134,54 | 13,28 | | | | | | 4,24 |
| 11.11.2023 | 24,00 | | 145,14 | 132,90 | 12,24 | 69,77 | 43,92 | 25,85 | | | | | | 148,37 | 134,10 | 14,27 | | | | | | 4,29 |
| 12.11.2023 | 24,00 | | 145,88 | 132,71 | 13,17 | 70,47 | 43,91 | 26,56 | | | | | | 149,20 | 133,91 | 15,29 | | | | | | 4,45 |
| 13.11.2023 | 24,00 | | 142,13 | 130,27 | 11,86 | 69,78 | 43,14 | 26,64 | | | | | | 145,30 | 131,46 | 13,84 | | | | | | 4,30 |
| 14.11.2023 | 24,00 | | 141,59 | 129,68 | 11,91 | 70,80 | 43,27 | 27,53 | | | | | | 144,81 | 130,88 | 13,93 | | | | | | 4,42 |
| 15.11.2023 | 24,00 | | 139,16 | 128,87 | 10,29 | 71,01 | 43,23 | 27,78 | | | | | | 142,38 | 130,07 | 12,31 | | | | | | 4,31 |
| 16.11.2023 | 24,00 | | 138,90 | 127,81 | 11,09 | 72,42 | 43,18 | 29,24 | | | | | | 142,18 | 128,97 | 13,21 | | | | | | 4,54 |
| 17.11.2023 | 24,00 | | 140,52 | 129,66 | 10,86 | 76,13 | 44,46 | 31,67 | | | | | | 144,22 | 130,90 | 13,32 | | | | | | 4,93 |
| 18.11.2023 | 24,00 | | 141,69 | 130,29 | 11,40 | 81,50 | 46,25 | 35,25 | | | | | | 145,90 | 131,65 | 14,25 | | | | | | 5,53 |
| 19.11.2023 | 24,00 | | 142,46 | 130,22 | 12,24 | 82,61 | 46,81 | 35,80 | | | | | | 146,77 | 131,60 | 15,17 | | | | | | 5,68 |
| 20.11.2023 | 24,00 | | 143,06 | 131,29 | 11,77 | 82,76 | 46,99 | 35,77 | | | | | | 147,42 | 132,73 | 14,69 | | | | | | 5,67 |
| 21.11.2023 | 24,00 | | 145,36 | 132,45 | 12,91 | 84,76 | 48,06 | 36,70 | | | | | | 150,01 | 133,89 | 16,12 | | | | | | 5,96 |
| 22.11.2023 | 24,00 | | 142,44 | 130,65 | 11,79 | 84,33 | 47,61 | 36,72 | | | | | | 146,94 | 132,07 | 14,87 | | | | | | 5,80 |
| Среднее | 24,00 | | 142,43 | 131,00 | 11,43 | 74,22 | 44,49 | 29,74 | | | | | | 146,01 | 132,25 | 13,76 | | | | | | 4,75 |
| Итого | 744,00 | | 4415,48 | 4061,05 | 354,43 | | | | | | | | | 4526,20 | 4099,66 | 426,54 | | | | | | 147,12 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **145,79** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **426,54** м.куб.

3,33 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:51 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 734f0610-dd46-478d-b1f0-62a48a710f6c

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D02C5E74A