Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8818.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 101-1_СЦО+ГВС_ноябрь_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 29.07.2025
Txв, гр.С= 3.41

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.2023	24,00		152,63	132,91	19,72	69,10	39,43	29,67	5,00	4,00		19,55	0,00	19,55	19,95	0,00	19,95	-	66,83	0,00				5,31
24.10.2023	24,00		152,66	133,31	19,35	70,28	39,83	30,44	5,00	4,00		19,12	0,00	19,12	19,53	0,00	19,53	-	68,11	0,00				5,42
25.10.2023	24,00		152,79	134,06	18,73	73,03	40,79	32,24	5,00	4,00		18,60	0,00	18,60	18,98	0,00	18,98	-	71,29	0,00				5,69
26.10.2023	24,00		149,87	131,37	18,50	73,85	40,32	33,53	5,00	4,00		18,41	0,00	18,41	18,79	0,00	18,79	-	71,65	0,00				5,77
27.10.2023	24,00		149,92	130,21	19,72	73,36	39,88	33,48	5,00	4,00		19,10	0,00	19,10	19,49	0,00	19,49	-	72,10	0,00				5,81
28.10.2023	24,00		152,94	133,33	19,61	73,83	40,22	33,61	5,00	4,00		19,56	0,00	19,56	20,01	0,00	20,01	-	71,05	0,00				5,93
29.10.2023	24,00		155,51	134,81	20,70	77,19	42,05	35,14	5,00	4,00		20,74	0,00	20,74	21,25	0,00	21,25	-	73,70	0,00				6,34
30.10.2023	24,00		155,67	137,24	18,43	77,03	42,31	34,71	5,00	4,00		18,45	0,00	18,45	18,92	0,00	18,92	-	74,95	0,00				6,19
31.10.2023	24,00		153,97	134,94	19,02	75,39	41,38	34,01	5,00	4,00		19,04	0,00	19,04	19,50	0,00	19,50	-	72,86	0,00				6,03
01.11.2023	24,00		162,40	145,10	17,30	76,55	43,70	32,85	5,00	4,00		17,26	0,00	17,26	17,70	0,00	17,70	-	74,88	0,00				6,10
02.11.2023	24,00		154,31	135,45	18,86	72,53	41,24	31,29	5,00	4,00		18,89	0,00	18,89	19,32	0,00	19,32	-	70,09	0,00				5,61
03.11.2023	24,00		150,83	133,03	17,80	72,08	40,30	31,78	5,00	4,00		17,72	0,00	17,72	18,12	0,00	18,12	-	70,46	0,00				5,51
04.11.2023	24,00		156,77	137,58	19,18	72,97	41,36	31,62	5,00	4,00		19,15	0,00	19,15	19,59	0,00	19,59	-	71,29	0,00				5,75
05.11.2023	24,00		160,07	141,48	18,59	73,12	42,40	30,72	5,00	4,00		18,53	0,00	18,53	18,96	0,00	18,96	-	71,03	0,00				5,71
06.11.2023	24,00		159,70	137,30	22,40	72,75	42,30	30,45	5,00	4,00		22,41	0,00	22,41	22,90	0,00	22,90	-	69,03	0,00				5,81
07.11.2023	24,00		156,75	137,92	18,83	70,70	41,40	29,30	5,00	4,00		18,68	0,00	18,68	19,08	0,00	19,08	-	68,59	0,00				5,37
08.11.2023	24,00		159,05	140,05	19,00	69,43	41,30	28,14	5,00	4,00		18,86	0,00	18,86	19,26	0,00	19,26	-	67,41	0,00				5,26
09.11.2023	24,00		158,69	139,18	19,51	69,18	41,05	28,13	5,00	4,00		19,23	0,00	19,23	19,62	0,00	19,62	-	67,05	0,00				5,27
10.11.2023	24,00		158,37	138,39	19,98	69,66	41,01	28,65	5,00	4,00		19,75	0,00	19,75	20,15	0,00	20,15	-	67,59	0,00				5,36
11.11.2023	24,00		157,09	137,08	20,01	69,61	40,83	28,78	5,00	4,00		19,73	0,00	19,73	20,13	0,00	20,13	-	67,48	0,00				5,34
12.11.2023	24,00		157,93	135,06	22,87	70,45	40,98	29,47	5,00	4,00		21,54	0,00	21,54	21,98	0,00	21,98	-	68,37	0,00				5,59
13.11.2023	24,00		152,17	133,18	18,99	69,53	39,76	29,77	5,00	4,00		18,21	0,00	18,21	18,60	0,00	18,60	-	67,56	0,00				5,29
14.11.2023	24,00		152,04	132,38	19,66	70,65	39,82	30,83	5,00	4,00		18,76	0,00	18,76	19,16	0,00	19,16	-	68,30	0,00				5,47
15.11.2023	24,00		151,74	130,32	21,43	70,79	39,58	31,21	5,00	4,00		20,39	0,00	20,39	20,82	0,00	20,82	-	67,67	0,00				5,59
16.11.2023	24,00		150,61	128,68	21,92	72,01	39,37	32,64	5,00	4,00		20,64	0,00	20,64	21,08	0,00	21,08	-	68,35	0,00				5,78
17.11.2023	24,00		152,31	133,09	19,22	75,49	40,46	35,03	5,00	4,00		17,80	0,00	17,80	18,24	0,00	18,24	-	74,17	0,00				6,12
18.11.2023	24,00		154,04	132,87	21,17	81,08	42,12	38,96	5,00	4,00		19,61	0,00	19,61	20,14	0,00	20,14	-	77,88	0,00				6,90
19.11.2023	24,00		155,33	131,57	23,76	82,58	42,70	39,88	5,00	4,00		22,24	0,00	22,24	22,85	0,00	22,85	-	77,93	0,00				7,21
20.11.2023	24,00		154,36	135,01	19,35	82,39	42,91	39,48	5,00	4,00		17,92	0,00	17,92	18,44	0,00	18,44	-	80,23	0,00				6,93
21.11.2023	24,00		156,29	136,03	20,26	84,49	43,79	40,70	5,00	4,00		18,77	0,00	18,77	19,34	0,00	19,34	-	82,44	0,00				7,26
22.11.2023	24,00		153,90	133,22	20,68	84,25	43,39	40,87	5,00	4,00		19,42	0,00	19,42	19,99	0,00	19,99	-	81,10	0,00				7,19
Среднее	24,00	-	154,86	135,04	19,82	74,04	41,23	32,82	5,00	4,00		19,29	-	19,29	19,74	-	19,74	-	71,66	-				5,90
Итого	744,00		4800,70	4186,15	614,55							598,06	0,00	598,06	611,93	0,00	611,93	0,00						182,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.11.2023 02:00:00	95446,16	80004,34	14268,58	0,00	14580,19	0,00	3799,59	974,05	18327,33
	22.11.2023 09:00:00	95490,87	80044,97	14272,25	0,00	14583,97	0,00	3801,60	974,36	18334,33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3.41 °C = -2,04 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 180,88 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 611,93 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_______________ / _______________

Представитель теплоснабжающей организации
_______________ / _______________

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2023г.