Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8821.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 105-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 105-2_СЦО+ГВС_ноябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 3.41

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14806

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0673

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.10.2023 | 24,00 | - | 210,94 | 201,90 | 9,04 | 69,92 | 53,38 | 16,54 | 7,00 | 5,00 | | 75,68 | - | - | 77,36 | - | 77,36 | - | 69,83 | - | | | | 3,98 |
| 24.10.2023 | 24,00 | - | 217,25 | 208,84 | 8,41 | 71,05 | 54,52 | 16,53 | 7,00 | 5,00 | | 80,64 | - | - | 82,48 | - | 82,48 | - | 70,96 | - | | | | 4,06 |
| 25.10.2023 | 24,00 | - | 218,66 | 209,60 | 9,06 | 73,80 | 56,35 | 17,45 | 7,00 | 5,00 | | 82,93 | - | - | 84,98 | - | 84,98 | - | 73,71 | - | | | | 4,33 |
| 26.10.2023 | 24,00 | - | 209,44 | 199,84 | 9,60 | 74,79 | 56,17 | 18,62 | 7,00 | 5,00 | | 79,69 | - | - | 81,72 | - | 81,72 | - | 74,69 | - | | | | 4,45 |
| 27.10.2023 | 24,00 | - | 207,82 | 199,18 | 8,64 | 73,85 | 55,56 | 18,29 | 7,00 | 5,00 | | 78,84 | - | - | 80,79 | - | 80,79 | - | 73,74 | - | | | | 4,29 |
| 28.10.2023 | 24,00 | - | 211,85 | 202,66 | 9,19 | 74,92 | 56,36 | 18,56 | 7,00 | 5,00 | | 79,66 | - | - | 81,68 | - | 81,68 | - | 74,83 | - | | | | 4,46 |
| 29.10.2023 | 24,00 | - | 214,37 | 203,47 | 10,90 | 78,06 | 58,57 | 19,49 | 7,00 | 5,00 | | 80,90 | - | - | 83,07 | - | 83,07 | - | 77,95 | - | | | | 4,82 |
| 30.10.2023 | 24,00 | - | 215,49 | 206,38 | 9,11 | 77,79 | 58,61 | 19,18 | 7,00 | 5,00 | | 81,03 | - | - | 83,22 | - | 83,22 | - | 77,68 | - | | | | 4,68 |
| 31.10.2023 | 24,00 | - | 212,94 | 204,48 | 8,46 | 76,26 | 57,47 | 18,79 | 7,00 | 5,00 | | 80,13 | - | - | 82,26 | - | 82,26 | - | 76,16 | - | | | | 4,50 |
| 01.11.2023 | 24,00 | - | 223,55 | 216,13 | 7,42 | 77,17 | 59,28 | 17,89 | 7,00 | 5,00 | | 85,08 | - | - | 87,35 | - | 87,35 | - | 77,07 | - | | | | 4,45 |
| 02.11.2023 | 24,00 | - | 215,06 | 205,74 | 9,32 | 73,24 | 56,02 | 17,22 | 7,00 | 5,00 | | 82,59 | - | - | 84,59 | - | 84,59 | - | 73,13 | - | | | | 4,23 |
| 03.11.2023 | 24,00 | - | 212,06 | 203,46 | 8,60 | 72,83 | 55,45 | 17,38 | 7,00 | 5,00 | | 81,23 | - | - | 83,20 | - | 83,20 | - | 72,73 | - | | | | 4,17 |
| 04.11.2023 | 24,00 | - | 218,54 | 209,71 | 8,83 | 73,82 | 56,56 | 17,26 | 7,00 | 5,00 | | 83,77 | - | - | 85,86 | - | 85,86 | - | 73,73 | - | | | | 4,28 |
| 05.11.2023 | 24,00 | - | 221,47 | 214,17 | 7,30 | 73,81 | 57,12 | 16,69 | 7,00 | 5,00 | | 84,62 | - | - | 86,73 | - | 86,73 | - | 73,71 | - | | | | 4,12 |
| 06.11.2023 | 24,00 | - | 219,85 | 209,81 | 10,04 | 73,43 | 56,74 | 16,69 | 7,00 | 5,00 | | 84,77 | - | - | 86,87 | - | 86,87 | - | 73,33 | - | | | | 4,25 |
| 07.11.2023 | 24,00 | - | 218,32 | 210,10 | 8,22 | 71,40 | 55,43 | 15,97 | 7,00 | 5,00 | | 84,04 | - | - | 85,99 | - | 85,99 | - | 71,30 | - | | | | 3,95 |
| 08.11.2023 | 24,00 | - | 221,84 | 213,35 | 8,49 | 70,17 | 54,86 | 15,31 | 7,00 | 5,00 | | 86,16 | - | - | 88,10 | - | 88,10 | - | 70,08 | - | | | | 3,87 |
| 09.11.2023 | 24,00 | - | 222,79 | 214,20 | 8,59 | 69,88 | 54,68 | 15,20 | 7,00 | 5,00 | | 87,03 | - | - | 88,97 | - | 88,97 | - | 69,79 | - | | | | 3,86 |
| 10.11.2023 | 24,00 | - | 221,05 | 213,36 | 7,69 | 70,42 | 54,88 | 15,54 | 7,00 | 5,00 | | 86,10 | - | - | 88,04 | - | 88,04 | - | 70,33 | - | | | | 3,86 |
| 11.11.2023 | 24,00 | - | 220,90 | 212,38 | 8,52 | 70,35 | 54,79 | 15,56 | 7,00 | 5,00 | | 86,23 | - | - | 88,16 | - | 88,16 | - | 70,26 | - | | | | 3,91 |
| 12.11.2023 | 24,00 | - | 221,02 | 211,08 | 9,94 | 71,09 | 55,10 | 15,99 | 7,00 | 5,00 | | 86,46 | - | - | 88,42 | - | 88,42 | - | 70,99 | - | | | | 4,09 |
| 13.11.2023 | 24,00 | - | 216,55 | 207,72 | 8,83 | 70,34 | 54,22 | 16,12 | 7,00 | 5,00 | | 84,44 | - | - | 86,35 | - | 86,35 | - | 70,26 | - | | | | 3,98 |
| 14.11.2023 | 24,00 | - | 215,89 | 206,23 | 9,66 | 71,43 | 54,74 | 16,69 | 7,00 | 5,00 | | 84,35 | - | - | 86,31 | - | 86,31 | - | 71,35 | - | | | | 4,14 |
| 15.11.2023 | 24,00 | - | 215,81 | 204,95 | 10,86 | 71,59 | 54,67 | 16,92 | 7,00 | 5,00 | | 84,54 | - | - | 86,49 | - | 86,49 | - | 71,51 | - | | | | 4,25 |
| 16.11.2023 | 24,00 | - | 218,10 | 208,81 | 9,29 | 72,92 | 55,46 | 17,46 | 7,00 | 5,00 | | 84,99 | - | - | 87,03 | - | 87,03 | - | 72,83 | - | | | | 4,33 |
| 17.11.2023 | 24,00 | - | 221,47 | 213,17 | 8,30 | 76,59 | 57,75 | 18,84 | 7,00 | 5,00 | | 85,98 | - | - | 88,29 | - | 88,29 | - | 76,50 | - | | | | 4,66 |
| 18.11.2023 | 24,00 | - | 222,42 | 213,88 | 8,54 | 82,06 | 61,13 | 20,93 | 7,00 | 5,00 | | 86,20 | - | - | 88,79 | - | 88,79 | - | 81,96 | - | | | | 5,19 |
| 19.11.2023 | 24,00 | - | 222,28 | 212,58 | 9,70 | 83,29 | 61,91 | 21,38 | 7,00 | 5,00 | | 86,06 | - | - | 88,70 | - | 88,70 | - | 83,17 | - | | | | 5,36 |
| 20.11.2023 | 24,00 | - | 223,58 | 215,05 | 8,53 | 83,32 | 62,01 | 21,31 | 7,00 | 5,00 | | 86,08 | - | - | 88,74 | - | 88,74 | - | 83,22 | - | | | | 5,31 |
| 21.11.2023 | 24,00 | - | 224,86 | 217,22 | 7,64 | 85,35 | 63,48 | 21,87 | 7,00 | 5,00 | | 86,21 | - | - | 89,03 | - | 89,03 | - | 85,25 | - | | | | 5,42 |
| 22.11.2023 | 24,00 | - | 220,65 | 212,85 | 7,80 | 84,99 | 62,97 | 22,02 | 7,00 | 5,00 | | 84,49 | - | - | 87,21 | - | 87,21 | - | 84,87 | - | | | | 5,36 |
| Среднее | 24,00 | - | 217,96 | 209,11 | 8,86 | 74,84 | 56,98 | 17,86 | 7,00 | 5,00 | | 83,58 | - | - | 85,70 | - | 85,70 | - | 74,74 | - | | | | 4,41 |
| Итого | 744,00 | | 6756,82 | 6482,30 | 274,52 | | | | | | | 2590,92 | 0,00 | 0,00 | 2656,78 | 0,00 | 2656,78 | 0,00 | | | | | | 136,59 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.11.2023 00:00:00 | 127308,17 | 121275,39 | 61132,81 | - | 62733,97 | - | 2423,81 | 4628,98 | 18988,00 |
| | 22.11.2023 02:00:00 | 127327,07 | 121293,97 | 61139,98 | - | 62741,38 | - | 2424,24 | 4629,59 | 18990,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3.41 °С = -0,96 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **135,63** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **280,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
С.П. БРИЩАТ
Соколов Д.А. 26.11.2023г.