Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_ноябрь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025 | Тхв, гр.С= 3.41

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.2023	24,00	-	132,89	126,66	6,23	71,08	54,32	16,76	7,00	5,00		73,16	68,66	4,50	74,86	70,03	4,83	-	71,02	64,44				2,57
24.10.2023	24,00	-	134,03	127,03	7,00	72,26	55,12	17,14	7,00	5,00		74,23	69,06	5,17	76,00	70,47	5,53	-	72,21	65,47				2,69
25.10.2023	24,00	-	133,86	127,15	6,71	75,07	56,92	18,15	7,00	5,00		74,21	69,32	4,89	76,11	70,82	5,29	-	75,01	67,87				2,82
26.10.2023	24,00	-	131,48	124,49	6,99	76,19	57,06	19,13	7,00	5,00		73,15	67,83	5,32	75,06	69,32	5,74	-	76,14	68,53				2,92
27.10.2023	24,00	-	130,67	123,84	6,83	75,07	56,38	18,69	7,00	5,00		72,70	67,51	5,19	74,57	68,96	5,61	-	74,99	67,63				2,83
28.10.2023	24,00	-	134,52	126,79	7,73	76,32	57,35	18,97	7,00	5,00		75,01	69,24	5,77	77,03	70,77	6,26	-	76,26	68,69				3,00
29.10.2023	24,00	-	136,46	128,02	8,44	79,37	59,57	19,80	7,00	5,00		76,36	69,78	6,58	78,52	71,44	7,08	-	79,30	71,43				3,21
30.10.2023	24,00	-	136,63	129,40	7,23	79,05	59,46	19,59	7,00	5,00		75,97	70,65	5,32	78,14	72,29	5,85	-	78,97	71,17				3,11
31.10.2023	24,00	-	134,96	128,00	6,96	77,55	58,29	19,26	7,00	5,00		74,95	69,88	5,07	76,96	71,46	5,50	-	77,49	69,75				3,01
01.11.2023	24,00	-	140,74	133,06	7,68	78,30	59,78	18,52	7,00	5,00		78,35	72,51	5,84	80,51	74,21	6,30	-	78,24	70,92				3,07
02.11.2023	24,00	-	134,67	127,48	7,19	74,32	56,66	17,66	7,00	5,00		74,63	69,15	5,48	76,49	70,61	5,88	-	74,25	67,30				2,79
03.11.2023	24,00	-	132,66	125,63	7,03	74,03	56,06	17,97	7,00	5,00		73,50	68,17	5,33	75,31	69,58	5,73	-	73,98	66,85				2,78
04.11.2023	24,00	-	136,26	129,74	6,52	75,04	57,25	17,79	7,00	5,00		75,32	70,55	4,77	77,23	72,03	5,20	-	74,97	67,99				2,80
05.11.2023	24,00	-	139,16	131,03	8,13	74,88	57,58	17,30	7,00	5,00		77,50	71,16	6,34	79,43	72,69	6,74	-	74,81	68,07				2,88
06.11.2023	24,00	-	137,32	129,57	7,75	74,51	57,27	17,24	7,00	5,00		76,22	70,37	5,85	78,14	71,90	6,24	-	74,43	67,75				2,82
07.11.2023	24,00	-	136,65	129,24	7,41	72,38	55,86	16,52	7,00	5,00		75,89	70,49	5,40	77,69	71,94	5,75	-	72,31	65,88				2,68
08.11.2023	24,00	-	138,14	130,50	7,64	71,17	55,15	16,02	7,00	5,00		76,55	70,94	5,61	78,31	72,38	5,93	-	71,12	64,88				2,64
09.11.2023	24,00	-	138,74	130,19	8,55	70,86	54,74	16,12	7,00	5,00		77,22	70,67	6,55	78,99	72,06	6,93	-	70,81	64,55				2,71
10.11.2023	24,00	-	137,54	129,33	8,21	71,44	55,03	16,41	7,00	5,00		76,38	70,20	6,18	78,14	71,62	6,52	-	71,39	65,00				2,71
11.11.2023	24,00	-	138,02	128,37	9,65	71,38	54,94	16,44	7,00	5,00		77,15	69,61	7,54	78,94	71,01	7,93	-	71,33	64,94				2,81
12.11.2023	24,00	-	137,86	128,63	9,23	72,12	55,39	16,73	7,00	5,00		76,94	69,75	7,19	78,74	71,16	7,58	-	72,05	65,58				2,82
13.11.2023	24,00	-	135,71	125,96	9,75	71,47	54,53	16,94	7,00	5,00		76,02	68,35	7,67	77,79	69,69	8,10	-	71,41	64,80				2,84
14.11.2023	24,00	-	134,38	126,40	7,98	72,56	55,08	17,48	7,00	5,00		74,93	69,07	5,86	76,72	70,45	6,27	-	72,49	65,60				2,79
15.11.2023	24,00	-	133,70	125,19	8,51	72,80	55,07	17,73	7,00	5,00		74,89	68,39	6,50	76,70	69,78	6,92	-	72,74	65,75				2,84
16.11.2023	24,00	-	132,30	124,32	7,98	74,30	55,63	18,67	7,00	5,00		73,97	68,01	5,96	75,82	69,42	6,40	-	74,24	66,71				2,92
17.11.2023	24,00	-	134,78	125,79	8,99	78,17	57,96	20,21	7,00	5,00		75,73	68,75	6,98	77,81	70,29	7,52	-	78,13	69,98				3,25
18.11.2023	24,00	-	135,57	126,33	9,24	83,78	61,48	22,30	7,00	5,00		76,48	69,05	7,43	78,85	70,76	8,09	-	83,72	74,72				3,60
19.11.2023	24,00	-	135,94	126,57	9,37	84,86	62,35	22,51	7,00	5,00		76,69	69,12	7,57	79,10	70,91	8,19	-	84,77	75,79				3,65
20.11.2023	24,00	-	136,24	128,16	8,08	85,03	62,57	22,46	7,00	5,00		76,29	70,03	6,26	78,74	71,88	6,86	-	84,95	75,92				3,57
21.11.2023	24,00	-	137,32	129,04	8,28	87,05	64,01	23,04	7,00	5,00		77,10	70,44	6,66	79,68	72,36	7,32	-	86,97	77,74				3,71
22.11.2023	24,00	-	134,66	126,93	7,73	86,64	63,46	23,18	7,00	5,00		75,46	69,29	6,17	77,97	71,17	6,80	-	86,55	77,25				3,62
Среднее	24,00	-	135,61	127,70	7,90	76,10	57,49	18,60	7,00	5,00		75,58	69,55	6,03	77,56	71,08	6,48	-	76,03	68,68				2,98
Итого	744,00		4203,86	3958,84	245,02							2342,95	2156,00	186,95	2404,35	2203,46	200,89	0,00						92,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.11.2023 00:00:00	82826,87	77072,96	48895,47	44737,39	50194,62	45734,38	1668,82	658,39	18253,00
	22.11.2023 02:00:00	82838,31	77083,94	48901,82	44743,40	50201,19	45740,55	1669,11	658,47	18255,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3.41 °С = -0,69 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 91,77 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 200,89 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____

Представитель теплоснабжающей организации _____/_____

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Адмиралтейское управление Жилой район СЧЕТ ПРИНЯТ Соколов Д.А. 25 11 2023г.