

Абонент: ЖКЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабюшкина 52 / ТЦ-1 СЦО
 Обслуживающая организация: Сена подключения: Дакхорбинья
 Источник: Обуховский 3-д.
 Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за ноябрь 2023
 Договор: 9059.038.1
 Стрелка: Бабюшкина 52
 Телефон: (812) 313-4706
 Телефон: УЭЛ учета: ТЦ-1 СЦО
 Код УТЭЗ: 17955/00
 График: Тв, гр.С= 3-41

Установленные приборы: Часовые и сточн. арматуры в файлах: Бабюшкина 52, ТЦ-1 СЦО, ноябрь, Н
 Вычислитель: ВК7-7 № 201505
 Поддомер: ПРЭМ 32 п
 Обратн.тр.(М2): раскодимер: ПРЭМ 32
 Гр.Д. ГВС(М3): раскодимер: ПРЭМ 32
 Гр.Цирк./ГВС(М4): раскодимер: ПРЭМ 32
 Гр.подпитки(У5): раскодимер: ПРЭМ 32
 Расчетный алгоритм: зима: лето: Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24"
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24"
 Расчетные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24"
 Договорные расходы (гр.стг.), Гкал/стг.: Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24"
 Фактические потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023: Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24" Овент.= "Г_ОТ*24"

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Контрольные данные | | Q общ. | | | |
|------------|-------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|----|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------|--|--------|--|------|-------|
| | | | Т | М1 | М2 | ДМ | Т1 | С | Т2 | С | ДТ | С | Гкал/стг | Гкал/стг | Гкал/стг | Гкал/стг | Гкал/стг | Гкал/стг | Гкал/стг | | | | | |
| 23.10.2023 | 24.00 | - | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 70.74 | 42.90 | 27.84 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.16 | |
| 24.10.2023 | 24.00 | - | 77.73 | 77.73 | 0.00 | 71.92 | 43.39 | 28.53 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.22 | |
| 25.10.2023 | 24.00 | - | 77.93 | 77.93 | 0.00 | 74.78 | 44.59 | 30.19 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.25 | |
| 26.10.2023 | 24.00 | - | 76.49 | 76.49 | 0.00 | 75.74 | 44.32 | 31.42 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.40 | |
| 27.10.2023 | 24.00 | - | 75.85 | 75.85 | 0.00 | 74.97 | 43.80 | 31.17 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.37 | |
| 28.10.2023 | 24.00 | - | 77.78 | 77.78 | 0.00 | 75.77 | 44.37 | 31.40 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.44 | |
| 29.10.2023 | 24.00 | - | 78.69 | 78.69 | 0.00 | 79.06 | 46.06 | 33.00 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.60 | |
| 30.10.2023 | 24.00 | - | 79.26 | 79.26 | 0.00 | 78.82 | 46.13 | 32.69 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.59 | |
| 31.10.2023 | 24.00 | - | 78.41 | 78.41 | 0.00 | 77.23 | 45.32 | 31.91 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.51 | |
| 01.11.2023 | 24.00 | - | 81.62 | 81.62 | 0.00 | 78.18 | 47.09 | 31.09 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.54 | |
| 02.11.2023 | 24.00 | - | 78.29 | 78.29 | 0.00 | 74.14 | 44.95 | 29.19 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.28 | |
| 03.11.2023 | 24.00 | - | 77.16 | 77.16 | 0.00 | 73.72 | 44.22 | 29.50 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.28 | |
| 04.11.2023 | 24.00 | - | 79.50 | 79.50 | 0.00 | 74.65 | 45.15 | 29.50 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.35 | |
| 05.11.2023 | 24.00 | - | 80.81 | 80.81 | 0.00 | 74.67 | 45.88 | 28.79 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.33 | |
| 06.11.2023 | 24.00 | - | 79.87 | 79.87 | 0.00 | 74.28 | 45.78 | 28.50 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.28 | |
| 07.11.2023 | 24.00 | - | 79.43 | 79.43 | 0.00 | 72.19 | 45.21 | 26.98 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.14 | |
| 08.11.2023 | 24.00 | - | 80.37 | 80.37 | 0.00 | 70.90 | 44.98 | 25.92 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.09 | |
| 09.11.2023 | 24.00 | - | 80.42 | 80.42 | 0.00 | 70.62 | 44.87 | 25.75 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.07 | |
| 10.11.2023 | 24.00 | - | 79.94 | 79.94 | 0.00 | 71.17 | 45.03 | 26.14 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.09 | |
| 11.11.2023 | 24.00 | - | 80.20 | 80.20 | 0.00 | 71.08 | 45.02 | 26.06 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.09 | |
| 12.11.2023 | 24.00 | - | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 71.92 | 45.15 | 26.77 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.14 | |
| 13.11.2023 | 24.00 | - | 78.09 | 78.09 | 0.00 | 71.13 | 44.09 | 27.04 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.11 | |
| 14.11.2023 | 24.00 | - | 77.75 | 77.75 | 0.00 | 72.26 | 44.18 | 28.08 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.18 | |
| 15.11.2023 | 24.00 | - | 76.70 | 76.70 | 0.00 | 72.43 | 43.75 | 28.68 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.20 | |
| 16.11.2023 | 24.00 | - | 75.54 | 75.54 | 0.00 | 73.81 | 43.55 | 30.26 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.29 | |
| 17.11.2023 | 24.00 | - | 77.03 | 77.03 | 0.00 | 77.50 | 44.70 | 32.80 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.53 | |
| 18.11.2023 | 24.00 | - | 77.40 | 77.40 | 0.00 | 83.19 | 46.45 | 36.74 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.85 | |
| 19.11.2023 | 24.00 | - | 77.51 | 77.51 | 0.00 | 84.55 | 46.98 | 37.57 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.91 | |
| 20.11.2023 | 24.00 | - | 78.07 | 78.07 | 0.00 | 84.48 | 47.02 | 37.46 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.93 | |
| 21.11.2023 | 24.00 | - | 78.58 | 78.58 | 0.00 | 86.60 | 47.92 | 38.68 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 3.05 | |
| 22.11.2023 | 24.00 | - | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 86.28 | 47.52 | 38.76 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 3.00 | |
| Среднее | 24.00 | - | 78.42 | 78.42 | - | 75.77 | 45.17 | 30.59 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | 2.40 | |
| Итого | 74.00 | - | 2430.98 | 2430.98 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74.35 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(Г) | М2(Г) | М3(Г) | М4(Г) | У3(М3) | У4(М2) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Таб. ч |
|--|---------------------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------------|--------------|----------|
| | 22.11.2023 00:00:00 | 404434 | 3889275 | - | - | - | У4 ТУ1 | 131468 | 171250 | 17955/00 |
| | 22.11.2023 02:00:00 | 405057 | 3891638 | - | - | - | У4 ТУ1 | 131468 | 171250 | 17957/00 |

Количество тепловой энергии Q_{теп}, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя V_{теп} кал., рассчитанный по среднему:
 Период превышения L₂:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя V_{теп} кал.



ИУН «ТАЖ СИБ»
 филиал «ЭНЕРГОСИБ»
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫ РАЙОН
 ОУБЕ ПИНАТ
 26.11.2023г.
 СОКОЛСВ Д.А.