Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_ноябрь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099
Тхв, гр.С= 3.41

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.2023	24,00	-	115,29	105,80	9,49	70,55	45,00	25,55	7,00	5,00		9,88	0,00	9,88	10,09	0,00	10,09	-	70,26	48,26				3,37
24.10.2023	24,00	-	116,19	106,18	10,01	71,75	45,57	26,18	7,00	5,00		10,39	0,00	10,39	10,63	0,00	10,63	-	71,53	48,92				3,50
25.10.2023	24,00	-	115,48	106,13	9,35	74,61	46,85	27,76	7,00	5,00		9,64	0,00	9,64	9,86	0,00	9,86	-	74,25	50,40				3,65
26.10.2023	24,00	-	113,59	104,20	9,39	75,54	46,81	28,73	7,00	5,00		9,72	0,00	9,72	9,96	0,00	9,96	-	75,46	50,37				3,70
27.10.2023	24,00	-	111,44	103,54	7,90	74,85	46,54	28,31	7,00	5,00		8,24	0,00	8,24	8,45	0,00	8,45	-	74,12	50,00				3,53
28.10.2023	24,00	-	115,54	105,96	9,58	75,55	47,07	28,48	7,00	5,00		10,05	0,00	10,05	10,28	0,00	10,28	-	75,56	50,63				3,74
29.10.2023	24,00	-	115,86	107,22	8,64	78,86	48,95	29,91	7,00	5,00		9,00	0,00	9,00	9,25	0,00	9,25	-	78,35	52,73				3,89
30.10.2023	24,00	-	116,66	108,11	8,55	78,64	49,05	29,59	7,00	5,00		9,01	0,00	9,01	9,24	0,00	9,24	-	77,91	52,80				3,87
31.10.2023	24,00	-	115,74	106,67	9,07	77,06	48,04	29,02	7,00	5,00		9,44	0,00	9,44	9,69	0,00	9,69	-	76,76	51,72				3,80
01.11.2023	24,00	-	119,97	111,83	8,14	78,04	49,85	28,19	7,00	5,00		8,51	0,00	8,51	8,75	0,00	8,75	-	77,30	53,42				3,79
02.11.2023	24,00	-	115,91	106,89	9,02	73,99	47,21	26,78	7,00	5,00		9,30	0,00	9,30	9,54	0,00	9,54	-	73,46	50,55				3,53
03.11.2023	24,00	-	113,62	105,04	8,58	73,58	46,44	27,14	7,00	5,00		8,86	0,00	8,86	9,08	0,00	9,08	-	73,16	49,83				3,48
04.11.2023	24,00	-	117,02	108,22	8,80	74,50	47,41	27,09	7,00	5,00		9,01	0,00	9,01	9,22	0,00	9,22	-	74,17	50,77				3,59
05.11.2023	24,00	-	118,98	110,27	8,71	74,55	48,10	26,45	7,00	5,00		9,08	0,00	9,08	9,29	0,00	9,29	-	74,05	51,44				3,57
06.11.2023	24,00	-	117,90	108,79	9,11	74,14	47,92	26,22	7,00	5,00		9,45	0,00	9,45	9,66	0,00	9,66	-	73,42	51,21				3,53
07.11.2023	24,00	-	117,44	108,17	9,27	72,06	46,89	25,17	7,00	5,00		9,58	0,00	9,58	9,81	0,00	9,81	-	71,47	50,10				3,39
08.11.2023	24,00	-	119,17	109,39	9,78	70,78	46,54	24,24	7,00	5,00		10,10	0,00	10,10	10,33	0,00	10,33	-	70,46	49,63				3,35
09.11.2023	24,00	-	118,35	109,40	8,95	70,51	46,36	24,15	7,00	5,00		9,32	0,00	9,32	9,53	0,00	9,53	-	70,14	49,47				3,27
10.11.2023	24,00	-	117,59	108,60	8,99	71,04	46,45	24,59	7,00	5,00		9,24	0,00	9,24	9,45	0,00	9,45	-	70,83	49,60				3,31
11.11.2023	24,00	-	117,53	108,26	9,27	70,96	46,34	24,62	7,00	5,00		9,49	0,00	9,49	9,71	0,00	9,71	-	70,73	49,52				3,33
12.11.2023	24,00	-	118,74	108,20	10,54	71,77	46,60	25,17	7,00	5,00		10,89	0,00	10,89	11,11	0,00	11,11	-	71,20	49,77				3,48
13.11.2023	24,00	-	116,00	106,07	9,93	70,98	45,57	25,41	7,00	5,00		10,27	0,00	10,27	10,50	0,00	10,50	-	70,74	48,78				3,40
14.11.2023	24,00	-	115,19	105,69	9,50	72,14	45,81	26,33	7,00	5,00		9,93	0,00	9,93	10,16	0,00	10,16	-	71,83	49,21				3,47
15.11.2023	24,00	-	114,10	104,77	9,33	72,30	45,64	26,66	7,00	5,00		9,63	0,00	9,63	9,86	0,00	9,86	-	72,08	49,00				3,47
16.11.2023	24,00	-	112,56	103,63	8,93	73,65	45,74	27,91	7,00	5,00		9,08	0,00	9,08	9,30	0,00	9,30	-	73,41	49,24				3,55
17.11.2023	24,00	-	114,73	105,61	9,12	77,34	47,26	30,08	7,00	5,00		9,33	0,00	9,33	9,56	0,00	9,56	-	77,60	51,10				3,88
18.11.2023	24,00	-	114,40	106,06	8,34	83,02	49,63	33,39	7,00	5,00		8,53	0,00	8,53	8,78	0,00	8,78	-	82,73	53,91				4,24
19.11.2023	24,00	-	116,70	105,81	10,89	84,43	50,46	33,97	7,00	5,00		11,05	0,00	11,05	11,36	0,00	11,36	-	83,77	54,74				4,52
20.11.2023	24,00	-	115,15	107,14	8,01	84,31	50,60	33,71	7,00	5,00		8,27	0,00	8,27	8,51	0,00	8,51	-	83,77	54,81				4,29
21.11.2023	24,00	-	117,10	107,80	9,30	86,42	51,65	34,77	7,00	5,00		9,36	0,00	9,36	9,67	0,00	9,67	-	85,82	56,00				4,56
22.11.2023	24,00	-	114,59	106,02	8,57	86,14	51,23	34,91	7,00	5,00		8,77	0,00	8,77	9,06	0,00	9,06	-	85,35	55,59				4,44
Среднее	24,00	-	116,08	106,95	9,13	75,61	47,53	28,08	7,00	5,00		9,43	-	9,43	9,67	-	9,67	-	75,22	51,08				3,69
Итого	744,00		3598,53	3315,47	283,06							292,42	0,00	292,42	299,69	0,00	299,69	0,00						114,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.11.2023 00:00:00	76068,24	68756,29	6924,21	0,43	7096,47	0,43	2144,90	384,60	19427,00
	22.11.2023 02:00:00	76078,01	68765,44	6924,82	0,43	7097,11	0,43	2145,27	384,63	19429,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3.41 °С = -1,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 113,49 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 299,69 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2023г.