

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 103, лит. О**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 103, лит. О**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35013.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112508**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2024	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 33148	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,256	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 76,8	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 21,6 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	80,68	65,75	14,93	69,90	40,65	29,25			14,80		14,80	15,08		15,08		64,29				2,97
24.10.2023	24,00	*	79,47	65,89	13,58	71,07	41,39	29,68			13,49		13,49	13,75		13,75		64,73				2,92
25.10.2023	24,00	*	77,30	64,43	12,87	73,86	42,58	31,28			12,71		12,71	12,95		12,95		64,26				2,96
26.10.2023	24,00	*	76,90	61,95	14,95	74,78	42,33	32,45			14,77		14,77	15,06		15,06		63,92				3,13
27.10.2023	24,00	*	77,66	61,79	15,87	74,03	41,41	32,62			15,69		15,69	15,97		15,97		64,43				3,19
28.10.2023	24,00	*	77,26	63,84	13,42	74,79	41,75	33,04			13,31		13,31	13,56		13,56		63,90				3,11
29.10.2023	24,00	*	77,82	63,30	14,52	78,05	43,70	34,35			14,30		14,30	14,57		14,57		63,77				3,31
30.10.2023	24,00	*	78,39	63,38	15,01	77,83	43,94	33,89			14,83		14,83	15,11		15,11		63,93				3,32
31.10.2023	24,00	*	77,47	63,37	14,10	76,28	42,96	33,32			13,97		13,97	14,25		14,25		64,26				3,19
01.11.2023	24,00	*	52,47	36,68	15,79	76,83	38,80	38,03			15,68		15,68	15,98		15,98		64,47				2,61
02.11.2023	24,00	*	76,38	61,43	14,95	73,20	41,62	31,58			14,80		14,80	15,09		15,09		63,58				3,04
03.11.2023	24,00	*	77,80	63,47	14,33	72,84	41,58	31,26			14,18		14,18	14,45		14,45		63,85				3,03
04.11.2023	24,00	*	71,66	57,88	13,78	73,73	41,11	32,62			13,61		13,61	13,87		13,87		64,56				2,90
05.11.2023	24,00	*	60,17	45,44	14,73	73,71	38,98	34,73			14,62		14,62	14,89		14,89		64,30				2,66
06.11.2023	24,00	*	63,08	46,30	16,78	73,21	39,14	34,07			16,60		16,60	16,91		16,91		65,35				2,80
07.11.2023	24,00	*	64,27	49,31	14,96	71,36	39,47	31,89			14,73		14,73	15,04		15,04		65,15				2,64
08.11.2023	24,00	*	60,91	47,40	13,51	70,02	38,06	31,96			13,38		13,38	13,62		13,62		63,93				2,46
09.11.2023	24,00	*	66,58	51,12	15,46	69,72	39,01	30,71			15,29		15,29	15,58		15,58		64,32				2,65
10.11.2023	24,00	*	62,49	49,72	12,77	70,24	38,71	31,53			12,60		12,60	12,85		12,85		63,91				2,46
11.11.2023	24,00	*	66,38	51,76	14,62	70,21	39,06	31,15			14,35		14,35	14,63		14,63		64,48				2,64
12.11.2023	24,00	*	70,46	53,58	16,88	70,98	39,79	31,19			16,60		16,60	16,93		16,93		65,05				2,87
13.11.2023	24,00	*	80,65	65,46	15,19	70,29	41,50	28,79			15,19		15,19	15,48		15,48		64,72				2,95
14.11.2023	24,00	*	80,06	65,01	15,05	71,39	41,52	29,87			14,91		14,91	15,18		15,18		64,74				3,02
15.11.2023	24,00	*	78,88	65,16	13,72	71,54	41,26	30,28			13,67		13,67	13,93		13,93		64,38				2,95
16.11.2023	24,00	*	77,69	63,11	14,58	72,87	40,82	32,05			14,49		14,49	14,77		14,77		63,76				3,09
17.11.2023	24,00	*	76,18	63,24	12,94	76,45	42,14	34,31			12,83		12,83	13,06		13,06		63,59				3,16
18.11.2023	24,00	*	75,27	60,44	14,83	82,08	43,97	38,11			14,65		14,65	14,91		14,91		62,98				3,52
19.11.2023	24,00	*	75,64	59,58	16,06	83,44	44,69	38,75			15,83		15,83	16,12		16,12		63,41				3,65
20.11.2023	24,00	*	76,28	59,58	16,70	83,37	44,58	38,79			16,54		16,54	16,84		16,84		63,61				3,71
21.11.2023	24,00	*	75,15	60,63	14,52	85,45	45,46	39,99			14,36		14,36	14,61		14,61		61,94				3,67
22.11.2023	24,00	*	73,80	60,37	13,43	85,13	45,42	39,71			13,27		13,27	13,50		13,50		63,38				3,55
Среднее	24,00		73,07	58,40	14,67	74,80	41,53	33,27			14,52		14,52	14,79		14,79		64,10				3,04
Итого	744,00		2265,20	1810,37	454,83						450,05		450,05	458,54		458,54						94,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,7** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **92,43** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **458,54** м.куб.

Гкал куб.м Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 734f0610-dd46-478d-b1f0-62a48a710f6c

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:51 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A (MSK)