

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 11, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **33946.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 109715**
 Код УУТЭ:
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,1729	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,0538
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 54,6	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 21,52 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	116,08	111,64	4,44	69,20	52,18	17,02			7,25		7,25	7,43		7,43		69,24				2,21
24.10.2023	24,00		116,04	111,81	4,23	71,91	53,99	17,92			7,22		7,22	7,38		7,38		72,06				2,31
25.10.2023	24,00	*	116,44	111,60	4,84	75,28	56,21	19,07			7,67		7,67	7,86		7,86		75,49				2,49
26.10.2023	24,00	*	116,35	111,96	4,39	76,02	56,35	19,67			7,34		7,34	7,53		7,53		76,14				2,54
27.10.2023	24,00		117,05	110,04	7,01	75,89	56,04	19,85			10,22		10,22	10,50		10,50		75,81				2,72
28.10.2023	24,00		116,05	111,39	4,66	77,93	57,74	20,19			7,91		7,91	8,12		8,12		77,88				2,62
29.10.2023	24,00	*	116,54	111,09	5,45	79,15	58,90	20,25			8,67		8,67	8,89		8,89		78,90				2,68
30.10.2023	24,00		115,97	112,53	3,44	79,08	58,92	20,16			6,66		6,66	6,85		6,85		79,02				2,54
31.10.2023	24,00	*	115,79	111,75	4,04	78,01	58,07	19,94			7,20		7,20	7,42		7,42		77,45				2,55
01.11.2023	24,00	*	116,25	112,42	3,83	75,11	57,32	17,79			7,09		7,09	7,27		7,27		74,44				2,30
02.11.2023	24,00		115,92	111,35	4,57	71,55	54,51	17,04			7,84		7,84	8,02		8,02		71,37				2,23
03.11.2023	24,00		114,85	110,57	4,28	70,60	53,32	17,28			7,59		7,59	7,77		7,77		70,49				2,22
04.11.2023	24,00	*	116,12	110,79	5,33	69,95	53,14	16,81			8,59		8,59	8,78		8,78		69,84				2,24
05.11.2023	24,00	*	116,06	111,85	4,21	70,70	54,38	16,32			7,23		7,23	7,40		7,40		70,42				2,13
06.11.2023	24,00	*	116,16	111,12	5,04	70,83	54,60	16,23			8,04		8,04	8,23		8,23		70,62				2,16
07.11.2023	24,00	*	116,27	111,49	4,78	70,42	54,53	15,89			7,85		7,85	8,05		8,05		69,98				2,11
08.11.2023	24,00	*	116,54	111,47	5,07	68,92	53,54	15,38			8,23		8,23	8,43		8,43		68,78				2,07
09.11.2023	24,00		116,39	111,61	4,78	68,08	52,84	15,24			7,81		7,81	8,01		8,01		68,31				2,03
10.11.2023	24,00		116,62	111,44	5,18	68,73	53,35	15,38			8,29		8,29	8,49		8,49		68,51				2,07
11.11.2023	24,00	*	116,74	110,65	6,09	68,50	52,98	15,52			8,93		8,93	9,11		9,11		68,51				2,14
12.11.2023	24,00	*	116,52	110,90	5,62	68,15	52,67	15,48			8,58		8,58	8,75		8,75		68,20				2,10
13.11.2023	24,00		115,37	108,89	6,48	67,90	51,74	16,16			9,63		9,63	9,86		9,86		67,82				2,20
14.11.2023	24,00	*	114,47	107,98	6,49	68,60	51,67	16,93			9,42		9,42	9,65		9,65		68,76				2,28
15.11.2023	24,00	*	115,94	111,94	4,00	71,78	53,68	18,10			7,05		7,05	7,25		7,25		71,86				2,32
16.11.2023	24,00		115,89	112,14	3,75	74,68	55,09	19,59			6,86		6,86	7,06		7,06		74,73				2,48
17.11.2023	24,00	*	116,21	111,21	5,00	78,45	56,98	21,47			8,15		8,15	8,40		8,40		78,98				2,78
18.11.2023	24,00		115,68	111,89	3,79	82,68	59,50	23,18			6,75		6,75	6,95		6,95		82,77				2,91
19.11.2023	24,00	*	115,59	112,16	3,43	83,46	60,22	23,24			6,38		6,38	6,58		6,58		83,18				2,90
20.11.2023	24,00		116,40	112,76	3,64	84,78	60,86	23,92			6,94		6,94	7,16		7,16		84,66				3,01
21.11.2023	24,00		117,43	113,83	3,60	85,87	61,54	24,33			6,79		6,79	7,02		7,02		85,57				3,09
22.11.2023	24,00	*	117,41	113,73	3,68	85,96	61,48	24,48			6,93		6,93	7,14		7,14		85,79				3,11
Среднее	24,00		116,17	111,48	4,68	74,46	55,75	18,70			7,78		7,78	7,98		7,98		74,37				2,44
Итого	744,00		3601,14	3456,00	145,14						241,11		241,11	247,36		247,36						75,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,29** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **74,63** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **247,36** м.куб.

0,91 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 734f0610-dd46-478d-b1f0-62a48a710f6c

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР **04.12.23 09:51 (MSK)** Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"