

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 113, корп. 3, лит. В**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 113, корп. 3**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33065.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 106107**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>15.07.2025</b>	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 207928</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,293</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = <b>0,0923</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>87,9</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>
				Gгвс. = <b>36,92</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00		98,89	84,07	14,82	70,57	41,50	29,07						101,14	84,79	16,35						3,49
24.10.2023	24,00		99,60	84,45	15,15	71,74	41,80	29,94						101,96	85,17	16,79						3,62
25.10.2023	24,00		98,85	84,41	14,44	74,49	42,79	31,70						101,34	85,13	16,21						3,75
26.10.2023	24,00		96,83	82,62	14,21	75,61	42,44	33,17						99,33	83,34	15,99						3,82
27.10.2023	24,00		95,86	82,14	13,72	74,47	42,02	32,45						98,28	82,86	15,42						3,69
28.10.2023	24,00		98,39	84,42	13,97	75,73	42,93	32,80						100,97	85,14	15,83						3,83
29.10.2023	24,00		100,35	85,30	15,05	78,75	44,63	34,12						103,14	86,07	17,07						4,10
30.10.2023	24,00		100,07	85,88	14,19	78,42	44,78	33,64						102,85	86,70	16,15						4,00
31.10.2023	24,00		99,03	84,92	14,11	76,97	43,75	33,22						101,67	85,64	16,03						3,91
01.11.2023	24,00		102,51	88,74	13,77	77,72	45,85	31,87						105,34	89,66	15,68						3,90
02.11.2023	24,00		99,98	85,00	14,98	73,79	43,66	30,13						102,48	85,76	16,72						3,67
03.11.2023	24,00		98,03	83,74	14,29	73,48	42,65	30,83						100,43	84,46	15,97						3,63
04.11.2023	24,00		100,35	86,45	13,90	74,50	43,87	30,63						102,88	87,18	15,70						3,68
05.11.2023	24,00		101,41	87,78	13,63	74,36	44,84	29,52						103,96	88,60	15,36						3,61
06.11.2023	24,00		102,93	86,49	16,44	73,96	44,58	29,38						105,47	87,30	18,17						3,76
07.11.2023	24,00		99,80	86,34	13,46	71,87	43,57	28,30						102,15	87,07	15,08						3,41
08.11.2023	24,00		100,97	87,48	13,49	70,69	43,28	27,41						103,26	88,20	15,06						3,35
09.11.2023	24,00		101,79	87,63	14,16	70,37	42,98	27,39						104,11	88,35	15,76						3,40
10.11.2023	24,00		100,19	86,97	13,22	70,95	43,10	27,85						102,50	87,69	14,81						3,36
11.11.2023	24,00		101,57	86,64	14,93	70,88	42,91	27,97						103,90	87,36	16,54						3,48
12.11.2023	24,00		101,30	86,65	14,65	71,61	43,04	28,57						103,65	87,37	16,28						3,53
13.11.2023	24,00		99,01	85,00	14,01	70,95	42,27	28,68						101,26	85,72	15,54						3,43
14.11.2023	24,00		99,06	84,51	14,55	72,02	42,31	29,71						101,41	85,23	16,18						3,56
15.11.2023	24,00		98,39	83,89	14,50	72,25	42,22	30,03						100,72	84,61	16,11						3,57
16.11.2023	24,00		96,89	83,11	13,78	73,74	42,26	31,48						99,28	83,83	15,45						3,63
17.11.2023	24,00		98,96	84,46	14,50	77,60	43,69	33,91						101,66	85,21	16,45						3,99
18.11.2023	24,00		98,31	84,92	13,39	83,10	45,41	37,69						101,34	85,77	15,57						4,32
19.11.2023	24,00		101,20	84,70	16,50	84,20	46,29	37,91						104,40	85,60	18,80						4,60
20.11.2023	24,00		98,86	85,55	13,31	84,37	46,40	37,97						102,00	86,51	15,49						4,38
21.11.2023	24,00		99,86	86,36	13,50	86,37	47,37	39,00						103,15	87,32	15,83						4,54
22.11.2023	24,00		98,17	85,24	12,93	85,94	47,13	38,81						101,39	86,20	15,19						4,42
<b>Среднее</b>	24,00		99,59	85,35	14,24	75,53	43,75	31,78						102,17	86,12	16,05						3,79
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>3087,41</b>	<b>2645,86</b>	<b>441,55</b>									<b>3167,42</b>	<b>2669,84</b>	<b>497,58</b>						<b>117,43</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °C  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **115,78** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **497,58** м.куб.

1,65 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

**04.12.23** 09:51 (MSK)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 734f0610-dd46-478d-b1f0-62a48a710f6c

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A