

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **13661.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 33000**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 205767 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,2096 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 62,88 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 |
| | | | | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-----------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | |
| 23.10.2023 | 24,00 | | 107,70 | 107,70 | 0,00 | 70,35 | 46,04 | 24,31 | | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 24.10.2023 | 24,00 | | 108,09 | 108,09 | 0,00 | 71,52 | 46,50 | 25,02 | | | | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 25.10.2023 | 24,00 | | 108,41 | 108,41 | 0,00 | 74,36 | 47,76 | 26,60 | | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 26.10.2023 | 24,00 | | 106,44 | 106,44 | 0,00 | 75,25 | 47,56 | 27,69 | | | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 27.10.2023 | 24,00 | | 105,63 | 105,63 | 0,00 | 74,61 | 47,15 | 27,46 | | | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 28.10.2023 | 24,00 | | 108,28 | 108,28 | 0,00 | 75,27 | 47,56 | 27,71 | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 29.10.2023 | 24,00 | | 109,57 | 109,57 | 0,00 | 78,60 | 49,40 | 29,20 | | | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 30.10.2023 | 24,00 | | 110,25 | 110,25 | 0,00 | 78,39 | 49,39 | 29,00 | | | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 31.10.2023 | 24,00 | | 108,94 | 108,94 | 0,00 | 76,78 | 48,22 | 28,56 | | | | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 01.11.2023 | 24,00 | | 113,68 | 113,68 | 0,00 | 77,80 | 50,11 | 27,69 | | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| 02.11.2023 | 24,00 | | 108,90 | 108,90 | 0,00 | 73,77 | 47,81 | 25,96 | | | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 03.11.2023 | 24,00 | | 107,27 | 107,27 | 0,00 | 73,35 | 47,02 | 26,33 | | | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 04.11.2023 | 24,00 | | 110,52 | 110,52 | 0,00 | 74,25 | 47,96 | 26,29 | | | | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| 05.11.2023 | 24,00 | | 112,48 | 112,48 | 0,00 | 74,31 | 48,72 | 25,59 | | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 06.11.2023 | 24,00 | | 111,16 | 111,16 | 0,00 | 73,92 | 48,72 | 25,20 | | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 07.11.2023 | 24,00 | | 110,59 | 110,59 | 0,00 | 71,84 | 47,97 | 23,87 | | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 08.11.2023 | 24,00 | | 111,84 | 111,84 | 0,00 | 70,57 | 47,77 | 22,80 | | | | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| 09.11.2023 | 24,00 | | 111,92 | 111,92 | 0,00 | 70,30 | 47,65 | 22,65 | | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 10.11.2023 | 24,00 | | 111,24 | 111,24 | 0,00 | 70,81 | 47,77 | 23,04 | | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 11.11.2023 | 24,00 | | 111,65 | 111,65 | 0,00 | 70,73 | 47,77 | 22,96 | | | | | | | | | | | | | | | 2,57 |
| 12.11.2023 | 24,00 | | 111,16 | 111,16 | 0,00 | 71,57 | 47,99 | 23,58 | | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 13.11.2023 | 24,00 | | 108,62 | 108,62 | 0,00 | 70,69 | 46,76 | 23,93 | | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 14.11.2023 | 24,00 | | 108,13 | 108,13 | 0,00 | 71,90 | 47,00 | 24,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 15.11.2023 | 24,00 | | 106,27 | 106,27 | 0,00 | 72,10 | 46,43 | 25,67 | | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 16.11.2023 | 24,00 | | 104,30 | 104,30 | 0,00 | 73,49 | 46,23 | 27,26 | | | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 17.11.2023 | 24,00 | | 106,34 | 106,34 | 0,00 | 77,12 | 47,73 | 29,39 | | | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 18.11.2023 | 24,00 | | 106,82 | 106,82 | 0,00 | 82,79 | 50,14 | 32,65 | | | | | | | | | | | | | | | 3,49 |
| 19.11.2023 | 24,00 | | 106,96 | 106,96 | 0,00 | 84,20 | 50,74 | 33,46 | | | | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 20.11.2023 | 24,00 | | 107,84 | 107,84 | 0,00 | 84,09 | 50,47 | 33,62 | | | | | | | | | | | | | | | 3,63 |
| 21.11.2023 | 24,00 | | 108,62 | 108,62 | 0,00 | 86,20 | 51,57 | 34,63 | | | | | | | | | | | | | | | 3,77 |
| 22.11.2023 | 24,00 | | 106,72 | 106,72 | 0,00 | 85,91 | 51,15 | 34,76 | | | | | | | | | | | | | | | 3,71 |
| Среднее | 24,00 | | 108,91 | 108,91 | 0,00 | 75,38 | 48,23 | 27,15 | | | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| Итого | 744,00 | | 3376,34 | 3376,34 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,63 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **91,63** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 734f0610-dd46-478d-b1f0-62a48a710f6c

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:51 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)