

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32816.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105384**

график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 09.08.2025 | Режим (схема): | ОП: СИ-1 Т3-2 ФТ-1; МП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6; |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,3178 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс = 0,0169 | Qгвс. = 0,3192 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0,0169 | Qгвс.ср = 0,0856 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 96,5468 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс = 6,76 | Gгвс. = 34,24 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|----|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.10.2023 | 24,00 | * | 172,75 | 159,47 | 13,28 | 69,49 | 46,27 | 23,22 | | | 14,28 | | 14,28 | 14,59 | | 14,59 | | 69,59 | | | | 4,63 |
| 24.10.2023 | 24,00 | * | 173,94 | 160,31 | 13,63 | 72,08 | 47,66 | 24,42 | | | 14,72 | | 14,72 | 15,03 | | 15,03 | | 72,15 | | | | 4,90 |
| 25.10.2023 | 24,00 | * | 170,72 | 157,00 | 13,72 | 74,70 | 48,50 | 26,20 | | | 14,65 | | 14,65 | 15,01 | | 15,01 | | 74,68 | | | | 5,14 |
| 26.10.2023 | 24,00 | * | 170,09 | 156,01 | 14,08 | 76,52 | 48,97 | 27,55 | | | 14,85 | | 14,85 | 15,25 | | 15,25 | | 76,53 | | | | 5,38 |
| 27.10.2023 | 24,00 | * | 170,78 | 157,42 | 13,36 | 76,95 | 49,26 | 27,69 | | | 14,18 | | 14,18 | 14,54 | | 14,54 | | 76,62 | | | | 5,39 |
| 28.10.2023 | 24,00 | * | 172,08 | 157,64 | 14,44 | 77,58 | 49,63 | 27,95 | | | 15,35 | | 15,35 | 15,74 | | 15,74 | | 77,48 | | | | 5,53 |
| 29.10.2023 | 24,00 | * | 172,18 | 158,49 | 13,69 | 80,15 | 51,20 | 28,95 | | | 14,55 | | 14,55 | 14,95 | | 14,95 | | 79,73 | | | | 5,69 |
| 30.10.2023 | 24,00 | * | 172,42 | 160,24 | 12,18 | 79,89 | 51,33 | 28,56 | | | 12,99 | | 12,99 | 13,31 | | 13,31 | | 79,57 | | | | 5,56 |
| 31.10.2023 | 24,00 | * | 172,54 | 160,16 | 12,38 | 78,66 | 50,88 | 27,78 | | | 13,26 | | 13,26 | 13,62 | | 13,62 | | 78,09 | | | | 5,43 |
| 01.11.2023 | 24,00 | * | 177,54 | 163,65 | 13,89 | 75,71 | 50,66 | 25,05 | | | 14,74 | | 14,74 | 15,12 | | 15,12 | | 75,11 | | | | 5,16 |
| 02.11.2023 | 24,00 | * | 170,18 | 157,28 | 12,90 | 71,49 | 47,79 | 23,70 | | | 13,82 | | 13,82 | 14,12 | | 14,12 | | 71,17 | | | | 4,65 |
| 03.11.2023 | 24,00 | * | 171,80 | 156,68 | 15,12 | 70,82 | 47,08 | 23,74 | | | 15,97 | | 15,97 | 16,33 | | 16,33 | | 70,67 | | | | 4,79 |
| 04.11.2023 | 24,00 | * | 171,99 | 158,61 | 13,38 | 70,80 | 47,10 | 23,70 | | | 14,35 | | 14,35 | 14,70 | | 14,70 | | 70,65 | | | | 4,71 |
| 05.11.2023 | 24,00 | * | 175,13 | 160,01 | 15,12 | 71,38 | 48,16 | 23,22 | | | 13,89 | | 13,89 | 14,20 | | 14,20 | | 71,19 | | | | 4,80 |
| 06.11.2023 | 24,00 | * | 177,17 | 155,24 | 21,93 | 71,18 | 48,17 | 23,01 | | | 16,13 | | 16,13 | 16,50 | | 16,50 | | 70,91 | | | | 5,14 |
| 07.11.2023 | 24,00 | * | 175,84 | 156,61 | 19,23 | 70,30 | 47,78 | 22,52 | | | 15,25 | | 15,25 | 15,59 | | 15,59 | | 70,03 | | | | 4,88 |
| 08.11.2023 | 24,00 | * | 174,39 | 157,27 | 17,12 | 69,19 | 47,36 | 21,83 | | | 14,73 | | 14,73 | 15,06 | | 15,06 | | 68,94 | | | | 4,62 |
| 09.11.2023 | 24,00 | * | 171,96 | 153,11 | 18,85 | 68,70 | 46,58 | 22,12 | | | 15,69 | | 15,69 | 16,01 | | 16,01 | | 68,62 | | | | 4,68 |
| 10.11.2023 | 24,00 | * | 172,70 | 155,45 | 17,25 | 69,21 | 46,73 | 22,48 | | | 14,97 | | 14,97 | 15,27 | | 15,27 | | 69,02 | | | | 4,69 |
| 11.11.2023 | 24,00 | * | 173,95 | 156,51 | 17,44 | 69,65 | 47,13 | 22,52 | | | 15,41 | | 15,41 | 15,76 | | 15,76 | | 69,49 | | | | 4,74 |
| 12.11.2023 | 24,00 | * | 173,46 | 153,70 | 19,76 | 68,87 | 46,49 | 22,38 | | | 17,42 | | 17,42 | 17,79 | | 17,79 | | 68,70 | | | | 4,80 |
| 13.11.2023 | 24,00 | * | 169,68 | 151,10 | 18,58 | 68,66 | 45,75 | 22,91 | | | 16,20 | | 16,20 | 16,54 | | 16,54 | | 68,57 | | | | 4,74 |
| 14.11.2023 | 24,00 | * | 168,72 | 151,49 | 17,23 | 70,16 | 46,11 | 24,05 | | | 15,28 | | 15,28 | 15,63 | | 15,63 | | 70,16 | | | | 4,86 |
| 15.11.2023 | 24,00 | * | 169,19 | 152,25 | 16,94 | 72,37 | 46,98 | 25,39 | | | 14,56 | | 14,56 | 14,89 | | 14,89 | | 72,33 | | | | 5,09 |
| 16.11.2023 | 24,00 | * | 168,31 | 148,93 | 19,38 | 75,44 | 48,15 | 27,29 | | | 13,44 | | 13,44 | 13,77 | | 13,77 | | 75,58 | | | | 5,53 |
| 17.11.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.11.2023 | 2,00 | | 14,86 | 12,22 | 2,64 | 82,63 | 51,02 | 31,62 | | | 2,10 | | 2,10 | 2,16 | | 2,16 | | 82,50 | | | | 0,61 |
| 19.11.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.11.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.11.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.11.2023 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 23,15 | | 172,40 | 156,55 | 15,85 | 73,18 | 48,18 | 24,99 | | | 14,86 | | 14,86 | 15,21 | | 15,21 | | 73,00 | | | | 5,03 |
| Итого | 602,00 | | 4324,37 | 3926,85 | 397,52 | | | | | | 372,78 | | 372,78 | 381,48 | | 381,48 | | | | | | 126,14 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **142** час **29,7** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **142** час **89,76** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,95** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **153,89** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **471,24** м.куб.

1,95 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: 734f0610-dd46-478d-b1f0-62a48a710f6c

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:51 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A