

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 81, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33948.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **109718**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207779	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2384	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 71,52	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0
				Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2					
23.10.2023	2,00		3,92	3,84	0,08	68,00	33,96	34,04																		0,13	
24.10.2023																											
25.10.2023	1,00		1,94	1,94	0,00	70,46	34,56	35,90																		0,07	
26.10.2023																											
27.10.2023																											
28.10.2023																											
29.10.2023																											
30.10.2023	24,00		53,90	51,86	2,04	75,86	37,49	38,37																		2,14	
31.10.2023	24,00		52,65	50,65	2,00	74,27	36,62	37,65																		2,06	
01.11.2023	5,00		11,19	10,92	0,27	74,68	37,46	37,23																		0,43	
02.11.2023	2,00		4,18	4,18	0,00	71,72	36,16	35,56																		0,15	
03.11.2023	24,00		50,99	48,98	2,01	70,96	35,68	35,28																		1,87	
04.11.2023																											
05.11.2023	2,00		4,49	4,40	0,09	73,22	37,51	35,72																		0,16	
06.11.2023																											
07.11.2023	24,00		51,63	49,66	1,97	69,66	36,46	33,20																		1,79	
08.11.2023	2,00		4,26	4,26	0,00	68,09	36,11	31,98																		0,14	
09.11.2023	24,00		51,72	49,85	1,87	68,20	36,28	31,92																		1,72	
10.11.2023	24,00		50,95	49,36	1,59	68,66	36,34	32,32																		1,70	
11.11.2023	24,00		50,94	49,01	1,93	68,58	36,25	32,33																		1,72	
12.11.2023	1,00		2,10	2,10	0,00	69,92	36,66	33,26																		0,07	
13.11.2023																											
14.11.2023	2,00		4,02	3,94	0,08	70,09	35,55	34,55																		0,14	
15.11.2023	24,00		49,09	47,18	1,91	69,70	35,08	34,62																		1,77	
16.11.2023	1,00		2,00	2,00	0,00	71,59	34,96	36,63																		0,07	
17.11.2023	2,00		4,01	3,93	0,08	72,11	34,91	37,20																		0,15	
18.11.2023																											
19.11.2023	2,00		4,04	3,88	0,16	81,17	36,27	44,90																		0,19	
20.11.2023																											
21.11.2023																											
22.11.2023																											
Среднее	11,26		51,37	49,56	1,80	71,42	36,02	35,40																		1,85	
Итого	214,00		458,02	441,94	16,08																					16,47	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **530 час 42,91 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **530 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **59,38 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 734f0610-dd46-478d-b1f0-62a48a710f6c

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:51 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A