

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 83, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 83, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **109728**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.08.2024	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2069	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15	0,1	15	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)				СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,155	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 46,5	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0
				Gгвс. = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.10.2023	24,00		43,25	43,64	-0,39	68,21	39,30	28,91	5,40	4,50													1,23
24.10.2023	24,00		43,20	43,59	-0,39	69,37	39,57	29,80	5,40	4,50													1,27
25.10.2023	24,00		42,58	42,97	-0,39	72,09	40,08	32,01	5,30	4,50													1,35
26.10.2023	24,00		41,23	41,61	-0,38	72,78	39,57	33,21	5,30	4,50													1,35
27.10.2023	24,00		39,19	39,54	-0,35	72,55	38,66	33,89	5,30	4,50													1,31
28.10.2023	24,00		40,17	40,52	-0,35	72,85	38,94	33,91	5,30	4,60													1,35
29.10.2023	24,00		40,79	41,17	-0,38	76,28	40,60	35,68	5,30	4,50													1,44
30.10.2023	24,00		41,00	41,38	-0,38	76,15	40,83	35,32	5,30	4,50													1,43
31.10.2023	24,00		40,49	40,86	-0,37	74,49	39,99	34,50	5,30	4,50													1,38
01.11.2023	24,00		42,21	42,60	-0,39	75,79	41,57	34,22	5,30	4,50													1,43
02.11.2023	24,00		40,66	41,02	-0,36	71,77	39,72	32,05	5,30	4,50													1,29
03.11.2023	24,00		39,95	40,29	-0,34	71,22	39,08	32,14	5,30	4,50													1,27
04.11.2023	24,00		41,14	41,50	-0,36	72,09	39,89	32,20	5,30	4,50													1,31
05.11.2023	24,00		41,92	42,29	-0,37	72,34	40,58	31,76	5,30	4,50													1,31
06.11.2023	24,00		41,54	41,91	-0,37	71,94	40,56	31,38	5,30	4,50													1,29
07.11.2023	24,00		41,29	41,64	-0,35	69,94	39,95	29,99	5,30	4,50													1,22
08.11.2023	24,00		41,80	42,15	-0,35	68,73	39,95	28,78	5,30	4,50													1,19
09.11.2023	24,00		41,83	42,17	-0,34	68,47	39,89	28,58	5,30	4,50													1,18
10.11.2023	24,00		41,52	41,86	-0,34	68,89	40,02	28,87	5,30	4,50													1,18
11.11.2023	24,00		41,45	41,79	-0,34	68,83	39,97	28,86	5,30	4,50													1,18
12.11.2023	24,00		41,51	41,86	-0,35	69,66	40,32	29,34	5,30	4,50													1,20
13.11.2023	24,00		40,66	41,00	-0,34	68,75	39,35	29,40	5,30	4,50													1,18
14.11.2023	24,00		40,51	40,85	-0,34	69,88	39,37	30,51	5,30	4,60													1,22
15.11.2023	24,00		40,15	40,48	-0,33	69,97	38,98	30,99	5,30	4,60													1,23
16.11.2023	24,00		39,75	40,08	-0,33	71,08	38,70	32,38	5,30	4,60													1,27
17.11.2023	24,00		40,05	40,40	-0,35	74,38	39,39	34,99	5,30	4,60													1,39
18.11.2023	24,00		39,29	39,67	-0,38	79,95	40,69	39,26	5,30	4,60													1,53
19.11.2023	24,00		39,39	39,77	-0,38	81,51	41,22	40,29	5,30	4,50													1,57
20.11.2023	24,00		39,71	40,10	-0,39	81,25	41,18	40,07	5,30	4,50													1,57
21.11.2023	24,00		40,02	40,41	-0,39	83,35	41,84	41,51	5,30	4,50													1,64
22.11.2023	24,00		39,39	39,78	-0,39	83,15	41,50	41,65	5,20	4,50													1,62
Среднее	24,00		40,89	41,25	-0,36	73,15	40,04	33,11	5,30	4,52													1,33
Итого	744,00		1267,64	1278,90	-11,26																		41,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2023	76072,5	70911,80						1611,74	17279,60
23.11.2023	77382,3	72233,20						1654,35	18047,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **41,38** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

0 час
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: 734f0610-dd46-478d-b1f0-62a48a710f6c

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:51 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A (MSK)