Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 2, лит. Ф** Договор: **33954.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 89, корп. 2, лит. Ф** Строит.адрес: Код УУТЭ: **109729**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **15.07.2025** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205749**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,256**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,121**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,055**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**76,8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**22**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2023	24,00	*	130,29	122,92	7,37	70,57	48,91	21,66			10,61		10,61	10,85		10,85		68,15				3,19
24.10.2023	24,00	*	122,97	114,92	8,05	71,73	48,79	22,94			11,09		11,09	11,31		11,31		66,20				3,22
25.10.2023	24,00		120,89	112,14	8,75	74,56	50,05	24,51			11,64		11,64	11,88		11,88		68,00				3,40
26.10.2023	24,00	*	117,71	109,34	8,37	75,55	49,89	25,66			11,20		11,20	11,43		11,43		67,57				3,44
27.10.2023	24,00	*	117,63	109,26	8,37	74,68	49,35	25,33			11,19		11,19	11,41		11,41		67,33				3,40
28.10.2023	24,00		119,41	111,62	7,79	75,62	49,84	25,78			10,55		10,55	10,76		10,76		67,21				3,47
29.10.2023	24,00	*	119,90	110,93	8,97	78,81	51,58	27,23			11,95		11,95	12,18		12,18		67,18				3,73
30.10.2023	24,00	*	121,23	111,92	9,31	78,55	51,66	26,89			12,18		12,18	12,43		12,43		67,18				3,74
31.10.2023	24,00	*	119,78	111,59	8,19	77,02	50,75	26,27			10,96		10,96	11,17		11,17		66,84				3,57
01.11.2023	24,00	*	124,80	116,41	8,39	77,91	52,48	25,43			11,32		11,32	11,56		11,56		67,30				3,62
02.11.2023	24,00	*	120,82	113,93	6,89	73,89	50,01	23,88			9,66		9,66	9,85		9,85		66,50				3,23
03.11.2023	24,00	*	119,59	111,80	7,79	73,54	49,06	24,48			10,72		10,72	10,93		10,93		66,67				3,31
04.11.2023	24,00	*	122,70	115,08	7,62	74,51	49,96	24,55			10,47		10,47	10,66		10,66		67,07				3,39
05.11.2023	24,00		124,59	116,94	7,65	74,48	50,71	23,77			10,49		10,49	10,71		10,71		67,82				3,35
06.11.2023	24,00	*	124,33	114,94	9,39	74,08	50,72	23,36			12,22		12,22	12,49		12,49		67,40				3,38
07.11.2023	24,00	*	125,36	118,37	6,99	71,98	49,95	22,03			9,86		9,86	10,07		10,07		67,06				3,11
08.11.2023	24,00		132,66	124,09	8,57	70,72	49,90	20,82			11,64		11,64	11,90		11,90		68,06				3,19
09.11.2023	24,00	*	132,19	125,08	7,11	70,44	49,67	20,77			10,14		10,14	10,37		10,37		67,15				3,10
10.11.2023	24,00	*	129,86	123,22	6,64	70,99	49,80	21,19			9,64		9,64	9,86		9,86		66,30				3,09
11.11.2023	24,00		129,81	121,47	8,34	70,94	49,57	21,37			11,42		11,42	11,65		11,65		67,28				3,19
12.11.2023	24,00	*	124,10	115,35	8,75	71,74	49,42	22,32			11,72		11,72	11,96		11,96		66,01				3,21
13.11.2023	24,00		126,50	118,27	8,23	70,94	48,85	22,09			11,26		11,26	11,50		11,50		66,49				3,20
14.11.2023	24,00	*	122,13	114,43	7,70	72,06	48,81	23,25			10,61		10,61	10,82		10,82		66,75				3,22
15.11.2023	24,00	*	120,38	110,86	9,52	72,29	48,47	23,82			12,43		12,43	12,68		12,68		66,83				3,33
16.11.2023	24,00		117,59	110,26	7,33	73,68	48,48	25,20			10,09		10,09	10,29		10,29		67,10				3,32
17.11.2023	24,00	*	119,08	109,94	9,14	77,39	50,15	27,24			11,99		11,99	12,23		12,23		66,90				3,70
18.11.2023	24,00		117,53	108,28	9,25	83,02	52,66	30,36			11,95		11,95	12,20		12,20		65,77				4,06
19.11.2023	24,00	*	117,72	107,44	10,28	84,30	53,42	30,88			13,00		13,00	13,25		13,25		67,11				4,19
20.11.2023	24,00		117,91	109,44	8,47	84,30	53,53	30,77			11,14		11,14	11,39		11,39		65,56				4,09
21.11.2023	24,00		118,65	109,38	9,27	86,38	54,64	31,74			12,00		12,00	12,24		12,24		66,25				4,28
22.11.2023	24,00	*	116,56	107,77	8,79	86,01	54,16	31,85			11,53		11,53	11,77		11,77		65,19				4,20
Среднее	24,00		122,41	114,11	8,30	75,57	50,49	25,08			11,18		11,18	11,41		11,41		66,91				3,48
Итого	**744,00**		**3794,67**	**3537,39**	**257,28**						**346,67**		**346,67**	**353,80**		**353,80**						**107,92**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **3,74** °C **0,96** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **106,96** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **353,8** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" /_____/
Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 734f0610-dd46-478d-b1f0-62a48a710f6c
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР **04.12.23** 09:51 (MSK) Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A