Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_ноябрь_Н

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2025 | Тхв, гр.С= 6.29

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.2023	24,00		150,10	131,31	18,79	70,00	43,03	26,97	6,10	4,00		15,78	0,00	15,78	16,14	0,00	16,14	-	69,88	0,00				4,86
24.10.2023	24,00		149,51	131,70	17,81	72,42	44,01	28,41	6,10	4,00		14,79	0,00	14,79	15,15	0,00	15,15	-	72,51	0,00				5,04
25.10.2023	24,00		149,64	132,01	17,64	76,07	45,49	30,58	6,10	4,00		14,62	0,00	14,62	15,00	0,00	15,00	-	75,90	0,00				5,39
26.10.2023	24,00		151,60	131,18	20,42	76,98	45,56	31,41	6,10	4,00		17,41	0,00	17,41	17,88	0,00	17,88	-	76,86	0,00				5,70
27.10.2023	24,00		150,09	131,42	18,67	76,73	45,31	31,42	6,10	4,00		15,66	0,00	15,66	16,08	0,00	16,08	-	76,50	0,00				5,57
28.10.2023	24,00		148,69	131,44	17,25	78,60	46,18	32,42	6,10	4,00		14,17	0,00	14,17	14,57	0,00	14,57	-	78,53	0,00				5,63
29.10.2023	24,00		149,36	132,05	17,31	80,21	47,07	33,14	6,10	4,00		14,17	0,00	14,17	14,58	0,00	14,58	-	79,75	0,00				5,77
30.10.2023	24,00		149,82	131,97	17,84	79,98	47,01	32,97	6,10	4,00		14,73	0,00	14,73	15,15	0,00	15,15	-	79,61	0,00				5,79
31.10.2023	24,00	2;	144,63	128,06	16,57	79,13	46,65	32,48	6,10	4,00		13,55	0,00	13,55	13,93	0,00	13,93	-	78,53	0,00				5,48
01.11.2023	24,00		151,20	132,10	19,11	76,21	46,25	29,96	6,10	4,00		16,14	0,00	16,14	16,56	0,00	16,56	-	75,54	0,00				5,42
02.11.2023	24,00		150,42	131,47	18,95	72,47	44,53	27,95	6,10	4,00		16,06	0,00	16,06	16,45	0,00	16,45	-	72,25	0,00				5,05
03.11.2023	24,00	2;	145,15	126,76	18,39	71,44	43,57	27,87	6,10	4,00		15,55	0,00	15,55	15,92	0,00	15,92	-	71,22	0,00				4,85
04.11.2023	24,00		149,63	131,60	18,03	70,69	43,51	27,18	6,10	4,00		15,14	0,00	15,14	15,49	0,00	15,49	-	70,48	0,00				4,86
05.11.2023	24,00		151,48	131,70	19,79	71,49	44,26	27,22	6,10	4,00		16,90	0,00	16,90	17,30	0,00	17,30	-	71,13	0,00				5,01
06.11.2023	24,00		151,79	131,51	20,28	71,63	44,60	27,03	6,10	4,00		17,36	0,00	17,36	17,76	0,00	17,76	-	71,36	0,00				5,01
07.11.2023	24,00		151,13	131,79	19,34	71,21	44,62	26,60	6,10	4,00		16,40	0,00	16,40	16,78	0,00	16,78	-	70,70	0,00				4,89
08.11.2023	24,00		150,76	132,09	18,67	69,69	44,25	25,44	6,10	4,00		15,74	0,00	15,74	16,09	0,00	16,09	-	69,44	0,00				4,67
09.11.2023	24,00		151,92	131,88	20,04	68,78	43,73	25,04	6,10	4,00		17,11	0,00	17,11	17,48	0,00	17,48	-	68,92	0,00				4,69
10.11.2023	24,00		150,62	132,30	18,33	69,50	44,04	25,46	6,10	4,00		15,38	0,00	15,38	15,73	0,00	15,73	-	69,37	0,00				4,65
11.11.2023	24,00		150,66	132,28	18,38	69,17	43,91	25,27	6,10	4,00		15,46	0,00	15,46	15,80	0,00	15,80	-	68,96	0,00				4,62
12.11.2023	24,00		151,79	131,90	19,88	69,03	43,79	25,24	6,10	4,00		15,55	0,00	15,55	15,92	0,00	15,92	-	69,02	0,00				4,71
13.11.2023	24,00		149,67	129,76	19,91	68,50	42,96	25,54	6,10	4,00		15,14	0,00	15,14	15,49	0,00	15,49	-	68,45	0,00				4,68
14.11.2023	24,00		147,56	128,14	19,42	69,27	42,63	26,64	6,10	4,00		16,90	0,00	16,90	17,30	0,00	17,30	-	69,20	0,00				4,76
15.11.2023	24,00		150,23	131,18	19,05	72,50	44,07	28,43	6,10	4,00		15,88	0,00	15,88	16,26	0,00	16,26	-	72,43	0,00				5,12
16.11.2023	24,00		149,50	131,07	18,43	75,41	44,79	30,62	6,10	4,00		15,20	0,00	15,20	15,59	0,00	15,59	-	75,32	0,00				5,41
17.11.2023	24,00		148,94	131,47	17,47	79,04	45,85	33,19	6,10	4,00		14,22	0,00	14,22	14,62	0,00	14,62	-	79,00	0,00				5,75
18.11.2023	24,00		149,85	131,33	18,53	83,60	47,54	36,06	6,10	4,00		15,23	0,00	15,23	15,70	0,00	15,70	-	83,38	0,00				6,29
19.11.2023	24,00		151,11	131,07	20,04	84,50	47,98	36,53	6,10	4,00		16,66	0,00	16,66	17,18	0,00	17,18	-	84,16	0,00				6,49
20.11.2023	24,00		150,74	131,96	18,78	85,74	48,47	37,27	6,10	4,00		15,38	0,00	15,38	15,88	0,00	15,88	-	85,57	0,00				6,54
21.11.2023	24,00		151,29	133,94	17,35	86,96	49,35	37,61	6,10	4,00		13,79	0,00	13,79	14,25	0,00	14,25	-	86,44	0,00				6,56
22.11.2023	24,00		151,22	134,07	17,15	87,07	49,20	37,87	6,10	4,00		13,56	0,00	13,56	14,01	0,00	14,01	-	86,71	0,00				6,58
Среднее	24,00	-	150,00	131,37	18,63	75,29	45,30	29,99	6,10	4,00		15,47	-	15,47	15,87	-	15,87	-	75,07	-				5,35
Итого	744,00		4650,10	4072,48	577,62							479,65	0,00	479,65	492,00	0,00	492,00	0,00						165,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.11.2023 02:00:00	73843,50	63329,27	9612,56	0,00	9861,91	0,00	2843,47	721,98	17777,18
	22.11.2023 09:00:00	73880,61	63362,98	9615,06	0,00	9864,49	0,00	2844,04	722,20	17783,18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.29 °C = -3,09 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **162,74** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **492,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «Энергосбыт»
Абонентское управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2023г.