

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 10, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 10, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33099.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 109011**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС
Подающий ГВС (M3)				СДВ
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1326	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 39,78	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0
				Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.10.2023	24,00		54,49	53,61	0,88	69,82	39,63	30,19	5,70	4,50														1,68
24.10.2023	24,00		54,51	53,62	0,89	70,97	39,93	31,04	5,70	4,50														1,73
25.10.2023	24,00		53,84	52,94	0,90	73,78	40,65	33,13	5,60	4,50														1,82
26.10.2023	24,00		52,52	51,63	0,89	74,63	40,23	34,40	5,60	4,50														1,84
27.10.2023	24,00		51,42	50,54	0,88	74,00	39,67	34,33	5,50	4,50														1,80
28.10.2023	24,00		52,73	51,82	0,91	74,67	39,94	34,73	5,60	4,50														1,87
29.10.2023	24,00		53,42	52,47	0,95	77,98	41,32	36,66	5,60	4,50														2,00
30.10.2023	24,00		53,71	52,76	0,95	77,76	41,41	36,35	5,60	4,50														1,99
31.10.2023	24,00		53,07	52,14	0,93	76,18	40,59	35,59	5,60	4,50														1,93
01.11.2023	24,00		55,30	54,31	0,99	77,24	42,20	35,04	5,60	4,40														1,98
02.11.2023	24,00		53,07	52,15	0,92	73,23	40,36	32,87	5,60	4,50														1,78
03.11.2023	24,00		52,29	51,38	0,91	72,78	39,72	33,06	5,60	4,50														1,76
04.11.2023	24,00		53,86	52,91	0,95	73,72	40,43	33,29	5,60	4,50														1,83
05.11.2023	24,00		54,70	53,73	0,97	73,80	41,05	32,75	5,60	4,40														1,83
06.11.2023	24,00		54,09	53,14	0,95	73,39	40,93	32,46	5,60	4,40														1,79
07.11.2023	24,00		53,80	52,85	0,95	71,37	40,32	31,05	5,60	4,50														1,71
08.11.2023	24,00		54,46	53,50	0,96	70,12	40,21	29,91	5,60	4,50														1,67
09.11.2023	24,00		54,47	53,51	0,96	69,84	40,18	29,66	5,60	4,40														1,65
10.11.2023	24,00		54,03	53,08	0,95	70,34	40,27	30,07	5,60	4,40														1,66
11.11.2023	24,00		53,97	53,03	0,94	70,27	40,24	30,03	5,60	4,40														1,66
12.11.2023	24,00		54,01	53,07	0,94	71,08	40,49	30,59	5,60	4,40														1,69
13.11.2023	24,00		52,90	51,99	0,91	70,26	39,66	30,60	5,60	4,50														1,65
14.11.2023	24,00		52,68	51,77	0,91	71,39	39,80	31,59	5,60	4,50														1,70
15.11.2023	24,00		52,22	51,32	0,90	71,54	39,60	31,94	5,60	4,50														1,70
16.11.2023	24,00		51,70	50,75	0,95	72,82	39,46	33,36	5,60	4,50														1,76
17.11.2023	24,00		52,21	51,31	0,90	76,36	40,43	35,93	5,60	4,50														1,91
18.11.2023	24,00		51,62	50,71	0,91	82,00	41,65	40,35	5,60	4,50														2,12
19.11.2023	24,00		51,66	50,78	0,88	83,40	42,04	41,36	5,50	4,50														2,17
20.11.2023	24,00		51,99	51,10	0,89	83,29	41,95	41,34	5,60	4,50														2,19
21.11.2023	23,93 *		52,23	50,97	1,26	85,38	45,52	39,86	5,60	4,50														2,15
22.11.2023	24,00		51,38	50,47	0,91	85,06	43,45	41,61	5,50	4,50														2,18
Среднее	24,00		53,18	52,24	0,94	74,79	40,75	34,04	5,60	4,48														1,85
Итого	743,93		1648,35	1619,36	28,99																			57,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.11.2023								2490,71	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,07** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,07** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **57,21** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0,01 Гкал
0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: e5ee9a79-3c19-4008-b2ae-7247f8bcc547

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:52 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A