

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 19, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33109.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **104345**
 график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 04.06.2024 | Режим (схема): | ОП: СИ-11 КТЗ-3 ФРТ-6; |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 205784 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-B1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-B1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,414 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 125,772 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|----|---------------------|-------------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|----|-------|------|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.10.2023 | 24,00 | * | 148,21 | 146,98 | 1,23 | 70,22 | 43,77 | 26,45 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,99 | | | | 3,97 |
| 24.10.2023 | 24,00 | * | 147,96 | 146,84 | 1,12 | 72,86 | 44,82 | 28,04 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20,19 | | | | 4,20 |
| 25.10.2023 | 24,00 | * | 145,30 | 144,24 | 1,06 | 75,56 | 45,63 | 29,93 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20,11 | | | | 4,40 |
| 26.10.2023 | 24,00 | * | 144,44 | 143,62 | 0,82 | 77,39 | 46,11 | 31,28 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,49 | | | | 4,56 |
| 27.10.2023 | 24,00 | * | 145,83 | 144,64 | 1,19 | 77,74 | 46,28 | 31,46 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,32 | | | | 4,65 |
| 28.10.2023 | 24,00 | * | 145,58 | 144,27 | 1,31 | 78,49 | 46,51 | 31,98 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,50 | | | | 4,72 |
| 29.10.2023 | 24,00 | * | 146,48 | 145,27 | 1,21 | 80,98 | 47,95 | 33,03 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20,08 | | | | 4,90 |
| 30.10.2023 | 24,00 | * | 148,81 | 147,39 | 1,42 | 80,71 | 48,22 | 32,49 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,99 | | | | 4,91 |
| 31.10.2023 | 24,00 | * | 148,97 | 147,64 | 1,33 | 79,39 | 47,72 | 31,67 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,84 | | | | 4,79 |
| 01.11.2023 | 24,00 | * | 151,37 | 150,04 | 1,33 | 76,33 | 47,34 | 28,99 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21,95 | | | | 4,45 |
| 02.11.2023 | 24,00 | * | 145,44 | 144,32 | 1,12 | 72,13 | 44,81 | 27,32 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20,20 | | | | 4,03 |
| 03.11.2023 | 24,00 | * | 143,36 | 142,66 | 0,70 | 71,51 | 44,03 | 27,48 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,54 | | | | 3,97 |
| 04.11.2023 | 24,00 | * | 143,86 | 143,35 | 0,51 | 71,52 | 44,24 | 27,28 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,84 | | | | 3,95 |
| 05.11.2023 | 24,00 | * | 146,11 | 145,78 | 0,33 | 72,06 | 45,06 | 27,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21,40 | | | | 3,96 |
| 06.11.2023 | 24,00 | * | 146,31 | 145,21 | 1,10 | 71,82 | 45,21 | 26,61 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22,03 | | | | 3,94 |
| 07.11.2023 | 24,00 | * | 146,05 | 145,07 | 0,98 | 70,94 | 44,83 | 26,11 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21,71 | | | | 3,86 |
| 08.11.2023 | 24,00 | * | 144,74 | 143,89 | 0,85 | 69,82 | 44,47 | 25,35 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21,96 | | | | 3,71 |
| 09.11.2023 | 24,00 | * | 141,76 | 140,88 | 0,88 | 69,38 | 43,88 | 25,50 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21,55 | | | | 3,66 |
| 10.11.2023 | 24,00 | * | 142,91 | 141,87 | 1,04 | 69,89 | 44,20 | 25,69 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21,30 | | | | 3,72 |
| 11.11.2023 | 24,00 | * | 143,26 | 142,26 | 1,00 | 70,32 | 44,44 | 25,88 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21,60 | | | | 3,75 |
| 12.11.2023 | 24,00 | * | 141,67 | 140,79 | 0,88 | 69,50 | 43,79 | 25,71 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22,02 | | | | 3,68 |
| 13.11.2023 | 24,00 | * | 139,83 | 138,88 | 0,95 | 69,33 | 43,14 | 26,19 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20,76 | | | | 3,70 |
| 14.11.2023 | 24,00 | * | 139,86 | 139,06 | 0,80 | 70,90 | 43,42 | 27,48 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,68 | | | | 3,88 |
| 15.11.2023 | 24,00 | * | 140,97 | 139,98 | 0,99 | 73,15 | 44,22 | 28,93 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,51 | | | | 4,12 |
| 16.11.2023 | 24,00 | * | 140,82 | 139,77 | 1,05 | 76,32 | 45,10 | 31,22 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18,79 | | | | 4,45 |
| 17.11.2023 | 24,00 | * | 141,27 | 140,20 | 1,07 | 80,74 | 46,71 | 34,03 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17,84 | | | | 4,86 |
| 18.11.2023 | 24,00 | * | 141,83 | 140,69 | 1,14 | 84,09 | 47,75 | 36,34 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16,55 | | | | 5,22 |
| 19.11.2023 | 24,00 | * | 143,03 | 141,76 | 1,27 | 85,88 | 48,68 | 37,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17,25 | | | | 5,39 |
| 20.11.2023 | 24,00 | * | 145,49 | 144,60 | 0,89 | 86,30 | 49,09 | 37,21 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17,82 | | | | 5,47 |
| 21.11.2023 | 24,00 | * | 145,80 | 145,80 | 0,00 | 88,22 | 50,10 | 38,12 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18,29 | | | | 5,56 |
| 22.11.2023 | 24,00 | * | 146,02 | 146,02 | 0,00 | 88,44 | 50,16 | 38,28 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17,96 | | | | 5,60 |
| Среднее | 24,00 | | 144,62 | 143,67 | 0,95 | 75,87 | 45,86 | 30,01 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19,94 | | | | 4,39 |
| Итого | 744,00 | | 4483,34 | 4453,77 | 29,57 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 136,03 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: **0** Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **136,03** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **0** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"
 Идентификатор: e5ee9a79-3c19-4008-b2ae-7247f8bcc547

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

04.12.23 09:52 (MSK)

Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB07D702C5E74A