

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 29, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 29, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37381.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **128118**
 график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207263 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,395 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 120 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 |
| | | | | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | |
| 23.10.2023 | 24,00 | | 142,23 | 142,23 | 0,00 | 69,35 | 40,32 | 29,03 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,13 |
| 24.10.2023 | 24,00 | | 143,07 | 143,07 | 0,00 | 71,89 | 41,05 | 30,84 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,41 |
| 25.10.2023 | 24,00 | | 139,94 | 139,94 | 0,00 | 74,50 | 41,38 | 33,12 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,63 |
| 26.10.2023 | 24,00 | | 139,45 | 139,45 | 0,00 | 76,31 | 41,55 | 34,76 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,85 |
| 27.10.2023 | 24,00 | | 140,78 | 140,78 | 0,00 | 76,71 | 41,80 | 34,91 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,92 |
| 28.10.2023 | 24,00 | | 141,02 | 141,02 | 0,00 | 77,38 | 42,01 | 35,37 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,99 |
| 29.10.2023 | 24,00 | | 142,52 | 142,52 | 0,00 | 79,84 | 43,42 | 36,42 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,19 |
| 30.10.2023 | 24,00 | | 145,73 | 145,73 | 0,00 | 79,55 | 43,85 | 35,70 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,20 |
| 31.10.2023 | 24,00 | | 145,40 | 145,40 | 0,00 | 78,30 | 43,36 | 34,94 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,08 |
| 01.11.2023 | 24,00 | | 155,88 | 155,88 | 0,00 | 75,28 | 44,33 | 30,95 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,83 |
| 02.11.2023 | 24,00 | | 147,41 | 147,41 | 0,00 | 71,26 | 41,82 | 29,44 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,34 |
| 03.11.2023 | 24,00 | | 145,44 | 145,44 | 0,00 | 70,62 | 41,16 | 29,46 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| 04.11.2023 | 24,00 | | 148,15 | 148,15 | 0,00 | 70,59 | 41,55 | 29,04 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,30 |
| 05.11.2023 | 24,00 | | 153,02 | 153,02 | 0,00 | 71,12 | 42,73 | 28,39 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,34 |
| 06.11.2023 | 24,00 | | 154,55 | 154,55 | 0,00 | 70,94 | 43,17 | 27,77 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,29 |
| 07.11.2023 | 24,00 | | 154,79 | 154,79 | 0,00 | 70,06 | 42,99 | 27,07 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,19 |
| 08.11.2023 | 24,00 | | 155,02 | 155,02 | 0,00 | 68,90 | 42,67 | 26,23 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,07 |
| 09.11.2023 | 24,00 | | 151,91 | 151,91 | 0,00 | 68,42 | 42,11 | 26,31 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 10.11.2023 | 24,00 | | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 68,93 | 42,37 | 26,56 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,05 |
| 11.11.2023 | 24,00 | | 152,57 | 152,57 | 0,00 | 69,35 | 42,46 | 26,89 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,10 |
| 12.11.2023 | 24,00 | | 149,02 | 149,02 | 0,00 | 68,58 | 41,88 | 26,70 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,98 |
| 13.11.2023 | 24,00 | | 143,79 | 143,79 | 0,00 | 68,43 | 40,70 | 27,73 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,99 |
| 14.11.2023 | 24,00 | | 142,06 | 142,06 | 0,00 | 69,98 | 40,61 | 29,37 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,17 |
| 15.11.2023 | 24,00 | | 144,17 | 144,17 | 0,00 | 72,15 | 41,24 | 30,91 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,45 |
| 16.11.2023 | 24,00 | | 144,39 | 144,39 | 0,00 | 75,19 | 41,96 | 33,23 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,80 |
| 17.11.2023 | 24,00 | | 144,26 | 144,26 | 0,00 | 79,51 | 43,06 | 36,45 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,26 |
| 18.11.2023 | 24,00 | | 143,61 | 143,61 | 0,00 | 82,80 | 43,79 | 39,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,61 |
| 19.11.2023 | 24,00 | | 144,21 | 144,21 | 0,00 | 84,58 | 44,55 | 40,03 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,78 |
| 20.11.2023 | 24,00 | | 147,07 | 147,07 | 0,00 | 84,98 | 45,03 | 39,95 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,88 |
| 21.11.2023 | 24,00 | | 150,82 | 150,82 | 0,00 | 86,87 | 46,32 | 40,55 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,12 |
| 22.11.2023 | 24,00 | | 151,45 | 151,45 | 0,00 | 87,13 | 46,39 | 40,74 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,18 |
| Среднее | 24,00 | | 146,98 | 146,98 | 0,00 | 74,82 | 42,63 | 32,19 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,72 |
| Итого | 744,00 | | 4556,26 | 4556,26 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146,41 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,97** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **146,41** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 Гкал
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Телзор"

Идентификатор: e5ee9a79-3c19-4008-b2ae-7247f8bcc547

Представитель теплоснабжающей организации

04.12.23 09:52 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)