

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 6, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 6 ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32783.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 105375**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 1,0624 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 318,72 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2023 по 22.11.2023

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--|---------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | |
| 23.10.2023 | 24,00 | | 193,40 | 193,40 | 0,00 | 70,58 | 44,06 | 26,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,13 |
| 24.10.2023 | 24,00 | | 193,28 | 193,28 | 0,00 | 71,77 | 44,63 | 27,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,25 |
| 25.10.2023 | 24,00 | | 195,41 | 195,41 | 0,00 | 74,64 | 45,87 | 28,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,63 |
| 26.10.2023 | 24,00 | | 191,51 | 191,51 | 0,00 | 75,55 | 45,58 | 29,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,74 |
| 27.10.2023 | 24,00 | | 189,28 | 189,28 | 0,00 | 74,86 | 45,00 | 29,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,66 |
| 28.10.2023 | 24,00 | | 193,67 | 193,67 | 0,00 | 75,57 | 45,42 | 30,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,84 |
| 29.10.2023 | 24,00 | | 199,37 | 199,37 | 0,00 | 78,92 | 47,61 | 31,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,25 |
| 30.10.2023 | 24,00 | | 201,83 | 201,83 | 0,00 | 78,69 | 47,90 | 30,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,22 |
| 31.10.2023 | 24,00 | | 199,47 | 199,47 | 0,00 | 77,09 | 47,07 | 30,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,99 |
| 01.11.2023 | 24,00 | | 209,96 | 209,96 | 0,00 | 78,10 | 49,14 | 28,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,08 |
| 02.11.2023 | 24,00 | | 201,82 | 201,82 | 0,00 | 74,05 | 46,74 | 27,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,52 |
| 03.11.2023 | 24,00 | | 197,66 | 197,66 | 0,00 | 73,63 | 45,75 | 27,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,51 |
| 04.11.2023 | 24,00 | | 202,08 | 202,08 | 0,00 | 74,55 | 46,52 | 28,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,67 |
| 05.11.2023 | 24,00 | | 205,84 | 202,29 | 3,55 | 74,61 | 47,34 | 27,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,78 |
| 06.11.2023 | 24,00 | | 203,54 | 203,54 | 0,00 | 74,21 | 47,36 | 26,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,47 |
| 07.11.2023 | 24,00 | | 201,76 | 201,76 | 0,00 | 72,13 | 46,44 | 25,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,19 |
| 08.11.2023 | 24,00 | | 203,25 | 203,25 | 0,00 | 70,84 | 46,11 | 24,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,03 |
| 09.11.2023 | 24,00 | | 203,91 | 203,91 | 0,00 | 70,55 | 46,01 | 24,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,01 |
| 10.11.2023 | 24,00 | | 202,25 | 202,25 | 0,00 | 71,09 | 46,13 | 24,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,05 |
| 11.11.2023 | 24,00 | | 203,19 | 203,19 | 0,00 | 71,00 | 46,08 | 24,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,07 |
| 12.11.2023 | 24,00 | | 202,71 | 202,71 | 0,00 | 71,82 | 46,39 | 25,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,16 |
| 13.11.2023 | 24,00 | | 198,08 | 197,74 | 0,34 | 71,00 | 45,46 | 25,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,08 |
| 14.11.2023 | 24,00 | | 196,39 | 196,39 | 0,00 | 72,19 | 45,67 | 26,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,21 |
| 15.11.2023 | 24,00 | | 193,61 | 193,61 | 0,00 | 72,34 | 44,93 | 27,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,31 |
| 16.11.2023 | 24,00 | | 189,68 | 189,68 | 0,00 | 73,69 | 44,49 | 29,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,54 |
| 17.11.2023 | 24,00 | | 192,68 | 192,68 | 0,00 | 77,37 | 45,82 | 31,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,08 |
| 18.11.2023 | 24,00 | | 196,01 | 195,63 | 0,38 | 83,09 | 48,10 | 34,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,88 |
| 19.11.2023 | 24,00 | | 199,19 | 199,19 | 0,00 | 84,51 | 49,05 | 35,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,07 |
| 20.11.2023 | 24,00 | | 200,78 | 200,78 | 0,00 | 84,39 | 49,16 | 35,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,08 |
| 21.11.2023 | 24,00 | | 203,92 | 203,92 | 0,00 | 86,52 | 50,35 | 36,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,38 |
| 22.11.2023 | 24,00 | | 201,57 | 201,57 | 0,00 | 86,23 | 49,65 | 36,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,38 |
| Среднее | 24,00 | | 198,94 | 198,80 | 0,14 | 75,66 | 46,64 | 29,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,78 |
| Итого | 744,00 | | 6167,10 | 6162,83 | 4,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,26 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **3,74** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **179,26** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: e5ee9a79-3c19-4008-b2ae-7247f8bcc547
 Представитель теплоснабжающей организации
04.12.23 09:52 Сертификат 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A (MSK)
 _____ / _____ /

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР