Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2023

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 6641.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 25-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 25-3_ТЦ-1 СЦО_ноябрь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207266 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 3.6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.1095 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.2023	24,00	-	143,56	143,56	0,00	50,10	43,02	7,08	7,00	5,00														1,02
24.10.2023	24,00	-	143,33	143,33	0,00	51,53	44,05	7,48	7,00	5,00														1,08
25.10.2023	24,00	-	142,90	142,90	0,00	53,09	45,24	7,85	7,00	5,00														1,13
26.10.2023	24,00	-	143,86	143,86	0,00	49,68	42,73	6,95	7,00	5,00														1,00
27.10.2023	24,00	-	143,36	143,36	0,00	54,54	46,13	8,41	7,00	5,00														1,21
28.10.2023	24,00	-	142,89	142,89	0,00	52,89	44,98	7,91	7,00	5,00														1,13
29.10.2023	24,00	-	141,68	141,68	0,00	56,03	47,24	8,79	7,00	5,00														1,25
30.10.2023	24,00	-	140,48	140,48	0,00	56,08	47,34	8,74	7,00	5,00														1,23
31.10.2023	24,00	-	140,65	140,65	0,00	56,10	47,37	8,73	7,00	5,00														1,23
01.11.2023	24,00	-	142,64	142,64	0,00	55,11	47,01	8,10	7,00	5,00														1,16
02.11.2023	24,00	-	138,88	138,88	0,00	53,49	45,52	7,97	7,00	5,00														1,11
03.11.2023	24,00	-	140,48	140,48	0,00	52,31	44,67	7,64	7,00	5,00														1,08
04.11.2023	24,00	-	140,64	140,64	0,00	51,20	43,88	7,32	7,00	5,00														1,03
05.11.2023	24,00	-	139,72	139,72	0,00	51,19	44,02	7,17	7,00	5,00														1,01
06.11.2023	24,00	-	139,72	139,72	0,00	51,11	43,94	7,17	7,00	5,00														1,01
07.11.2023	24,00	-	140,05	140,05	0,00	50,53	43,56	6,97	7,00	5,00														0,98
08.11.2023	24,00	-	141,79	141,79	0,00	48,90	42,48	6,42	7,00	5,00														0,92
09.11.2023	24,00	-	142,19	142,19	0,00	48,02	41,81	6,21	7,00	5,00														0,89
10.11.2023	24,00	-	145,19	145,19	0,00	48,30	42,06	6,24	7,00	5,00														0,91
11.11.2023	24,00	-	141,62	141,62	0,00	48,20	41,81	6,39	7,00	5,00														0,91
12.11.2023	24,00	-	140,31	140,31	0,00	47,90	41,51	6,39	7,00	5,00														0,90
13.11.2023	24,00	-	141,11	141,11	0,00	48,19	41,71	6,48	7,00	5,00														0,92
14.11.2023	24,00	-	155,23	155,23	0,00	49,88	43,33	6,55	7,00	5,00														1,02
15.11.2023	24,00	-	168,49	168,49	0,00	52,02	45,33	6,69	7,00	5,00														1,13
16.11.2023	24,00	-	168,75	168,75	0,00	53,94	46,72	7,22	7,00	5,00														1,22
17.11.2023	24,00	-	169,18	169,18	0,00	55,14	47,60	7,54	7,00	5,00														1,28
18.11.2023	24,00	-	168,49	168,49	0,00	58,58	50,08	8,50	7,00	5,00														1,44
19.11.2023	24,00	-	168,73	168,73	0,00	60,11	51,30	8,81	7,00	5,00														1,49
20.11.2023	24,00	-	168,47	168,47	0,00	60,53	51,63	8,90	7,00	5,00														1,50
21.11.2023	24,00	-	168,05	168,05	0,00	61,05	52,03	9,02	7,00	5,00														1,52
22.11.2023	24,00	-	168,19	168,19	0,00	60,98	51,98	9,00	7,00	5,00														1,52
Среднее	24,00	-	149,05	149,05	-	53,12	45,55	7,57	7,00	5,00														1,14
Итого	744,00		4620,63	4620,63	0,00																			35,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.11.2023 01:00:00	80206,52	80195,76	-	-	-	V4_TV1	600,27	0,56	18495,00
	22.11.2023 03:00:00	80220,55	80209,79	-	-	-	V4_TV1	600,39	0,56	18497,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3.6 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **35,22** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
Южный район
Ответ принят
Соколов Д.А. 28.11.2023г.