Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2023

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6648 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 33-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-2_СЦО_ноябрь_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 1793 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Txв, гр.С= 3.6

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.10.2023 - 23.11.2023

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.10.2023	24,00	-	404,17	400,06	4,12	50,31	47,28	3,03	4,92	4,14														1,42
24.10.2023	24,00	-	404,95	400,79	4,15	51,65	48,45	3,21	4,92	4,13														1,51
25.10.2023	24,00	-	402,36	398,23	4,13	53,30	49,90	3,41	4,92	4,15														1,58
26.10.2023	24,00	-	405,00	400,87	4,13	49,94	46,92	3,02	4,92	4,14														1,42
27.10.2023	24,00	-	404,10	399,96	4,14	54,57	50,90	3,67	4,92	4,14														1,70
28.10.2023	24,00	-	402,53	398,41	4,12	53,11	49,64	3,47	4,92	4,15														1,60
29.10.2023	24,00	-	399,20	395,10	4,10	56,25	52,44	3,81	4,92	4,16														1,74
30.10.2023	24,00	-	397,14	393,06	4,08	56,35	52,53	3,82	4,93	4,17														1,73
31.10.2023	24,00	-	399,08	394,97	4,10	56,38	52,59	3,80	4,92	4,16														1,73
01.11.2023	24,00	-	404,45	400,29	4,16	55,44	51,94	3,50	4,90	4,12														1,64
02.11.2023	24,00	-	394,28	390,28	4,00	53,84	50,46	3,38	4,93	4,19														1,54
03.11.2023	24,00	-	398,30	394,25	4,06	52,58	49,32	3,27	4,93	4,17														1,51
04.11.2023	24,00	-	398,81	394,80	4,01	51,41	48,26	3,15	4,93	4,17														1,45
05.11.2023	24,00	-	396,42	392,42	4,00	51,42	48,34	3,08	4,93	4,18														1,42
06.11.2023	24,00	-	396,19	392,18	4,01	51,33	48,27	3,06	4,93	4,18														1,41
07.11.2023	24,00	-	396,95	392,93	4,01	50,75	47,78	2,97	4,93	4,18														1,38
08.11.2023	24,00	-	402,19	398,10	4,09	49,18	46,45	2,73	4,92	4,14														1,29
09.11.2023	24,00	-	403,16	399,11	4,05	48,19	45,54	2,65	4,92	4,14														1,26
10.11.2023	24,00	-	406,26	402,18	4,08	48,50	45,84	2,66	4,89	4,10														1,27
11.11.2023	24,00	-	401,49	397,46	4,03	48,39	45,73	2,66	4,92	4,15														1,26
12.11.2023	24,00	-	397,82	393,81	4,02	48,10	45,41	2,69	4,94	4,18														1,26
13.11.2023	24,00	-	400,17	396,11	4,05	48,36	45,58	2,79	4,93	4,17														1,30
14.11.2023	24,00	-	437,84	433,37	4,47	49,95	47,18	2,77	4,81	3,88														1,43
15.11.2023	24,00	-	478,52	473,58	4,94	52,13	49,34	2,79	4,70	3,63														1,59
16.11.2023	24,00	-	479,31	474,33	4,98	54,03	51,02	3,02	4,70	3,62														1,71
17.11.2023	24,00	-	480,72	475,72	4,99	55,34	52,18	3,16	4,69	3,61														1,79
18.11.2023	24,00	-	478,80	473,82	4,98	58,58	54,99	3,59	4,70	3,62														2,00
19.11.2023	24,00	-	479,54	474,52	5,02	60,33	56,61	3,72	4,69	3,61														2,08
20.11.2023	24,00	-	478,70	473,67	5,03	60,73	56,97	3,76	4,70	3,62														2,09
21.11.2023	24,00	-	477,59	472,56	5,04	61,28	57,46	3,82	4,70	3,62														2,12
22.11.2023	24,00	-	477,88	472,86	5,03	61,22	57,42	3,79	4,70	3,62														2,11
Среднее	24,00	-	422,06	417,74	4,33	53,32	50,09	3,23	4,86	4,01														1,59
Итого	744,00		13083,89	12949,79	134,10																			49,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3.6 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **49,32** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб» филиал «Энергосбыт» Абонентское управление Южный район ОТДЕЛ ПРИЕМА Соколов Д.А. 23.11.2023г.